ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/10/15г.-25/11/15г.

Абонент: Управдом Договор N:_____

Адрес: ул. Ленина д.28 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00156847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0xE10D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
26/10/15	63.92	51.99	11.93	332.95	323.97	318.67	317.33	6.64	4.50	4.50	4.186	0.404	24	0		
27/10/15	63.75	51.78	11.97	340.01	331.15	326.50	324.88	6.27	4.50	4.50	4.269	0.381	24	0		
28/10/15	63.80	51.68	12.12	342.39	332.95	329.19	328.08	4.87	4.50	4.50	4.267	0.295	24	0		
29/10/15	63.69	51.59	12.10	343.22	335.08	328.77	326.42	8.66	4.50	4.50	4.471	0.525	24	0		
30/10/15	63.69	51.49	12.20	341.74	332.64	327.87	326.44	6.20	4.50	4.50	4.356	0.375	24	0		
31/10/15	63.82	51.66	12.16	347.61	339.63	333.89	331.21	8.42	4.50	4.50	4.534	0.511	24	0		
01/11/15	63.67	52.07	11.60	354.06	345.27	339.34	337.19	8.08	4.50	4.50	4.394	0.491	24	0		
02/11/15	63.66	52.19	11.47	296.87	290.13	281.96	279.57	10.56	4.50	4.50	3.846	0.638	20	4	*	
03/11/15	63.74	52.44	11.30	355.74	347.37	339.49	336.85	10.52	4.50	4.50	4.440	0.637	24	0		
04/11/15	63.70	52.45	11.25	354.87	346.26	340.44	338.05	8.21	4.50	4.50	4.295	0.500	24	0		
05/11/15	63.69	52.25	11.44	354.53	345.48	340.02	338.06	7.42	4.50	4.50	4.313	0.452	24	0		
06/11/15	62.29	51.04	11.25	353.51	344.45	339.66	338.18	6.27	4.50	4.50	4.171	0.371	24	0		
07/11/15	61.07	50.19	10.88	351.28	342.97	336.34	334.57	8.40	4.50	4.50	4.121	0.487	24	0		
08/11/15	62.10	50.86	11.24	350.47	342.47	334.57	332.24	10.23	4.50	4.50	4.331	0.595	24	0		
09/11/15	61.04	50.11	10.93	348.99	340.14	334.81	333.64	6.50	4.50	4.50	4.020	0.379	24	0		
10/11/15	62.29	51.03	11.26	349.42	341.05	334.67	332.65	8.40	4.50	4.50	4.237	0.499	24	0		
11/11/15	61.98	50.86	11.12	347.97	339.35	334.01	332.39	6.96	4.50	4.50	4.099	0.408	24	0		
12/11/15	59.49	48.27	11.22	304.86	298.83	290.37	288.19	10.64	4.50	4.50	3.822	0.592	24	0		
13/11/15	58.63	46.89	11.74	295.60	289.87	280.19	278.20	11.67	4.50	4.50	3.916	0.667	24	0		
14/11/15	64.91	52.58	12.33	353.00	344.09	338.76	336.53	7.56	4.50	4.50	4.614	0.467	24	0		
15/11/15	64.85	52.62	12.23	353.16	343.35	340.24	338.83	4.52	4.50	4.50	4.417	0.279	24	0		
16/11/15	64.74	52.50	12.24	352.08	342.11	340.32	339.14	2.97	4.50	4.50	4.328	0.184	24	0		
17/11/15	64.71	52.39	12.32	353.58	345.23	338.95	336.15	9.08	4.50	4.50	4.695	0.561	24	0		
18/11/15	64.63	52.50	12.13	354.57	344.90	339.92	338.44	6.46	4.50	4.50	4.497	0.398	24	0		
19/11/15	64.62	52.48	12.14	355.18	345.98	339.62	337.66	8.32	4.50	4.50	4.608	0.512	24	0		
20/11/15	64.64	52.60	12.04	356.07	347.11	339.31	337.06	10.05	4.50	4.50	4.675	0.619	24	0		
21/11/15	64.63	52.67	11.96	355.53	347.22	338.75	335.82	11.40	4.50	4.50	4.713	0.704	24	0		
22/11/15	64.66	52.52	12.14	355.20	346.81	337.71	334.92	11.89	4.50	4.50	4.790	0.733	24	0		
23/11/15	64.68	52.38	12.30	354.05	345.38	337.61	335.17	10.21	4.50	4.50	4.748	0.630	24	0		
24/11/15	64.88	52.41	12.47	352.83	344.15	336.42	333.93	10.22	4.50	4.50	4.790	0.630	24	0		
25/11/15	64.94	52.48	12.46	352.45	343.68	336.45	334.11	9.57	4.50	4.50	4.752	0.592	24	0		
Итого:				10713.	10449.0	10254.	10191.9	257.17			135.715	15.516	740	4		
Средние:	63.49	51.69	11.80						4.50	4.50						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/10/15 24:00	274952.78	268623.95	254398.46	252166.32	16457.63	4033.189	977.628	32375	177
25/11/15 24:00	285666.57	279073.02	264653.28	262358.22	16714.80	4168.904	993.144	33115	181
Итого:	10713.79	10449.07	10254.82	10191.90	257.17	135.715	15.516	740	4

Период нормальной работы 740ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 33307ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" Ленинградская обл., г.Приозерск