ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/11/15г.-25/12/15г.

Абонент: Управдом Договор N:_____

Адрес: ул.Ленинградская д.16 *Тип расходомера:*_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00136736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x0C74 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/11/15	63.22	51.35	11.87	478.84	470.08	462.26	456.53	13.55	4.50	4.50	6.270	0.857	24	0	
27/11/15	64.64	52.47	12.17	479.76	470.60	463.93	457.96	12.64	4.50	4.50	6.384	0.820	24	0	
28/11/15	64.64	52.68	11.96	480.12	470.97	462.78	456.74	14.23	4.50	4.50	6.376	0.923	24	0	
29/11/15	63.94	52.19	11.75	481.46	472.46	462.10	456.22	16.24	4.50	4.50	6.391	1.033	24	0	
30/11/15	62.93	51.54	11.39	479.75	471.02	464.14	458.36	12.66	4.50	4.50	6.009	0.798	24	0	
01/12/15	63.83	52.09	11.74	480.92	471.95	465.58	459.67	12.28	4.50	4.50	6.172	0.773	24	0	
02/12/15	64.57	52.67	11.90	481.45	472.29	465.77	459.71	12.58	4.50	4.50	6.279	0.811	24	0	
03/12/15	62.90	51.58	11.32	482.79	474.02	468.34	462.48	11.54	4.50	4.50	5.955	0.727	24	0	
04/12/15	62.03	50.95	11.08	484.21	475.59	468.29	462.56	13.03	4.50	4.50	5.924	0.801	24	0	
05/12/15	64.04	52.44	11.60	485.26	476.19	468.52	462.47	13.72	4.50	4.50	6.236	0.876	24	0	
06/12/15	64.28	52.81	11.47	485.93	476.79	466.67	460.54	16.25	4.50	4.50	6.319	1.042	24	0	
07/12/15	64.58	53.00	11.58	481.04	471.89	466.14	460.03	11.86	4.50	4.50	6.089	0.771	24	0	
08/12/15	64.13	52.54	11.59	481.04	471.96	465.96	459.92	12.04	4.50	4.50	6.097	0.772	24	0	
09/12/15	64.22	52.60	11.62	480.78	471.71	465.79	459.75	11.96	4.50	4.50	6.104	0.765	24	0	
10/12/15	64.10	52.56	11.54	479.53	470.51	465.21	459.18	11.33	4.50	4.50	6.017	0.726	24	0	
11/12/15	61.60	50.87	10.73	479.94	471.55	465.09	459.44	12.11	4.50	4.50	5.671	0.773	24	0	
12/12/15	65.44	53.54	11.90	480.82	471.45	465.00	458.77	12.68	4.50	4.50	6.281	0.826	24	0	
13/12/15	62.67	51.59	11.08	481.87	473.20	464.84	459.02	14.18	4.50	4.50	5.965	0.897	24	0	
14/12/15	65.14	53.16	11.98	480.36	471.09	466.35	460.16	10.93	4.50	4.50	6.221	0.716	24	0	
15/12/15	64.45	52.51	11.94	480.54	471.42	466.68	460.64	10.78	4.50	4.50	6.183	0.694	24	0	
16/12/15	65.65	53.29	12.36	482.16	472.70	467.07	460.86	11.84	4.50	4.50	6.466	0.779	24	0	
17/12/15	67.82	54.59	13.23	481.38	471.36	466.07	459.53	11.83	4.50	4.50	6.875	0.805	24	0	
18/12/15	64.52	52.34	12.18	480.96	471.83	465.45	459.47	12.36	4.50	4.50	6.387	0.799	24	0	
19/12/15	63.44	51.89	11.55	481.47	472.60	465.20	459.33	13.27	4.50	4.50	6.136	0.829	24	0	
20/12/15	64.36	52.56	11.80	482.33	473.21	464.37	458.35	14.86	4.50	4.50	6.359	0.966	24	0	
21/12/15	62.89	51.76	11.13	479.14	470.47	463.62	457.76	12.71	4.50	4.50	5.886	0.812	24	0	
22/12/15	65.08	53.46	11.62	479.31	470.05	465.55	459.33	10.72	4.50	4.50	6.026	0.700	24	0	
23/12/15	65.12	53.46	11.66	479.05	469.81	464.66	458.45	11.36	4.50	4.50	6.080	0.739	24	0	
24/12/15	65.03	53.29	11.74	478.84	469.62	464.89	458.71	10.91	4.50	4.50	6.088	0.710	24	0	
25/12/15	63.55	52.20	11.35	479.67	470.80	464.51	458.58	12.22	4.50	4.50	5.972	0.770	24	0	
Итого:				14430.	14159.1	13960.	13780.5	378.67				185.218	24.310	720	0
Средние:	64.16	52.46	11.69						4.50	4.50					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/11/15 24:00	368142.48	361341.23	346182.28	341969.39	19371.84	5519.170	1171.690	31703	1357
25/12/15 24:00	382573.20	375500.42	360143.11	355749.91	19750.51	5704.388	1196.000	32423	1357
Итого:	14430.72	14159.19	13960.83	13780.52	378.67	185.218	24.310	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33822ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации