

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/04/16г.-23/05/16г.

Абонент: Управдом Договор N: \_\_\_\_\_  
Адрес: ул. Чапаева 22 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв = 0.00°C  
Заводской номер 00145857 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хА0СС ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1     | P2     | Qo   | Qг   | ВНР | ВОС | НС |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|-----|-----|----|
|      | °C | °C | °C | м3 | т  | м3 | т  | т  | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч   | ч   | ч  |

|          |       |       |        |        |        |        |        |       |      |      |       |       |    |   |   |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|----|---|---|
| 24/04/16 | 65.16 | 45.64 | 19.52  | 165.63 | 162.42 | 151.69 | 150.25 | 12.17 | 4.50 | 4.50 | 3.721 | 0.795 | 24 | 0 |   |
| 25/04/16 | 64.95 | 45.57 | 19.38  | 164.40 | 161.26 | 151.53 | 150.09 | 11.17 | 4.50 | 4.50 | 3.630 | 0.729 | 24 | 0 |   |
| 26/04/16 | 64.75 | 45.56 | 19.19  | 163.98 | 160.85 | 151.33 | 149.89 | 10.96 | 4.50 | 4.50 | 3.581 | 0.709 | 24 | 0 |   |
| 27/04/16 | 64.65 | 45.77 | 18.88  | 163.86 | 160.73 | 151.18 | 149.74 | 10.99 | 4.50 | 4.50 | 3.535 | 0.708 | 24 | 0 |   |
| 28/04/16 | 64.74 | 45.90 | 18.84  | 164.36 | 161.23 | 150.01 | 148.57 | 12.66 | 4.50 | 4.50 | 3.611 | 0.821 | 24 | 0 |   |
| 29/04/16 | 64.95 | 46.40 | 18.55  | 163.53 | 160.40 | 151.61 | 150.13 | 10.27 | 4.50 | 4.50 | 3.447 | 0.670 | 24 | 0 |   |
| 30/04/16 | 65.18 | 46.59 | 18.59  | 167.60 | 164.36 | 152.24 | 150.68 | 13.68 | 4.50 | 4.50 | 3.686 | 0.896 | 24 | 0 |   |
| 01/05/16 | 65.19 | 46.84 | 18.35  | 168.42 | 165.16 | 154.64 | 153.00 | 12.16 | 4.50 | 4.50 | 3.593 | 0.792 | 24 | 0 |   |
| 02/05/16 | 64.97 | 47.16 | 17.81  | 168.99 | 165.72 | 154.94 | 153.26 | 12.46 | 4.50 | 4.50 | 3.534 | 0.809 | 24 | 0 |   |
| 03/05/16 | 64.76 | 47.60 | 17.16  | 168.79 | 165.54 | 155.60 | 153.92 | 11.62 | 4.50 | 4.50 | 3.387 | 0.756 | 24 | 0 |   |
| 04/05/16 | 64.65 | 50.42 | 14.23  | 94.86  | 93.05  | 82.23  | 81.24  | 11.81 | 4.50 | 4.50 | 1.917 | 0.766 | 24 | 0 |   |
| 05/05/16 | 64.16 | 59.83 | 4.33   | 39.13  | 38.42  | 27.03  | 26.55  | 11.87 | 4.50 | 4.50 | 0.877 | 0.763 | 24 | 0 |   |
| 06/05/16 | 64.78 | 58.93 | 5.85   | 28.63  | 28.08  | 16.39  | 16.06  | 12.02 | 4.50 | 4.50 | 0.872 | 0.777 | 24 | 0 |   |
| 07/05/16 | 64.08 | 54.70 | 9.38   | 22.78  | 22.35  | 9.51   | 9.28   | 13.07 | 4.50 | 4.50 | 0.923 | 0.835 | 24 | 0 |   |
| 08/05/16 | 63.27 | 54.21 | 9.06   | 22.61  | 22.20  | 9.58   | 9.36   | 12.84 | 4.50 | 4.50 | 0.896 | 0.812 | 24 | 0 |   |
| 09/05/16 | 63.83 | 54.64 | 9.19   | 21.77  | 21.37  | 9.69   | 9.45   | 11.92 | 4.50 | 4.50 | 0.846 | 0.761 | 24 | 0 |   |
| 10/05/16 | 63.98 | 55.60 | 8.38   | 22.85  | 22.40  | 11.69  | 11.46  | 10.94 | 4.50 | 4.50 | 0.795 | 0.699 | 24 | 0 |   |
| 11/05/16 | 63.91 | 55.77 | 8.14   | 23.92  | 23.47  | 11.78  | 11.54  | 11.93 | 4.50 | 4.50 | 0.857 | 0.762 | 24 | 0 |   |
| 12/05/16 | 63.98 | 54.81 | 9.17   | 22.60  | 22.18  | 10.56  | 10.33  | 11.85 | 4.50 | 4.50 | 0.851 | 0.759 | 24 | 0 |   |
| 13/05/16 | 64.35 | 54.88 | 9.47   | 22.79  | 22.35  | 10.41  | 10.17  | 12.18 | 4.50 | 4.50 | 0.881 | 0.783 | 24 | 0 |   |
| 14/05/16 | 64.99 | 55.53 | 9.46   | 22.73  | 22.29  | 10.75  | 10.51  | 11.78 | 4.50 | 4.50 | 0.865 | 0.764 | 24 | 0 |   |
| 15/05/16 | 64.36 | 55.27 | 9.09   | 25.09  | 24.60  | 10.93  | 10.69  | 13.91 | 4.50 | 4.50 | 0.991 | 0.898 | 24 | 0 |   |
| 16/05/16 | 62.87 | 53.97 | 8.90   | 7.88   | 7.73   | 4.59   | 4.49   | 3.24  | 4.50 | 4.50 | 0.241 | 0.203 | 24 | 0 | * |
| 17/05/16 | 28.25 | 37.98 | -9.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.50 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 18/05/16 | 24.55 | 37.94 | -13.39 | 0.00   | 0.00   | 0.01   | 0.01   | -0.01 | 4.50 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 19/05/16 | 23.77 | 35.84 | -12.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.50 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 20/05/16 | 24.51 | 16.99 | 7.52   | 0.07   | 0.07   | 0.13   | 0.13   | -0.06 | 4.50 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | * |
| 21/05/16 | 60.63 | 56.23 | 4.40   | 51.79  | 50.91  | 37.37  | 36.79  | 14.12 | 4.50 | 4.50 | 1.015 | 0.887 | 24 | 0 |   |
| 22/05/16 | 65.48 | 61.86 | 3.62   | 51.81  | 50.79  | 38.05  | 37.33  | 13.46 | 4.50 | 4.50 | 1.016 | 0.883 | 24 | 0 |   |
| 23/05/16 | 64.70 | 61.05 | 3.65   | 47.98  | 47.05  | 36.96  | 36.25  | 10.80 | 4.50 | 4.50 | 0.829 | 0.699 | 24 | 0 |   |

Итого: | | | | 2188.8 | 2146.98 | 1862 | 1841.2 | 305.8 | | | 50.397 | 19.736 | 720 | 0 | |

Средние: | 59.14 | 49.64 | 9.49 | | | | | | | 4.50 | 4.50 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo   | Qг   | ВНР | ВОС |
|------|----|----|----|----|----|------|------|-----|-----|
|      | м3 | т  | м3 | т  | т  | Гкал | Гкал | ч   | ч   |

|                |           |           |           |           |          |          |         |       |     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------|-----|
| 23/04/16 24:00 | 231400.71 | 227010.53 | 214016.08 | 210971.07 | 16039.46 | 4152.159 | 972.473 | 36995 | 262 |
| 23/05/16 24:00 | 233589.56 | 229157.51 | 215878.51 | 212812.24 | 16345.27 | 4202.556 | 992.209 | 37715 | 262 |

Итого: | 2188.85 | 2146.98 | 1862.43 | 1841.17 | 305.81 | 50.397 | 19.736 | 720 | 0 |

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 37997ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

