

ООС "Управление  
Чанак-35"

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/04/16г.-24/05/16г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 0 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: G под max= 8.50 м3/ч G под min= 0.27 м3/ч  
M сеп. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 8.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч  
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00210245 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 Т3=0 КС=0x0D6D ПО 2.7

| Дата     | t1     | t2     | dt    | V1      | M1      | V2      | M2      | т      | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | Гкал   | ч   | ч | ВНР | ВОС | НС | Н.С. |
|----------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|---|-----|-----|----|------|
|          | °C     | °C     | °C    | м3      | т       | м3      | т       | т      | т      | т      | т      | Гкал    | Гкал   | ч   | ч |     |     |    |      |
| 25/04/16 | 14.12  | 14.30  | 14.82 | 151.27  | 148.40  | 143.05  | 141.37  | 7.03   | 7.03   | 5.20   | 4.20   | 2.546   | 0.453  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 26/04/16 | 16.35  | 14.27  | 14.68 | 150.49  | 147.69  | 142.96  | 141.28  | 6.41   | 6.41   | 5.20   | 4.20   | 2.484   | 0.409  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 27/04/16 | 16.85  | 14.38  | 14.47 | 149.60  | 146.81  | 141.16  | 139.54  | 7.27   | 7.27   | 5.20   | 4.20   | 2.485   | 0.462  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 28/04/16 | 16.87  | 14.50  | 14.51 | 145.91  | 143.23  | 137.73  | 136.08  | 7.15   | 7.15   | 5.20   | 4.20   | 2.430   | 0.457  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 29/04/16 | 16.42  | 15.00  | 14.12 | 146.77  | 143.96  | 139.31  | 137.63  | 6.33   | 6.33   | 5.20   | 4.20   | 2.347   | 0.410  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 30/04/16 | 16.34  | 15.14  | 14.20 | 148.00  | 145.20  | 140.39  | 138.71  | 6.49   | 6.49   | 5.20   | 4.20   | 2.389   | 0.419  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 01/05/16 | 16.37  | 15.54  | 13.83 | 150.87  | 148.05  | 143.06  | 141.37  | 6.68   | 6.68   | 5.20   | 4.20   | 2.387   | 0.432  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 02/05/16 | 16.20  | 15.07  | 13.13 | 151.40  | 148.57  | 144.24  | 142.51  | 6.06   | 6.06   | 5.20   | 4.20   | 2.258   | 0.390  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 03/05/16 | 16.38  | 15.34  | 12.64 | 152.61  | 149.78  | 144.83  | 143.01  | 6.77   | 6.77   | 5.20   | 4.20   | 2.242   | 0.435  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 04/05/16 | 16.37  | 15.54  | 11.54 | 153.93  | 150.00  | 145.74  | 143.54  | 7.46   | 7.46   | 5.20   | 4.20   | 1.566   | 0.473  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 05/05/16 | 16.23  | 15.83  | 9.30  | 148.12  | 147.27  | 141.27  | 140.79  | 6.48   | 6.48   | 5.20   | 4.20   | 0.781   | 0.406  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 06/05/16 | 16.81  | 14.90  | 11.91 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 6.10   | 6.10   | 5.20   | 4.20   | 0.682   | 0.372  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 07/05/16 | 16.21  | 14.70  | 17.51 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 7.46   | 7.46   | 5.20   | 4.20   | 0.702   | 0.442  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 08/05/16 | 16.55  | 14.32  | 17.23 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 7.63   | 7.63   | 5.20   | 4.20   | 0.703   | 0.448  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 09/05/16 | 16.12  | 14.83  | 17.29 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 8.02   | 8.02   | 5.20   | 4.20   | 0.732   | 0.475  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 10/05/16 | 16.85  | 14.90  | 15.95 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 6.67   | 6.67   | 5.20   | 4.20   | 0.686   | 0.403  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 11/05/16 | 16.82  | 14.78  | 16.04 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 6.33   | 6.33   | 5.20   | 4.20   | 0.674   | 0.380  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 12/05/16 | 16.19  | 14.90  | 17.29 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 6.34   | 6.34   | 5.20   | 4.20   | 0.657   | 0.377  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 13/05/16 | 16.39  | 14.63  | 17.76 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 6.62   | 6.62   | 5.20   | 4.20   | 0.679   | 0.394  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 14/05/16 | 16.98  | 14.24  | 17.74 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 5.92   | 5.92   | 5.20   | 4.20   | 0.651   | 0.357  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 15/05/16 | 16.93  | 14.26  | 17.32 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 8.24   | 8.24   | 5.20   | 4.20   | 0.785   | 0.497  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 16/05/16 | 16.01  | 14.03  | 14.98 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 2.83   | 2.83   | 5.20   | 4.20   | 0.298   | 0.155  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 17/05/16 | 16.88  | 14.05  | 14.05 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 0.05   | 0.05   | 5.20   | 4.20   | 0.008   | 0.008  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 18/05/16 | 16.54  | 14.64  | 19.69 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 1.57   | 1.57   | 5.20   | 4.20   | 0.035   | 0.035  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 19/05/16 | 16.49  | 14.04  | 19.45 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 0.39   | 0.39   | 5.20   | 4.20   | 0.010   | 0.010  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 20/05/16 | 16.13  | 14.93  | 18.93 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 0.00   | 0.00   | 5.20   | 4.20   | 0.000   | 0.000  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 21/05/16 | 16.55  | 14.24  | 16.46 | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 59.29  | 59.29  | 5.20   | 4.20   | 0.654   | 0.314  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 22/05/16 | 16.22  | 15.52  | 6.70  | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 7.76   | 7.76   | 5.20   | 4.20   | 0.905   | 0.492  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 23/05/16 | 16.77  | 15.03  | 6.74  | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 60.01  | 60.01  | 5.20   | 4.20   | 0.746   | 0.341  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| 24/05/16 | 16.97  | 15.01  | 6.96  | 149.90  | 146.11  | 141.81  | 140.79  | 59.31  | 59.31  | 5.20   | 4.20   | 0.769   | 0.358  | 24  | 0 |     |     |    |      |
| Итого:   |        |        |       | 2027.98 | 1991.09 | 1841.61 | 1818.71 | 172.38 | 172.38 |        |        | 134.291 | 10.604 | 720 | 0 |     |     |    |      |
| Средние: | 156.34 | 144.20 | 12.14 |         |         |         |         |        |        | 5.20   | 4.20   |         |        |     |   |     |     |    |      |



Итоговые параметры на 25/05/16г. 9 ч

| Дата     | V1        | M1        | V2        | M2        | т       | т       | кг/см2   | кг/см2   | Гкал    | Гкал  | ч | ч | ВНР |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------|---|---|-----|
| 25/05/16 | 115199.91 | 112993.43 | 107952.06 | 106671.57 | 6321.86 | 6321.86 | 1983.137 | 1983.137 | 394.473 | 22795 |   |   |     |

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч