



Период нормальной работы 694ч
Период отсутствия учета тепла, энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 6504ч
Представитель абонента

Дата	M3	T	M1	V2	M2	Mf	Qo	Qr	BHP	BOC
24/04/16 24:00	31792,62	31156,22	29457,16	29035,95	2120,27	657,376	138,547	5757	35	37
23/05/16 24:00	33600,52	32931,37	31055,9	30613,68	2317,69	688,359	150,862	6451	37	2
Итого:	1807,9	1775,15	1598,74	1577,73	197,42	30,983	12,315	694	2	

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mf	P1	P2	Qo	Qr	BHP	BOC	HC
25.04.2016	64,02	49,09	14,93	171,1	167,93	159,27	157,44	10,49	5	4,5	13,021	0,672	24	0	ч
26.04.2016	63,81	48,94	14,87	169,07	165,92	158,34	156,57	9,35	5	4,5	12,922	0,597	24	0	ч
27.04.2016	63,72	49,04	14,68	169,12	165,96	157,76	155,98	9,98	5	4,5	12,925	0,634	24	0	ч
28.04.2016	63,82	49,04	14,78	168,2	165,06	156,93	155,19	9,87	5	4,5	12,921	0,633	24	0	ч
29.04.2016	64,03	49,4	14,63	169,59	166,44	158,79	156,9	9,54	5	4,5	12,903	0,611	24	0	ч
30.04.2016	64,02	50,25	13,77	145,41	142,64	134,28	132,67	9,97	5	4,5	12,461	0,638	24	0	ч
01.05.2016	62,85	55,83	7,02	58,68	57,64	51,3	50,58	7,06	5	4,5	0,799	0,444	24	0	ч
02.05.2016	62,62	55,67	6,95	58,89	57,83	51,39	50,67	7,16	5	4,5	0,801	0,449	24	0	ч
03.05.2016	62,52	55,61	6,91	60,6	59,51	51,41	50,69	8,82	5	4,5	0,899	0,554	24	0	ч
04.05.2016	62,77	56,69	6,08	67,36	66,16	59,22	58,36	7,8	5	4,5	0,845	0,49	24	0	ч
05.05.2016	62,47	56,84	5,63	73,26	71,97	64,95	63,99	7,98	5	4,5	0,861	0,504	24	0	ч
06.05.2016	62,29	54,65	7,64	47,16	46,32	37,97	37,47	8,85	5	4,5	0,835	0,542	24	0	ч
07.05.2016	60,3	48,58	11,72	28,43	27,96	22,96	20,93	7,03	5	4,5	0,669	0,427	22	2	*
08.05.2016	59,58	48,21	11,37	30,96	30,44	23,28	23,04	7,4	5	4,5	0,702	0,444	24	0	ч
09.05.2016	60,22	48,69	11,53	31,65	31,13	23,34	23,1	8,03	5	4,5	0,751	0,486	24	0	ч
10.05.2016	60,82	50,64	10,18	36,02	35,38	28,35	28	7,38	5	4,5	0,735	0,451	24	0	ч
11.05.2016	60,71	50,22	10,49	36,41	35,79	28,36	28,1	7,69	5	4,5	0,76	0,47	24	0	ч
12.05.2016	60,42	49,12	11,3	33,1	32,56	25,72	25,48	7,08	5	4,5	0,717	0,427	24	0	ч
13.05.2016	60,87	49,55	11,32	34,24	33,66	26,3	26,06	7,6	5	4,5	0,758	0,465	24	0	ч
14.05.2016	61,47	50,27	11,2	34,21	33,64	27,53	27,29	6,35	5	4,5	0,695	0,393	24	0	ч
15.05.2016	61,01	50,34	10,67	36,57	35,96	27,85	27,61	8,35	5	4,5	0,805	0,511	24	0	ч
16.05.2016	59,98	50,25	9,73	15,68	15,42	12,96	12,84	2,58	5	4,5	0,279	0,153	24	0	ч
17.05.2016	19,38	18,91	0,47	0	0	0	0	0	5	4,5	0	0	24	0	*
18.05.2016	18,32	17,79	0,53	0	0	0	0	0	5	4,5	0	0	24	0	*
19.05.2016	17,74	17,31	0,43	0	0	0	0	0	5	4,5	0	0	24	0	*
20.05.2016	17,4	16,98	0,42	0	0	0	0	0	5	4,5	0	0	24	0	*
21.05.2016	61,11	55,98	5,13	26,64	26,21	21,15	20,87	5,34	5	4,5	0,433	0,333	24	0	*
22.05.2016	62,89	57,05	5,84	53,5	52,53	45,32	44,61	7,92	5	4,5	0,758	0,502	24	0	ч
23.05.2016	62,1	56,43	5,67	52,05	51,09	44,01	43,29	7,8	5	4,5	0,728	0,485	24	0	ч
Итого:	55,97	47,15	8,82	1807,9	1775,15	1598,7	1577,73	197,42	5	4,5	30,983	12,315	694	2	ч

Заводской номер 00158520 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x0572 ПО 2.7

Абонент: г. Приозерск
Адрес: г. Приозерск
Тепловычислитель БКП-7 сер. N 001
Летовые расходы:
M сер. воды = 1.00 м³/ч
T. с. ут = 1.00 м³/ч
M сер. воды = 2.00 м³/ч
T. с. ут = 2.00 м³/ч
Г. обр max = 1.00 м³/ч
Г. обр min = 1.00 м³/ч
Пределы измерений:
Тип расходомера:
Договор N:
25/04/16г.-23/05/16г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения