

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 5

Тип прибора: ТСРВ-031
Номер прибора: 508496
Режим работы: Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{пр})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	n, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
26.04.2016	24.00	-	65.18	141.08	-	52.29	120.63	12.89	20.45	2.888
27.04.2016	24.00	-	65.71	140.04	-	52.50	115.24	13.21	24.80	3.153
28.04.2016	24.00	-	66.28	137.16	-	52.55	114.01	13.73	23.15	3.101
29.04.2016	24.00	-	66.13	136.91	-	52.72	121.64	13.41	15.27	2.641
30.04.2016	24.00	-	65.99	137.18	-	52.74	123.44	13.25	13.74	2.542
01.05.2016	24.00	-	63.63	136.43	-	51.62	117.41	12.01	19.02	2.623
02.05.2016	24.00	-	65.59	140.66	-	53.19	115.57	12.40	25.09	3.080
03.05.2016	24.00	-	65.43	145.18	-	53.19	118.92	12.24	26.26	3.174
04.05.2016	24.00	-	65.93	93.53	-	56.77	103.96	9.16	-10.43	1.440
05.05.2016	24.00	-	64.76	50.57	-	59.90	87.71	4.86	-37.14	0.002
06.05.2016	24.00	-	64.28	40.03	-	57.98	87.19	6.30	-47.16	0.000
07.05.2016	24.00	-	63.78	33.68	-	56.63	86.97	7.15	-53.29	0.000
08.05.2016	24.00	-	63.58	33.24	-	56.42	84.66	7.16	-51.42	0.000
09.05.2016	24.00	-	64.40	33.83	-	57.15	82.40	7.25	-48.57	0.000
10.05.2016	24.00	-	64.47	33.02	-	57.01	78.50	7.46	-45.48	0.000
11.05.2016	24.00	-	64.49	33.35	-	56.81	81.02	7.68	-47.67	0.000
12.05.2016	24.00	-	64.13	33.16	-	56.32	81.35	7.81	-48.19	0.000
13.05.2016	24.00	-	64.37	33.15	-	56.49	84.50	7.88	-51.35	0.000
14.05.2016	24.00	-	64.66	33.74	-	56.89	83.68	7.77	-49.94	0.000
15.05.2016	24.00	-	63.62	35.32	-	56.17	82.61	7.45	-47.29	0.000
16.05.2016	24.00	-	64.41	33.61	-	56.68	82.45	7.73	-48.84	0.000
17.05.2016	24.00	-	64.33	34.54	-	56.76	81.40	7.57	-46.86	0.000
18.05.2016	24.00	-	64.21	34.84	-	56.74	79.36	7.47	-44.52	0.000
19.05.2016	24.00	-	64.46	35.32	-	56.92	81.45	7.54	-46.13	0.000
20.05.2016	24.00	-	64.37	34.98	-	56.91	80.30	7.46	-45.32	0.000
21.05.2016	24.00	-	64.27	35.01	-	56.74	78.67	7.53	-43.66	0.000
22.05.2016	24.00	-	63.87	35.59	-	56.49	78.66	7.38	-43.07	0.000
23.05.2016	24.00	-	60.95	15.53	-	40.87	80.05	20.08	-64.52	0.001
24.05.2016	24.00	-	53.55	14.47	-	32.79	77.01	20.76	-62.54	0.000
25.05.2016	24.00	-	62.95	44.92	-	56.97	74.33	5.98	-29.41	0.391
Среднее:			64.13	64.00		54.44	92.17	9.69	-28.17	0.83
Итого:	720.00			1920.09			2765.08	-	-845.02	25.04

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	W, Гкал	Время н.с., ч
25.04.2016 23:00	149977.602	141685.067	2476.692	941.72
25.05.2016 23:00	151897.687	144450.148	2501.727	941.72

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /