

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 9

Тип прибора:
Номер прибора:
Режим работы:

ТСРВ-031
610118
Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{нр})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	n, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
26.04.2016	24.00	-	64.92	189.80	-	51.83	187.68	13.09	2.12	2.595 ✓
27.04.2016	24.00	-	65.41	211.90	-	52.23	209.63	13.18	2.27	2.912 ✓
28.04.2016	24.00	-	66.11	210.66	-	52.67	207.58	13.44	3.08	2.993 ✓
29.04.2016	24.00	-	65.90	210.24	-	52.76	208.27	13.14	1.97	2.869 ✓
30.04.2016	24.00	-	65.83	210.94	-	52.73	208.18	13.10	2.76	2.910 ✓
01.05.2016	24.00	-	63.36	212.56	-	51.21	210.14	12.15	2.42	2.707 ✓
02.05.2016	24.00	-	65.42	217.71	-	53.03	215.16	12.39	2.55	2.836 ✓
03.05.2016	24.00	-	65.19	222.78	-	53.28	219.83	11.91	2.95	2.813
04.05.2016	24.00	-	65.75	116.65	-	53.95	109.49	11.80	7.16	1.764
05.05.2016	24.00	-	64.61	47.74	-	61.14	43.09	3.47	4.65	0.451
06.05.2016	24.00	-	64.19	100.30	-	60.23	95.20	3.96	5.10	0.708
07.05.2016	24.00	-	63.57	79.31	-	58.58	74.08	4.99	5.23	0.703
08.05.2016	24.00	-	63.42	79.73	-	58.49	74.28	4.93	5.45	0.713
09.05.2016	24.00	-	64.21	80.75	-	59.22	74.78	4.99	5.97	0.758
10.05.2016	24.00	-	64.33	80.61	-	59.34	75.94	4.99	4.67	0.681
11.05.2016	24.00	-	64.34	80.75	-	59.20	75.75	5.14	5.00	0.712
12.05.2016	24.00	-	63.98	79.90	-	58.68	74.79	5.30	5.11	0.724
13.05.2016	24.00	-	64.21	80.26	-	58.87	75.50	5.34	4.76	0.711
14.05.2016	24.00	-	64.54	82.26	-	59.27	76.84	5.27	5.42	0.756
15.05.2016	24.00	-	63.50	83.59	-	58.45	76.17	5.05	7.42	0.857
16.05.2016	24.00	-	64.27	82.16	-	59.06	77.26	5.21	4.90	0.719
17.05.2016	24.00	-	64.20	82.76	-	59.07	77.76	5.13	5.00	0.722
18.05.2016	24.00	-	64.08	84.01	-	59.07	79.24	5.01	4.77	0.704
19.05.2016	24.00	-	64.33	83.93	-	59.25	79.31	5.08	4.62	0.701
20.05.2016	24.00	-	64.24	84.28	-	59.19	79.17	5.05	5.11	0.730
21.05.2016	24.00	-	64.11	84.59	-	59.06	78.23	5.05	6.36	0.804
22.05.2016	24.00	-	63.75	85.02	-	58.74	76.94	5.01	8.08	0.901
23.05.2016	24.00	-	62.58	35.19	-	58.01	33.12	4.57	2.07	0.282
24.05.2016	24.00	-	59.64	24.52	-	55.39	23.37	4.25	1.15	0.168
25.05.2016	24.00	-	64.66	89.50	-	60.03	83.93	4.63	5.57	0.750
Среднее:			64.29	113.81		57.07	109.36	7.22	4.46	1.29
Итого:	720.00			3414.40			3280.68	-	133.69 ✓	38.66

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W,Гкал	Время н.с.,ч
25.04.2016 23:00	46738.735	46170.727	672.794	476.00
25.05.2016 23:00	50153.131	49451.408	711.449	476.00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____