

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/04/16г, -24/05/16г,

Абонент: Калинина, 49 Договор N _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет, N 7 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
M сет, воды= _____ т, сут Mгвс= _____ т, сут G обр max= _____ G обр min= _____
Тхв= 0°C

Заводской номер 00156894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25,04,2016	64.72	47.33	17,39	199,02	195,2	169,91	168,13	27,07	4,6	3,8	4,675	1,281	24	0	
26,04,2016	64.76	58.42	6,34	90,76	89,01	75,03	73,86	15,15	4,60	3,80	1,45	0,89	24	0	
27,04,2016	62.22	41.42	20,8	125,74	86,11	71,26	86,18	12,93	4,6	3,6	4,675	0,803	24	0	
28,04,2016	62.21	40.85	21,36	141,58	89,04	68,36	93,4	15,64	4,6	3,6	3,608	0,976	24	0	
29,04,2016	62.12	38.23	23,89	119,42	87,27	74,31	103,61	13,66	4,6	3,6	3,322	0,851	24	0	
30,04,2016	62.15	34.86	27,29	103,49	81,63	88,12	87,64	13,99	4,6	3,6	3,259	0,871	24	0	
01,05,2016	62.16	35.14	27,02	102,55	80,73	89,02	88,54	12,19	4,6	3,6	3,146	0,761	24	0	
02,05,2016	62.05	35.52	26,53	103,36	81,53	89,09	88,61	12,92	4,6	3,6	3,15	0,803	24	0	
03,05,2016	61.89	35.84	26,05	93,36	82,5	89,38	88,9	13,6	4,6	3,6	3,154	0,845	24	0	
04,05,2016	64.76	58.42	6,34	90,76	89,01	75,03	73,86	15,15	4,6	3,8	1,45	0,886	24	0	
05,05,2016	63.7	58.91	4,79	71,23	69,71	61,63	60,48	9,23	4,6	3,8	0,878	0,546	24	0	
06,05,2016	64.72	57.35	7,37	74,96	63,15	78,12	76,92	16,23	4,6	3,8	1,621	0,946	24	0	
07,05,2016	63.73	52.07	11,66	60,39	59,27	46,02	45,45	13,82	4,6	3,8	1,413	0,883	24	0	
08,05,2016	62.9	51.51	11,39	61,67	60,53	45,94	45,42	15,11	4,6	3,8	1,466	0,955	24	0	
09,05,2016	63.55	52.15	11,40	61,92	60,76	46,28	45,68	15,08	4,6	3,8	1,482	0,961	24	0	
10,05,2016	62.78	52.76	10,02	27,6	27,09	22,42	22,11	4,98	4,6	3,8	0,532	0,263	24	0	
11,05,2016	63.6	53.57	10,03	71,68	70,37	56,95	56,22	14,15	4,6	3,8	1,461	0,76	24	0	
12,05,2016	63.67	52.43	11,24	65,72	64,49	50,39	49,73	14,76	4,6	3,8	1,498	0,773	24	0	
13,05,2016	64.04	52.52	11,52	65,01	63,81	50,13	49,41	14,4	4,6	3,8	1,491	0,758	24	0	
14,05,2016	64.65	53.16	11,49	67,68	66,41	51,02	50,3	16,11	4,6	3,8	1,619	0,857	24	0	
15,05,2016	64.1	52.85	11,49	70,85	69,51	51,27	50,59	18,92	4,6	3,8	1,782	1,004	24	0	
16,05,2016	62.78	52.76	10,02	27,6	27,09	22,42	22,11	4,98	4,6	3,8	0,532	0,263	24	0	
17,05,2016	18.82	18.58	0,24	0	0	0	0	0	4,6	3,8	0	0	24	0	
18,05,2016	16.89	16.35	0,54	0	0	0	0	0	4,6	3,8	0	0	24	0	
19,05,2016	16.32	15.85	0,47	0	0	0	0	0	4,6	3,8	0	0	24	0	
20,05,2016	15.75	15.62	0,13	0	0	0	0	0	4,6	3,8	0	0	24	0	
21,05,2016	63.44	54.77	8,67	64,04	62,88	50,54	49,81	13,07	4,6	3,8	1,268	0,745	24	0	
22,05,2016	65.07	56.86	8,21	98,2	96,31	79,25	78,05	18,26	4,6	3,8	1,829	1,042	24	0	
23,05,2016	64.21	56.1	8,11	93,9	92,12	77,08	75,91	16,21	4,6	3,8	1,658	0,912	24	0	
24,05,2016	63.81	55.68	8,13	90,76	89,07	74,53	73,47	15,6	4,6	3,8	1,594	0,869	24	0	

Итого: 2243,25 2004,6 1753,5 1804,39 373,21 54,013 21,5 720 0

Средние: 57.25 45.26 10,92 74,78 4,6 3,8

Итоговые параметры на 25/05/16г, 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25,05,2016	48792,15	47562,12	41562,9	41095,4	6575,27	1243,104	338,005	5684	0

Представитель абонента Представитель теплоснабж, организации

1048,44 832,52 785,9 785,9 155,17 30,296 9,655 314