

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/16г.-23/05/16г.

Абонент: Ленин 28
Адрес: г. Приозерск
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв. = 0.00

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00156847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x010D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.04.2016	66,09	55,87	10,22	418,34	406,95	401,66	398,9	8,05	4,5	4,5	4,583	0,505	24	0	*
26.04.2016	65,72	55,57	10,15	421,06	409,51	403,81	401,2	8,31	4,5	4,5	4,587	0,516	24	0	*
27.04.2016	66,05	55,99	10,06	415,68	404,36	399,59	396,79	7,57	4,5	4,5	4,464	0,477	24	0	*
28.04.2016	66,82	56,47	10,35	413,74	402,79	396,74	393,28	9,51	4,5	4,5	4,672	0,607	24	0	*
29.04.2016	66,55	56,4	10,15	415,3	403,25	398,57	396,27	6,98	4,5	4,5	4,458	0,437	24	0	*
30.04.2016	66,48	56,35	10,13	414,81	403,74	397,45	394,27	9,47	4,5	4,5	4,594	0,604	24	0	*
01.05.2016	64,01	54,73	9,28	416,3	405,13	400,8	398,5	6,63	4,5	4,5	4,095	0,403	24	0	*
02.05.2016	65,97	56,56	9,41	426,53	415,73	409,16	405,31	10,42	4,5	4,5	4,464	0,655	24	0	*
03.05.2016	65,88	57,11	8,77	431,81	419,68	414,7	411,98	7,7	4,5	4,5	4,097	0,477	24	0	*
04.05.2016	66,38	58,11	8,27	231,25	225,24	218,45	216,35	8,89	4,5	4,5	2,349	0,565	24	0	*
05.05.2016	66,22	62,45	3,77	62,1	60,77	51,98	51,1	9,67	4,5	4,5	0,803	0,608	24	0	*
06.05.2016	65,2	60,93	4,27	51,6	50,48	42,49	41,85	8,63	4,5	4,5	0,715	0,532	24	0	*
07.05.2016	64,4	59,01	5,39	43,25	42,37	33,3	32,84	9,53	4,5	4,5	0,763	0,582	24	0	*
08.05.2016	64,27	59	5,27	42,78	41,93	33,51	33,06	8,87	4,5	4,5	0,717	0,539	24	0	*
09.05.2016	64,97	59,58	5,39	43,37	42,49	33,77	33,31	9,18	4,5	4,5	0,748	0,566	24	0	*
10.05.2016	65,12	59,72	5,4	44,08	43,22	34,09	33,61	9,61	4,5	4,5	0,78	0,593	24	0	*
11.05.2016	65,08	59,64	5,44	43,96	43,13	34,07	33,59	9,54	4,5	4,5	0,773	0,587	24	0	*
12.05.2016	64,74	59,17	5,57	43,82	42,95	33,69	33,23	9,72	4,5	4,5	0,786	0,599	24	0	*
13.05.2016	64,9	59,46	5,44	44,79	43,9	33,97	33,52	10,38	4,5	4,5	0,825	0,642	24	0	*
14.05.2016	65,33	59,96	5,37	45,9	45	34,66	34,14	10,86	4,5	4,5	0,86	0,672	24	0	*
15.05.2016	64,2	59,03	5,17	45,93	45,06	34,63	34,15	10,91	4,5	4,5	0,842	0,663	24	0	*
16.05.2016	64,95	59,73	5,22	47,43	46,45	34,76	34,34	12,11	4,5	4,5	0,93	0,749	24	0	*
17.05.2016	64,96	59,67	5,29	44,67	43,79	35,07	34,6	9,19	4,5	4,5	0,753	0,568	24	0	*
18.05.2016	64,86	59,71	5,15	47,31	46,4	35,65	35,12	11,28	4,5	4,5	0,878	0,695	24	0	*
19.05.2016	65,03	59,82	5,21	46	45,03	35,64	35,15	9,88	4,5	4,5	0,791	0,61	24	0	*
20.05.2016	64,98	59,8	5,18	47,04	46,01	35,69	35,26	10,75	4,5	4,5	0,848	0,663	24	0	*
21.05.2016	64,77	59,64	5,13	46,08	45,19	35,44	34,92	10,27	4,5	4,5	0,814	0,631	24	0	*
22.05.2016	64,49	59,44	5,05	47,93	47,02	35,05	34,56	12,46	4,5	4,5	0,941	0,765	24	0	*
23.05.2016	63,61	58,88	4,73	20,97	20,59	16,56	16,32	4,27	4,5	4,5	0,336	0,255	24	0	*
Итого:				4863,8	4738,16	4504,9	4467,52	270,64			57,266	16,765	696	0	
Средние:	65,24	58,54	6,69						4,5	4,5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/04/1624:00	341190,73	333094,64	317546,34	314787,94	18306,7	4966,223	1097,488	36733	187
23/05/1624:00	346054,56	337832,8	322051,29	319255,46	18577,34	5023,489	1114,253	37429	187
Итого:	4863,83	4738,16	4504,95	4467,52	270,64	57,266	16,765	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 37627ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

