

ООО "Управляющая
Компания 34"

ОТЧЕТ
параметров теплоснабжения
за 25/04/16г.-24/05/16г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 10.80 м3/ч G под min= 0.13 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 10.80 м3/ч G обр min= 0.13 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00145044 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 Т3=0 КС=0x60D6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	m3	v1	m1	t	m3	v2	m2	t	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ВНР	ВОС	НС	Н.С.
25/04/16	165.62	58.98	6.64	389.38	381.91	383.71	377.30	4.61	3.90	3.60	2.809	0.301	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26/04/16	165.03	57.59	7.44	321.11	314.90	313.96	309.07	5.83	3.90	3.60	2.677	0.382	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27/04/16	165.40	57.90	7.50	320.52	314.29	314.08	309.13	5.16	3.90	3.60	2.656	0.338	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28/04/16	165.97	58.41	7.56	321.89	315.55	313.27	308.24	7.31	3.90	3.60	2.813	0.487	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29/04/16	165.87	58.51	7.36	321.65	315.30	314.02	308.99	6.31	3.90	3.60	2.690	0.417	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30/04/16	165.73	58.40	7.33	321.46	315.16	313.19	308.12	7.04	3.90	3.60	2.719	0.462	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
01/05/16	163.35	56.54	6.81	322.54	316.66	316.36	311.60	5.06	3.90	3.60	2.445	0.324	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02/05/16	165.30	58.41	6.89	333.36	326.91	324.94	319.74	7.17	3.90	3.60	2.668	0.468	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
03/05/16	165.14	58.51	6.63	339.45	332.94	331.81	326.46	6.48	3.90	3.60	2.584	0.416	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04/05/16	165.44	59.41	6.03	226.25	221.88	218.67	215.01	6.87	3.90	3.60	1.747	0.446	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
05/05/16	163.96	59.36	4.60	132.73	130.26	124.62	122.61	7.65	3.90	3.60	1.055	0.490	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06/05/16	163.53	58.63	4.90	99.77	97.90	92.53	91.04	6.86	3.90	3.60	0.881	0.433	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
07/05/16	162.93	57.86	5.07	71.14	69.84	62.55	61.59	8.25	3.90	3.60	0.833	0.520	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
08/05/16	163.04	57.98	5.06	70.74	69.46	63.14	62.18	7.28	3.90	3.60	0.775	0.459	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09/05/16	163.28	58.17	5.11	71.54	70.21	63.58	62.62	7.59	3.90	3.60	0.801	0.482	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10/05/16	163.67	58.77	4.90	69.96	68.67	62.84	61.88	6.79	3.90	3.60	0.735	0.433	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11/05/16	163.80	58.42	5.38	77.86	76.39	69.84	68.75	7.64	3.90	3.60	0.858	0.490	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12/05/16	163.54	57.91	5.63	75.76	74.39	68.05	67.01	7.38	3.90	3.60	0.844	0.470	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13/05/16	163.52	57.83	5.69	75.57	74.17	68.92	67.88	6.29	3.90	3.60	0.782	0.400	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14/05/16	164.08	58.41	5.67	77.40	75.96	70.27	69.09	6.87	3.90	3.60	0.831	0.441	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15/05/16	163.19	57.70	5.49	78.89	77.45	69.93	68.87	8.58	3.90	3.60	0.920	0.541	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16/05/16	163.58	58.04	5.54	78.13	76.69	70.48	69.31	7.38	3.90	3.60	0.852	0.469	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17/05/16	163.76	58.22	5.54	78.51	77.04	70.98	69.78	7.26	3.90	3.60	0.851	0.463	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18/05/16	163.62	58.22	5.40	79.76	78.29	72.21	71.01	7.28	3.90	3.60	0.846	0.466	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19/05/16	163.84	58.39	5.45	80.58	79.08	72.87	71.67	7.41	3.90	3.60	0.863	0.472	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20/05/16	163.75	58.29	5.46	81.82	80.30	73.56	72.36	7.94	3.90	3.60	0.902	0.506	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21/05/16	163.65	58.20	5.45	80.20	78.71	73.07	71.87	6.84	3.90	3.60	0.825	0.435	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22/05/16	163.43	58.02	5.41	81.02	79.53	71.93	70.76	8.77	3.90	3.60	0.937	0.555	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23/05/16	163.15	57.89	5.26	33.07	32.46	30.78	30.27	2.19	3.90	3.60	0.296	0.138	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24/05/16	162.75	48.77	3.98	24.82	24.50	21.61	21.37	3.13	3.90	3.60	0.250	0.163	24	0	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Итого: | 4736.88 | 4646.80 | 4517.77 | 14445.58 | 201.22 | | 141.745 | 12.867 | 720 | 0 | *

Средние: | 63.76 | 57.92 | 5.84 | | | | 3.90 | 3.60 | | |

Итоговые параметры на 25/05/16г. 9 ч

Дата	V1	m1	t	V2	m2	t	Mг	Qo	Qг	ВНР
25/05/16	30725.36	30154.42	30219.52	29708.95	445.47	221.362	28.739	2130	2130	2130



Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч