

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/04/16г.-23/05/16г.

Абонент: ленинградская 16

Договор N: _____

Адрес: г. Приозерск

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

Заводской номер 00136736

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

T3=0

КС=0x0c74

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2016	66,72	50,37	16,35	330,5	323,83	310,64	306,93	16,9	4,5	4,5	5,139	1,132	24	0	
25.04.2016	66,03	50,24	15,79	331,68	325,09	316,19	312,43	12,66	4,5	4,5	5,763	0,833	24	0	
26.04.2016	65,5	50,15	15,35	334,87	328,31	318,32	314,56	13,75	4,5	4,5	5,727	0,899	24	0	
27.04.2016	65,92	50,53	15,39	336,28	329,64	319,38	315,55	14,09	4,5	4,5	5,776	0,933	24	0	
28.04.2016	66,63	51,01	15,62	337,27	330,5	320,07	316,12	14,38	4,5	4,5	5,887	0,965	24	0	
29.04.2016	66,41	51,22	15,19	338,81	332,02	320,74	316,8	15,22	4,5	4,5	5,819	1,008	24	0	
30.04.2016	66,34	51,35	14,99	337,6	330,86	319,73	315,75	15,11	4,5	4,5	5,732	1,005	24	0	
01.05.2016	63,82	50	13,82	340,02	333,67	322,97	319,19	14,48	4,5	4,5	5,328	0,932	24	0	
02.05.2016	65,89	51,84	14,05	347,24	340,4	330,89	326,7	13,7	4,5	4,5	5,487	0,901	24	0	
03.05.2016	65,66	52,29	13,37	350,66	343,79	334,39	330,11	13,68	4,5	4,5	5,303	0,887	24	0	
04.05.2016	66,27	55,71	10,56	341,36	334,54	326,12	321,4	13,14	4,5	4,5	4,264	0,868	24	0	
05.05.2016	65,32	61,09	4,23	227,4	222,97	213,79	210,13	12,84	4,5	4,5	1,727	0,839	24	0	
06.05.2016	64,97	59,87	5,1	185,37	181,8	170,58	167,72	14,08	4,5	4,5	1,77	0,907	24	0	
07.05.2016	64,53	58,1	6,43	148,91	146,04	133,21	131,14	14,9	4,5	4,5	1,804	0,96	24	0	
08.05.2016	64,35	58	6,35	149,93	147,09	133,89	131,8	15,29	4,5	4,5	1,82	0,979	24	0	
09.05.2016	65,15	58,71	6,44	149,4	146,52	135,52	133,36	13,16	4,5	4,5	1,715	0,852	24	0	
10.05.2016	65,26	58,86	6,4	149,96	147,07	137,15	134,95	12,12	4,5	4,5	1,654	0,788	24	0	
11.05.2016	65,27	58,72	6,55	152,25	149,31	137,99	135,8	13,51	4,5	4,5	1,772	0,879	24	0	
12.05.2016	64,91	58,17	6,74	151,91	149	137,98	135,81	13,19	4,5	4,5	1,771	0,852	24	0	
13.05.2016	65,17	58,31	6,86	153,51	150,55	139,16	136,97	13,58	4,5	4,5	1,824	0,883	24	0	
14.05.2016	65,47	58,73	6,74	156,97	153,91	141,68	139,43	14,48	4,5	4,5	1,888	0,942	24	0	
15.05.2016	64,39	57,88	6,51	157,16	154,22	141,35	139,15	15,07	4,5	4,5	1,875	0,963	24	0	
16.05.2016	65,19	58,59	6,6	155,95	152,91	142,85	140,58	12,33	4,5	4,5	1,729	0,801	24	0	
17.05.2016	65,11	58,62	6,49	154,97	151,97	142,35	140,12	11,85	4,5	4,5	1,68	0,768	24	0	
18.05.2016	64,97	58,61	6,36	156,87	153,83	143,52	141,22	12,61	4,5	4,5	1,717	0,816	24	0	
19.05.2016	65,23	58,8	6,43	156,52	153,47	143,4	141,1	12,37	4,5	4,5	1,713	0,801	24	0	
20.05.2016	65,13	58,75	6,38	156,97	153,92	143,61	141,32	12,6	4,5	4,5	1,72	0,817	24	0	
21.05.2016	64,98	58,58	6,4	156,32	153,29	142,22	139,97	13,32	4,5	4,5	1,76	0,859	24	0	
22.05.2016	64,62	58,22	6,4	156,02	153,08	140,18	137,98	15,1	4,5	4,5	1,857	0,97	24	0	
23.05.2016	61,96	56,4	5,56	74,01	72,7	68,12	67,1	5,6	4,5	4,5	0,72	0,336	24	0	
Итого:				6676,6	6546,3	6227,9	6141,19	405,11			93,741	26,375	720	0	
Средние:	65,23	55,92	9,31						4,5	4,5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/1624:00	429021,32	420947,17	404662,41	399670,14	21277,03	6487,905	1297,992	35298	1362
23/05/1624:00	435698,01	427493,47	410890,4	405811,33	21682,14	6581,646	1324,367	36018	1362
Итого:	6676,69	6546,3	6227,99	6141,19	405,11	93,741	26,375	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 37401ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

