

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г. - 24/07/16г.

Абонент: Чапаева, 20

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 22

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max= G обр min=

Тхв= °C

Заводской номер 00222834

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.52	62.89	0.63	154.62	151.77	147.19	144.54	0.00	7.23	4.20	3.60	0.554	0.462	24	0	
26/06/16	62.83	62.20	0.63	156.26	153.43	147.32	144.71	0.00	8.72	4.20	3.60	0.642	0.551	24	0	
27/06/16	64.16	63.44	0.72	154.94	152.02	146.48	143.79	0.00	8.23	4.20	3.60	0.634	0.530	24	0	
28/06/16	62.91	62.26	0.65	162.40	159.45	153.89	151.15	0.00	8.30	4.20	3.60	0.624	0.528	24	0	
29/06/16	62.99	62.37	0.62	167.73	164.70	160.48	157.65	0.00	7.05	4.20	3.60	0.545	0.448	24	0	
30/06/16	63.33	62.69	0.64	164.86	161.82	157.61	154.76	0.00	7.06	4.20	3.60	0.547	0.447	24	0	
01/07/16	63.59	62.98	0.61	165.01	161.96	156.10	153.23	0.00	8.73	4.20	3.60	0.652	0.558	24	0	
02/07/16	64.03	63.39	0.64	165.62	162.53	157.81	154.87	0.00	7.66	4.20	3.60	0.590	0.494	24	0	
03/07/16	62.77	62.21	0.56	167.22	164.20	158.61	155.79	0.00	8.41	4.20	3.60	0.616	0.528	24	0	
04/07/16	63.07	62.51	0.56	164.88	161.88	157.21	154.40	0.00	7.48	4.20	3.60	0.558	0.471	24	0	
05/07/16	63.45	62.84	0.61	163.72	160.70	156.42	153.54	0.00	7.16	4.20	3.60	0.548	0.455	24	0	
06/07/16	62.95	62.34	0.61	163.58	160.61	156.23	153.40	0.00	7.21	4.20	3.60	0.550	0.459	24	0	
07/07/16	63.26	62.66	0.60	164.33	161.30	157.05	154.19	0.00	7.11	4.20	3.60	0.544	0.453	24	0	
08/07/16	63.34	62.70	0.64	155.96	153.08	148.53	145.84	0.00	7.24	4.20	3.60	0.554	0.465	24	0	
09/07/16	64.16	63.50	0.66	151.52	148.70	143.47	140.83	0.00	7.87	4.20	3.60	0.599	0.506	24	0	
10/07/16	63.96	63.27	0.69	151.92	149.11	143.88	141.26	0.00	7.85	4.20	3.60	0.602	0.508	24	0	
11/07/16	63.14	62.49	0.65	151.60	148.82	143.48	140.90	0.00	7.92	4.20	3.60	0.594	0.504	24	0	
12/07/16	62.93	62.30	0.63	152.32	149.54	143.38	140.79	0.00	8.75	4.20	3.60	0.641	0.554	24	0	
13/07/16	63.83	63.17	0.66	150.92	148.10	144.08	141.41	0.00	6.69	4.20	3.60	0.523	0.427	24	0	
14/07/16	63.21	62.55	0.66	151.73	148.95	143.41	140.78	0.00	8.17	4.20	3.60	0.612	0.521	24	0	
15/07/16	63.31	62.65	0.66	132.69	130.27	126.28	123.99	0.00	6.28	4.20	3.60	0.482	0.401	24	0	
16/07/16	63.90	63.22	0.68	142.84	140.19	134.67	132.19	0.00	8.00	4.20	3.60	0.601	0.518	24	0	
17/07/16	63.21	62.55	0.66	151.33	148.57	142.44	139.86	0.00	8.71	4.20	3.60	0.647	0.557	24	0	
18/07/16	63.32	62.68	0.64	151.13	148.37	143.52	140.92	0.00	7.45	4.20	3.60	0.565	0.471	24	0	
19/07/16	63.54	62.89	0.65	151.53	148.72	144.40	141.78	0.00	6.94	4.20	3.60	0.533	0.441	24	0	
20/07/16	63.59	62.92	0.67	152.54	149.70	145.42	142.80	0.00	6.90	4.20	3.60	0.535	0.442	24	0	
21/07/16	63.75	63.04	0.71	153.23	150.37	145.33	142.69	0.00	7.68	4.20	3.60	0.594	0.494	24	0	
22/07/16	64.15	63.46	0.69	152.12	149.26	144.91	142.26	0.00	7.00	4.20	3.60	0.550	0.453	24	0	
23/07/16	63.54	62.91	0.63	152.47	149.66	144.02	141.42	0.00	8.24	4.20	3.60	0.617	0.526	24	0	
24/07/16	63.31	62.70	0.61	153.27	150.44	146.13	143.51	0.00	6.93	4.20	3.60	0.528	0.438	24	0	
Итого:				4674.29	4588.22	4439.75	4359.25	0.00	228.97			17.381	14.610	720	0	

Средние:	63.44	62.79	0.65							4.20	3.60					
----------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Итоговые параметры на 25/07/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	169537.97	164271.88	135910.57	132234.49	0.00	32037.39	3643.004	1926.184	20282	2998

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации