

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/16г. - 23/07/16г.

Абонент: Чапаева д. 22

Договор № г. Приозерск

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

M сет. воды = т.сут M гр.с = т.сут

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

T_{изв} = 0.00 °C

Заводской номер 00145857

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ΔT=3

T_{изв}=0

KC=0x00CC

по 2:7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.2016	63,84	58,83	5,01	36,22	35,54	26	25,52	10,02	4,5	4,5	0,768	0,641	24	0
25.06.2016	64,41	59,69	4,72	37,13	36,45	25,13	24,65	11,8	4,5	4,5	0,877	0,758	24	0
26.06.2016	63,68	59,16	4,52	37,99	37,3	25,08	24,6	12,7	4,5	4,5	0,918	0,807	24	0
27.06.2016	64,99	60,33	4,66	37,37	36,63	25,07	24,59	12,04	4,5	4,5	0,896	0,78	24	0
28.06.2016	63,85	59,37	4,48	37,88	37,18	26,43	25,95	11,23	4,5	4,5	0,836	0,721	24	0
29.06.2016	63,92	59,59	4,33	39,71	38,98	27,41	26,93	12,05	4,5	4,5	0,886	0,771	24	0
30.06.2016	64,14	59,75	4,39	38,2	37,5	27,03	26,55	10,95	4,5	4,5	0,819	0,701	24	0
01.07.2016	64,49	60,03	4,46	37,33	36,63	27,04	26,56	10,07	4,5	4,5	0,767	0,651	24	0
02.07.2016	64,97	60,49	4,48	38,7	37,98	27,12	26,64	11,34	4,5	4,5	0,851	0,739	24	0
03.07.2016	63,68	59,57	4,11	40,53	39,76	27,05	26,57	13,19	4,5	4,5	0,949	0,84	24	0
04.07.2016	63,92	59,74	4,18	36,34	35,67	27,25	26,77	8,9	4,5	4,5	0,681	0,57	24	0
05.07.2016	64,3	60,04	4,26	38,75	38,04	26,8	26,32	11,72	4,5	4,5	0,867	0,754	24	0
06.07.2016	63,88	59,54	4,34	38,07	37,37	26,79	26,31	11,06	4,5	4,5	0,821	0,707	24	0
07.07.2016	64,14	59,82	4,32	36,74	36,05	27,09	26,61	9,44	4,5	4,5	0,721	0,604	24	0
08.07.2016	64,25	59,77	4,48	36,82	36,13	25,33	24,85	11,28	4,5	4,5	0,835	0,726	24	0
09.07.2016	65,07	60,43	4,64	37,18	36,48	24,4	23,92	12,56	4,5	4,5	0,928	0,813	24	0
10.07.2016	64,97	60,19	4,78	36,54	35,86	24,56	24,08	11,78	4,5	4,5	0,882	0,767	24	0
11.07.2016	64,05	59,52	4,53	35,65	34,95	24,52	24,04	10,91	4,5	4,5	0,807	0,701	24	0
12.07.2016	63,68	59,31	4,37	34,21	33,55	24,51	23,06	10,49	4,5	4,5	0,768	0,668	23	1
13.07.2016	64,65	60,11	4,54	35,16	34,48	24,61	24,13	10,35	4,5	4,5	0,779	0,668	24	0
14.07.2016	64,12	59,57	4,55	34,74	34,1	24,56	24,08	10,02	4,5	4,5	0,753	0,642	24	0
15.07.2016	64,18	59,62	4,56	29,74	29,17	21,48	21,04	8,13	4,5	4,5	0,615	0,522	21	3
16.07.2016	64,84	60,19	4,65	33,04	32,4	23,22	21,87	10,53	4,5	4,5	0,787	0,683	22	2
17.07.2016	64,07	59,55	4,52	35,55	34,89	24,23	22,82	12,07	4,5	4,5	0,873	0,773	23	1
18.07.2016	64,15	59,57	4,58	35,44	34,76	24,51	24,03	10,73	4,5	4,5	0,797	0,688	24	0
19.07.2016	64,34	59,8	4,54	35,79	35,11	24,59	24,13	10,98	4,5	4,5	0,817	0,705	24	0
20.07.2016	64,46	59,81	4,65	35,4	34,73	24,88	24,4	10,33	4,5	4,5	0,78	0,667	24	0
21.07.2016	64,69	60,01	4,68	35,71	35,02	24,9	24,42	10,6	4,5	4,5	0,798	0,689	24	0
22.07.2016	65,03	60,4	4,63	35,22	34,53	24,86	24,39	10,14	4,5	4,5	0,769	0,659	24	0
23.07.2016	64,38	59,95	4,43	35,8	35,13	24,68	24,2	10,93	4,5	4,5	0,811	0,704	24	0
Итого:				1092,9	1072,37	761,13	744,03	328,34			24,456	21,119	713	7
Средние:	64,3	59,79	4,51						4,5	4,5				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/1624:00	234525,82	230076,23	216428,14	213352,61	16723,62	4230,339	1016,532	38459	262
23/07/1624:00	235618,77	231148,6	217189,27	214096,64	17051,96	4254,795	1037,651	39172	269
Итого:	1092,95	1072,37	761,13	744,03	328,34	24,456	21,119	713	7

Период нормальной работы 713ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 7ч

Время работы прибора после сброса 39459ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

