

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Июль 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул. Чапаева 26

Тип прибора:
Номер прибора:
Теплосистема:

ТСРВ-022
402285✓
1

Температура холодной воды, °C: 0

Дата	п, ч	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dt °C	dG, т	W3, Гкал
		W1, Гкал	t1, °C	m1, т	P1, МПа	W2, Гкал	t2, °C	m2, т	P2, МПа			
24.06.16	24.00	4.433	63.63	69.600	0.90	3.404	54.61	62.300	0.50	9.02	7.300	1.027
25.06.16	24.00	4.395	64.00	68.500	0.90	3.301	54.75	60.300	0.50	9.25	8.200	1.096
26.06.16	24.00	4.347	63.14	68.700	0.90	3.263	54.10	60.200	0.50	9.04	8.500	1.082
27.06.16	24.00	4.359	64.47	67.500	0.90	3.322	54.98	60.400	0.50	9.49	7.100	1.037
28.06.16	24.00	4.409	63.37	69.500	0.90	3.380	54.25	62.300	0.50	9.12	7.200	1.029
29.06.16	24.00	4.529	63.46	71.200	0.90	3.542	54.57	64.800	0.50	8.89	6.400	0.986
30.06.16	24.00	4.500	63.76	70.500	0.90	3.487	54.70	63.800	0.50	9.06	6.700	1.013
01.07.16	24.00	4.512	64.04	70.300	0.90	3.490	54.94	63.400	0.50	9.10	6.900	1.025
02.07.16	24.00	4.564	64.34	70.900	0.90	3.540	55.39	63.900	0.50	8.95	7.000	1.025
03.07.16	24.00	4.550	63.51	71.500	0.90	3.516	54.95	63.900	0.50	8.56	7.600	1.032
04.07.16	23.97	4.466	63.63	70.100	0.90	3.506	55.12	63.600	0.50	8.51	6.500	0.960
05.07.16	24.00	4.433	63.81	69.300	0.90	3.480	54.83	63.400	0.50	8.98	5.900	0.953
06.07.16	24.00	4.392	63.43	69.100	0.90	3.437	54.35	63.200	0.50	9.08	5.900	0.955
07.07.16	24.00	4.443	63.73	69.600	0.90	3.466	54.54	63.500	0.50	9.19	6.100	0.977
08.07.16	24.00	4.268	63.67	66.900	0.90	3.301	54.25	60.800	0.50	9.42	6.100	0.970
09.07.16	24.00	4.342	64.65	67.100	0.90	3.210	54.59	58.800	0.50	10.06	8.300	1.130
10.07.16	24.00	4.259	64.17	66.300	0.90	3.212	54.34	59.000	0.50	9.83	7.300	1.049
11.07.16	24.00	4.197	63.77	65.700	0.90	3.181	54.09	58.800	0.50	9.68	6.900	1.013
12.07.16	24.00	4.134	63.45	65.000	0.90	3.189	53.98	60.000	0.50	9.47	5.000	0.946
13.07.16	24.00	4.254	63.98	66.400	0.90	3.198	54.38	58.800	0.50	9.60	7.600	1.056
14.07.16	24.00	4.144	63.57	65.100	0.90	3.186	54.11	58.800	0.50	9.46	6.300	0.958
15.07.16	23.96	4.204	63.71	65.800	0.90	3.158	54.15	58.300	0.50	9.56	7.500	1.049
16.07.16	23.79	4.168	64.21	66.800	0.90	3.153	54.44	57.900	0.50	9.77	8.900	1.013
17.07.16	23.91	4.165	63.75	65.300	0.90	3.165	54.14	58.300	0.50	9.61	7.000	1.003
18.07.16	24.00	4.185	63.66	65.600	0.90	3.169	54.03	58.700	0.50	9.63	6.900	1.013
19.07.16	24.00	4.211	63.85	65.800	0.90	3.205	54.29	59.000	0.50	9.56	6.800	1.006
20.07.16	24.00	4.228	63.91	66.000	0.90	3.227	54.30	59.300	0.50	9.61	6.700	1.003
21.07.16	24.00	4.316	63.97	67.400	0.90	3.217	54.22	59.400	0.50	9.75	8.000	1.099
22.07.16	24.00	4.297	64.43	66.600	0.90	3.239	54.60	59.200	0.50	9.83	7.400	1.056
23.07.16	24.00	4.256	64.16	66.200	0.90	3.215	54.50	59.000	0.50	9.66	7.200	1.041
Среднее:		4.332	63.84	67.811		3.312	54.48	60.771		9.36	7.039	1.020
Итого:	719.63	129.958		2034.300		99.357		1823.100			211.200	30.599

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	W1, Гкал	W2, Гкал	W3, Гкал
23.06.2016 23:00	257169.700	244263.500	16643.169	12343.658	4300.944
23.07.2016 23:00	259204.000	246086.600	16773.128	12443.016	4331.543

Общее время работы = Траб + Тотк Тнс1 Тнс2 Тнс3
720.07 719.63 + 0.43 0.00 0.00 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ООО «СК
ВЗЛЕТ»
УВАРОВ С.В.