

ООО "Урал-Волга"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

Адрес: Чкаловск
Договор №: 33
Тип расходамера: Т
Теплопоставитель ВКТ? Сет. N 0
Договорные расходы: Т.сут Мгвс=
М сет. воды Т.сут Мгвс=
Т.сут Мгвс= 0.00 Град С

Договор №:
Тип расходамера:
Пределы измерений:
С под max= 8.50 м3/ч С под min= 0.27 м3/ч
С обр max= 8.00 м3/ч С обр min= 0.20 м3/ч

Заводской номер 0010243V ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ-3 Т3=0 КС=0X0B6D ПО 2.3

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	t	m3	v2	m2	Т	t	Т	КР/СМ2	КР/СМ2	Гкал	Гкал	ВНР	ВНО	НС	Н.С.
	°C	°C	°C														ч	ч		
25/06/16	16.83	52.58	9.25	45.28	44.52	39.06	39.54	39.37	38.89	5.46	5.46	4.20	5.20	4.20	0.701	0.338	24	0	0	
26/06/16	16.27	52.14	9.13	46.21	44.43	38.89	39.37	39.34	38.86	6.54	6.54	4.20	5.20	4.20	0.757	0.400	24	0	0	
27/06/16	16.36	52.85	9.51	45.75	44.96	39.34	39.34	39.34	38.86	6.10	6.10	4.20	5.20	4.20	0.749	0.379	24	0	0	
28/06/16	16.10	48.73	11.39	34.19	33.62	26.98	27.31	27.31	26.98	6.64	6.64	4.20	5.20	4.20	0.709	0.400	24	0	0	
29/06/16	16.35	49.39	13.96	27.63	27.15	21.01	21.25	21.25	21.01	6.14	6.14	4.20	5.20	4.20	0.655	0.367	24	0	0	
30/06/16	16.59	45.25	14.37	27.31	26.83	20.58	20.82	20.82	20.58	6.25	6.25	4.20	5.20	4.20	0.668	0.375	24	0	0	
01/07/16	16.59	45.27	14.20	26.78	26.30	20.48	20.72	20.72	20.48	5.82	5.82	4.20	5.20	4.20	0.639	0.348	24	0	0	
02/07/16	16.20	46.08	14.12	27.57	27.03	20.85	21.09	21.09	20.85	6.24	6.24	4.20	5.20	4.20	0.672	0.377	24	0	0	
03/07/16	16.59	46.80	13.60	27.80	27.32	20.73	20.97	20.97	20.73	5.59	5.59	4.20	5.20	4.20	0.675	0.395	24	0	0	
04/07/16	16.59	45.97	13.58	27.62	27.15	20.88	20.64	20.64	20.88	6.51	6.51	4.20	5.20	4.20	0.687	0.387	24	0	0	
05/07/16	16.59	45.46	14.43	26.90	26.42	20.60	20.84	20.84	20.60	5.22	5.22	4.20	5.20	4.20	0.636	0.348	24	0	0	
06/07/16	16.63	44.43	14.20	27.14	26.69	20.26	20.26	20.26	20.26	6.63	6.63	4.20	5.20	4.20	0.673	0.391	24	0	0	
07/07/16	16.59	44.58	14.59	26.75	26.27	20.39	20.43	20.43	20.39	5.88	5.88	4.20	5.20	4.20	0.644	0.351	24	0	0	
08/07/16	16.26	49.23	11.03	37.73	37.09	30.67	31.04	31.04	30.67	6.42	6.42	4.20	5.20	4.20	0.728	0.387	24	0	0	
09/07/16	16.62	49.27	10.22	44.92	44.13	38.07	38.07	38.07	38.05	6.54	6.54	4.20	5.20	4.20	0.791	0.412	24	0	0	
10/07/16	16.62	52.06	10.01	45.26	44.45	37.57	38.05	38.05	37.57	6.88	6.88	4.20	5.20	4.20	0.804	0.427	24	0	0	
11/07/16	16.61	51.87	9.80	44.41	43.55	37.51	37.99	37.99	37.51	6.14	6.14	4.20	5.20	4.20	0.746	0.380	24	0	0	
12/07/16	16.38	51.94	9.54	44.49	43.74	37.55	38.03	38.03	37.55	6.19	6.19	4.20	5.20	4.20	0.740	0.377	24	0	0	
13/07/16	16.99	52.25	9.74	44.45	43.71	38.06	38.06	38.06	38.06	6.13	6.13	4.20	5.20	4.20	0.749	0.378	24	0	0	
14/07/16	16.53	51.89	9.64	43.96	43.21	37.54	38.02	38.02	37.54	5.67	5.67	4.20	5.20	4.20	0.711	0.349	24	0	0	
15/07/16	16.75	51.99	9.76	38.97	38.32	33.10	33.53	33.53	33.10	5.32	5.32	4.20	5.20	4.20	0.644	0.324	24	0	0	12
16/07/16	62.55	52.49	10.06	23.08	22.67	18.86	19.10	19.10	18.86	3.81	3.81	4.20	5.20	4.20	0.429	0.238	24	0	0	12
17/07/16	61.64	51.82	9.82	44.66	43.88	37.01	37.49	37.49	37.01	8.87	8.87	4.20	5.20	4.20	0.788	0.422	24	0	0	
18/07/16	61.77	51.89	9.78	44.95	44.18	37.15	37.63	37.63	37.15	7.03	7.03	4.20	5.20	4.20	0.795	0.436	24	0	0	
19/07/16	61.99	52.18	9.72	44.41	43.65	37.68	38.16	38.16	37.68	5.97	5.97	4.20	5.20	4.20	0.737	0.373	24	0	0	
20/07/16	61.90	52.21	9.69	44.47	43.71	37.99	38.47	38.47	37.99	5.72	5.72	4.20	5.20	4.20	0.724	0.355	24	0	0	
21/07/16	62.02	52.25	9.77	44.70	43.93	38.52	38.52	38.52	38.04	8.89	8.89	4.20	5.20	4.20	0.737	0.368	24	0	0	
22/07/16	62.42	52.54	9.88	44.55	43.77	37.86	38.34	38.34	37.86	5.91	5.91	4.20	5.20	4.20	0.743	0.371	24	0	0	
23/07/16	63.09	52.36	6.73	44.54	43.77	37.71	38.19	38.19	37.71	6.06	6.06	4.20	5.20	4.20	0.743	0.376	24	0	0	
24/07/16	61.94	52.49	9.45	44.94	44.14	38.59	38.59	38.59	38.11	6.03	6.03	4.20	5.20	4.20	0.733	0.376	24	0	0	

Итого: 1141.42 1121.71 950.30 938.61 153.10 121.191 11.205 720 0 0

Средние: 61.07 45.95 11.12 5.20 4.20

Итоговые параметры на 25/07/16г. 10 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ВНР	ВНО
										ч	ч
25/07/16	17905.38	115631.56	110244.15	108934.51	6717.05	2025.334	418.808	24260	694		

Период нормальной работы 7:00ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч



Handwritten signature and date.