

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/16г. - 23/07/16г.

Абонент: поголя 11 Договор N: _____
Адрес: г. Приозерск Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ=7 сат.Н 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00158920 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x0572 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2016	61,03	52,6	8,43	43,07	42,33	36,23	35,75	6,58	5	4,5	0,702	0,401	24	0	
25.06.2016	61,49	52,66	8,83	41,97	41,22	34,46	33,98	7,24	5	4,5	0,745	0,445	24	0	
26.06.2016	60,92	52,39	8,53	41,84	41,11	34,61	34,13	6,98	5	4,5	0,715	0,427	24	0	
27.06.2016	62	52,98	9,02	40,71	39,97	34,65	34,17	5,8	5	4,5	0,67	0,358	24	0	
28.06.2016	61,11	52,47	8,64	43,05	42,33	35,94	35,46	6,87	5	4,5	0,725	0,423	24	0	
29.06.2016	61,19	52,7	8,49	43,79	43,05	37,12	36,64	6,41	5	4,5	0,703	0,394	24	0	
30.06.2016	61,47	52,85	8,62	43,73	42,97	36,36	35,88	7,09	5	4,5	0,745	0,434	24	0	
01.07.2016	61,75	53,18	8,57	43,24	42,49	36,28	35,8	6,69	5	4,5	0,72	0,413	24	0	
02.07.2016	62,22	53,65	8,57	43,11	42,35	36,69	36,21	6,14	5	4,5	0,691	0,381	24	0	
03.07.2016	61,09	53,03	8,06	43,63	42,88	36,7	36,22	6,66	5	4,5	0,699	0,408	24	0	
04.07.2016	61,28	53,04	8,24	42,91	42,19	36,39	35,91	6,28	5	4,5	0,679	0,383	24	0	
05.07.2016	61,56	52,81	8,75	42,71	41,98	36,25	35,77	6,21	5	4,5	0,696	0,379	24	0	
06.07.2016	61,11	52,3	8,81	43,21	42,48	36	35,52	6,96	5	4,5	0,738	0,427	24	0	
07.07.2016	61,33	52,5	8,83	42,83	42,09	36,29	35,81	6,28	5	4,5	0,702	0,388	24	0	
08.07.2016	61,27	52,06	9,21	41,06	40,34	34,41	33,93	6,41	5	4,5	0,704	0,389	24	0	
09.07.2016	62,02	52,5	9,52	40,54	39,82	33,6	33,12	6,7	5	4,5	0,731	0,415	24	0	
10.07.2016	61,78	52,37	9,41	40,68	39,96	33,66	33,18	6,78	5	4,5	0,732	0,422	24	0	
11.07.2016	61,07	51,97	9,1	40,36	39,66	33,48	33	6,66	5	4,5	0,708	0,407	24	0	
12.07.2016	60,9	51,9	9	38,72	38,05	33,5	31,66	6,39	5	4,5	0,673	0,391	23	1	*
13.07.2016	61,69	52,52	9,17	40,75	40,02	33,43	32,95	7,07	5	4,5	0,736	0,434	24	0	
14.07.2016	61,12	52,09	9,03	39,94	39,26	33,48	33	6,26	5	4,5	0,68	0,384	24	0	
15.07.2016	61,19	52,06	9,13	38,33	37,68	33,11	31,43	6,25	5	4,5	0,668	0,381	23	1	*
16.07.2016	61,73	52,37	9,36	38,57	37,92	33,24	31,42	6,5	5	4,5	0,698	0,405	23	1	*
17.07.2016	61,25	52,14	9,11	40,25	39,57	33,02	31,26	8,31	5	4,5	0,793	0,509	23	1	*
18.07.2016	61,17	52,01	9,16	40,26	39,55	33,4	32,92	6,63	5	4,5	0,706	0,408	24	0	
19.07.2016	61,14	52,34	8,8	35,86	35,24	29,34	28,99	6,25	5	4,5	0,636	0,38	24	0	
20.07.2016	61,4	52,19	9,21	40,58	39,88	32,88	32,43	7,45	5	4,5	0,754	0,457	24	0	
21.07.2016	61,54	52,29	9,25	40,61	39,9	34,04	33,56	6,34	5	4,5	0,7	0,392	24	0	
22.07.2016	62	52,55	9,45	41,01	40,28	33,8	33,32	6,96	5	4,5	0,745	0,434	24	0	
23.07.2016	61,49	52,34	9,15	41,83	41,12	33,5	33,02	8,1	5	4,5	0,803	0,5	24	0	
Итого:				1239,1	1217,69	1035,8	1016,44	201,25			21,397	12,369	716	4	
Средние:	61,41	52,49	8,91					401,54	5	4,5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/1624:00	35042,36	34348,23	32269,58	31810,94	2537,29	711,718	164,331	7195	37
23/07/1624:00	36281,51	35565,92	33305,44	32827,38	2738,54	733,115	176,7	7911	41
Итого:	1239,15	1217,69	1035,86	1016,44	201,25	21,397	12,369	716	4

Период нормальной работы 716ч
Период отсутствия тепла (аварии) 4ч
Время работы прибора после сброса 7985ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

