ООО Управдом

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Гоголя 26
Адрес:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 0.00 Град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 8.20 м3/ч G под min= 0.08 м3/ч
G обр max= 8.20 м3/ч G обр min= 0.08 м3/ч

Заводской номер 00144937 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хВА6Е ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mr | P1 | P2 | Qo | Qr | ВНР | ВОС | НС | Н.С. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mr | P1 | P2 | Qo | Qr |
| 25/06/16 | 61.20 | 51.29 | 9.91 | 50.35 | 49.50 | 44.33 | 43.81 | 5.69 | 3.90 | 3.60 | 0.781 | 0.348 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 26/06/16 | 60.79 | 51.51 | 9.28 | 50.46 | 49.64 | 45.26 | 44.73 | 4.91 | 3.90 | 3.60 | 0.713 | 0.301 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 27/06/16 | 61.79 | 52.41 | 9.38 | 50.33 | 49.45 | 45.72 | 45.15 | 4.30 | 3.90 | 3.60 | 0.691 | 0.266 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 28/06/16 | 60.89 | 51.89 | 9.00 | 51.06 | 50.18 | 47.24 | 46.58 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 0.638 | 0.221 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/16 | 61.15 | 52.19 | 8.96 | 53.41 | 52.51 | 48.26 | 47.52 | 4.99 | 3.90 | 3.60 | 0.731 | 0.310 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/16 | 61.41 | 51.90 | 9.51 | 52.57 | 51.67 | 46.82 | 46.23 | 5.44 | 3.90 | 3.60 | 0.772 | 0.333 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 01/07/16 | 61.69 | 52.57 | 9.12 | 51.62 | 50.72 | 47.47 | 46.80 | 3.92 | 3.90 | 3.60 | 0.670 | 0.244 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 02/07/16 | 62.09 | 53.11 | 8.98 | 52.34 | 51.41 | 47.86 | 47.18 | 4.23 | 3.90 | 3.60 | 0.686 | 0.263 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/16 | 60.98 | 52.62 | 8.36 | 52.86 | 51.94 | 47.90 | 47.22 | 4.72 | 3.90 | 3.60 | 0.684 | 0.288 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/16 | 61.27 | 52.77 | 8.50 | 51.75 | 50.87 | 47.60 | 46.87 | 4.00 | 3.90 | 3.60 | 0.646 | 0.245 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/16 | 61.49 | 52.31 | 9.18 | 52.00 | 51.06 | 47.22 | 46.56 | 4.50 | 3.90 | 3.60 | 0.704 | 0.277 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/16 | 61.03 | 51.68 | 9.35 | 51.67 | 50.76 | 47.02 | 46.46 | 4.30 | 3.90 | 3.60 | 0.695 | 0.265 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/16 | 61.34 | 51.97 | 9.37 | 52.71 | 51.79 | 47.19 | 46.59 | 5.20 | 3.90 | 3.60 | 0.757 | 0.323 | 24 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| 08/07/16 | 60.95 | 51.65 | 9.30 | 34.84 | 34.24 | 32.43 | 32.03 | 2.21 | 3.90 | 3.60 | 0.431 | 0.134 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 09/07/16 | 61.89 | 52.04 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 10/07/16 | 61.40 | 51.75 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 11/07/16 | 60.89 | 51.50 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 12/07/16 | 60.74 | 51.44 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 13/07/16 | 61.38 | 51.88 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 14/07/16 | 60.87 | 51.53 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 15/07/16 | 61.05 | 51.62 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 16/07/16 | 61.51 | 51.93 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 17/07/16 | 60.95 | 51.52 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 18/07/16 | 61.01 | 51.61 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 19/07/16 | 61.19 | 51.79 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 20/07/16 | 61.18 | 51.72 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 21/07/16 | 61.28 | 51.71 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 22/07/16 | 61.67 | 52.03 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 23/07/16 | 61.37 | 51.90 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| 24/07/16 | 61.16 | 52.02 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.60 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | 0. | | | 12 | | 12 | | | | | | | |
| Итого: | | | | 707.97 | 695.74 | 642.32 | 633.73 | 62.01 | | | 9.599 | 3.818 | 720 | 0 | 0. | | | | | | | | | | | | |
| Средние: | 61.25 | 51.93 | 9.32 | | | | | | 3.90 | 3.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

отсутствие ГВ. пишем в сети.

30дн.

59,80 : 13дн/(31дн/) = 107,999

Итоговые параметры на 25/07/16г. 9 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mr | Qo | Qr | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 25/07/16 | 11173.01 | 10982.32 | 10507.61 | 10385.22 | 597.10 | 219.196 | 36.833 | 3595 | 3 |

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Ленинградская область. Ограниченная ответственность. Общество с ограниченной ответственностью "Резервсантех" Rezervsantech Ltd. г.Приозерск