

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/16г.-23/07/16г.

Абонент: Города 5

Адрес: г. Приозерск

Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 0.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00263084

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0x432D

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2016	64,02	58,69	5,33	49,15	48,21	46,58	45,83	2,38	5	4,5	0,398	0,151	24	0	*
25.06.2016	64,14	58,8	5,34	48,42	47,33	46,68	46	1,33	5	4,5	0,334	0,084	24	0	*
26.06.2016	64,04	58,83	5,21	49,41	48,44	46,44	45,67	2,77	5	4,5	0,417	0,176	24	0	*
27.06.2016	63,62	58,38	5,24	49,43	48,36	46,47	45,84	2,52	5	4,5	0,4	0,158	24	0	*
28.06.2016	64,99	59,41	5,58	48,65	47,52	46,45	45,85	1,67	5	4,5	0,366	0,108	24	0	*
29.06.2016	64,21	58,75	5,46	48,62	47,56	46,45	45,75	1,81	5	4,5	0,366	0,115	24	0	*
30.06.2016	64,94	59,36	5,58	48,65	47,64	46,46	45,76	1,88	5	4,5	0,378	0,12	24	0	*
01.07.2016	65,67	60,05	5,62	48,72	47,64	46,53	45,86	1,78	5	4,5	0,373	0,117	24	0	*
02.07.2016	65,08	59,7	5,38	49,18	48,16	46,26	45,55	2,61	5	4,5	0,417	0,17	24	0	*
03.07.2016	65,44	60,07	5,37	49,57	48,63	46,09	45,29	3,34	5	4,5	0,46	0,218	24	0	*
04.07.2016	64,54	59,25	5,29	48,49	47,5	46,29	45,54	1,96	5	4,5	0,366	0,124	24	0	*
05.07.2016	62,58	57,37	5,21	48,79	47,85	46,21	45,51	2,34	5	4,5	0,386	0,147	24	0	*
06.07.2016	63,02	57,69	5,33	49	48,05	46,17	45,38	2,67	5	4,5	0,408	0,166	24	0	*
07.07.2016	61,74	56,69	5,05	49,1	48,16	45,84	45,14	3,02	5	4,5	0,414	0,18	24	0	*
08.07.2016	57,28	52,63	4,65	48,64	47,74	45,57	45,06	2,68	5	4,5	0,362	0,152	24	0	*
09.07.2016	64,45	58,82	5,63	49,2	48,2	45,89	45,18	3,02	5	4,5	0,449	0,192	24	0	*
10.07.2016	65,01	59,3	5,71	48,54	47,5	45,97	45,27	2,23	5	4,5	0,401	0,144	24	0	*
11.07.2016	64,88	59,21	5,67	47,77	46,7	46,07	45,41	1,29	5	4,5	0,342	0,083	24	0	*
12.07.2016	64,28	58,77	5,51	48,43	47,43	45,86	45,12	2,31	5	4,5	0,398	0,147	24	0	*
13.07.2016	64,31	58,8	5,51	48,1	47,12	45,96	45,19	1,93	5	4,5	0,372	0,123	24	0	*
14.07.2016	63,74	58,33	5,41	47,92	46,87	45,78	45,1	1,77	5	4,5	0,355	0,114	24	0	*
15.07.2016	62,71	57,44	5,27	47,9	46,92	45,36	44,69	2,23	5	4,5	0,376	0,139	24	0	*
16.07.2016	64,7	59,1	5,6	48,18	47,14	45,48	44,78	2,36	5	4,5	0,402	0,152	24	0	*
17.07.2016	65,52	59,85	5,67	47,99	46,88	45,34	44,69	2,19	5	4,5	0,396	0,141	24	0	*
18.07.2016	65,2	59,51	5,69	48,12	47,15	45,49	44,73	2,42	5	4,5	0,412	0,157	24	0	*
19.07.2016	65,1	59,39	5,71	47,5	46,41	45,55	44,88	1,53	5	4,5	0,355	0,098	24	0	*
20.07.2016	65	59,26	5,74	48,25	47,22	45,45	44,71	2,51	5	4,5	0,421	0,163	24	0	*
21.07.2016	64,75	59,02	5,73	47,32	46,37	45,49	44,69	1,68	5	4,5	0,365	0,107	24	0	*
22.07.2016	65,54	59,67	5,87	47,67	46,62	45,43	44,78	1,84	5	4,5	0,382	0,12	24	0	*
23.07.2016	65,69	59,92	5,77	47,66	46,63	45,37	44,66	1,97	5	4,5	0,39	0,127	24	0	*
Итого:				1454,3	1423,95	1378,9	1357,91	66,04			11,661	4,193	720	0	
Средние:	64,2	58,73	5,47						5	4,5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/1624:00	1139,34	1116,59	1068,63	1052,97	63,62	10,722	4,037	632	0
23/07/1624:00	2593,71	2540,54	2447,61	2410,88	129,66	22,383	8,23	1352	0
Итого:	1454,37	1423,95	1378,98	1357,91	66,04	11,661	4,193	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1386ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

