

Гоголя, 7

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Гоголя, 7

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 15

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00188920

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	64.03	57.92	6.11	73.14	71.77	64.74	63.78	7.99	4.20	3.60	0.902	0.509	24	0	
26/06/16	63.97	57.93	6.04	72.63	71.25	64.69	63.73	7.52	4.20	3.60	0.865	0.481	24	0	
27/06/16	63.41	57.36	6.05	72.08	70.77	64.75	63.79	6.98	4.20	3.60	0.828	0.440	24	0	
28/06/16	64.79	58.30	6.49	71.60	70.23	64.58	63.62	6.61	4.20	3.60	0.839	0.427	24	0	
29/06/16	64.20	57.79	6.41	71.63	70.31	64.60	63.64	6.67	4.20	3.60	0.837	0.429	24	0	
30/06/16	64.73	58.31	6.42	71.59	70.22	64.67	63.71	6.51	4.20	3.60	0.830	0.422	24	0	
01/07/16	65.40	58.98	6.42	72.84	71.39	64.68	63.69	7.70	4.20	3.60	0.913	0.505	24	0	
02/07/16	65.06	58.76	6.30	72.45	71.06	64.42	63.46	7.60	4.20	3.60	0.895	0.494	24	0	
03/07/16	65.22	58.96	6.26	72.40	71.02	64.26	63.30	7.72	4.20	3.60	0.897	0.503	24	0	
04/07/16	65.08	58.28	6.12	71.34	69.99	64.46	63.50	6.49	4.20	3.60	0.804	0.418	24	0	
05/07/16	62.52	56.46	6.06	72.03	70.74	64.38	63.42	7.32	4.20	3.60	0.842	0.454	24	0	
06/07/16	63.00	56.73	6.27	72.40	71.10	64.39	63.44	7.66	4.20	3.60	0.877	0.476	24	0	
07/07/16	61.89	55.89	6.00	72.81	71.52	64.05	63.11	8.41	4.20	3.60	0.896	0.512	24	0	
08/07/16	56.46	51.32	5.14	72.21	71.13	63.80	63.03	8.10	4.20	3.60	0.782	0.453	24	0	
09/07/16	64.64	58.12	6.52	71.75	70.36	64.16	63.19	7.17	4.20	3.60	0.876	0.460	24	0	
10/07/16	64.75	58.26	6.49	72.75	71.35	64.00	63.04	8.31	4.20	3.60	0.946	0.534	24	0	
11/07/16	64.74	58.32	6.42	61.52	60.33	55.32	54.48	5.85	4.20	3.60	0.728	0.378	24	0	
12/07/16	64.17	57.84	6.33	71.52	70.15	63.86	62.90	7.25	4.20	3.60	0.867	0.463	24	0	
13/07/16	64.21	57.90	6.31	72.22	70.84	63.86	62.90	7.94	4.20	3.60	0.905	0.508	24	0	
14/07/16	63.69	57.47	6.22	71.57	70.26	63.81	62.85	7.41	4.20	3.60	0.863	0.470	24	0	
15/07/16	62.67	56.76	5.91	67.19	65.98	60.06	59.16	6.82	4.20	3.60	0.775	0.423	24	0	
16/07/16	64.52	58.34	6.18	72.01	70.64	63.34	62.39	8.25	4.20	3.60	0.917	0.532	24	0	
17/07/16	65.51	59.31	6.20	72.57	71.15	63.42	62.43	8.72	4.20	3.60	0.958	0.566	24	0	
18/07/16	65.01	58.62	6.39	71.18	69.82	63.62	62.63	7.19	4.20	3.60	0.870	0.462	24	0	
19/07/16	64.96	58.37	6.59	71.33	69.95	63.56	62.60	7.35	4.20	3.60	0.891	0.475	24	0	
20/07/16	64.83	58.27	6.56	72.40	71.00	63.50	62.54	8.46	4.20	3.60	0.958	0.548	24	0	
21/07/16	64.61	57.97	6.64	70.82	69.43	63.48	62.52	6.91	4.20	3.60	0.860	0.445	24	0	
22/07/16	65.43	58.67	6.76	71.50	70.10	63.42	62.46	7.64	4.20	3.60	0.922	0.498	24	0	
23/07/16	65.57	58.90	6.67	71.09	69.65	63.43	62.44	7.21	4.20	3.60	0.887	0.468	24	0	
24/07/16	65.31	58.86	6.45	72.08	70.64	63.25	62.27	8.37	4.20	3.60	0.948	0.545	24	0	
Итого:				2144.65	2104.15	1908.56	1880.02	224.13			26.178	14.298	720	0	
Средние:	64.12	57.83	6.29						4.20	3.60					

Итоговые параметры на 25/07/16г. 12 ч

P	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	185992.20	182434.20	175849.49	173831.57	8602.63	3231.639	525.398	29250	2143

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации