

Отчет

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя

за Июль 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 9

Тип прибора:
Номер прибора:
Режим работы:

TCPB-031
610118
Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{нр})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	п, ч	Подводящий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
24.06.2016	24.00	-	63.86	117.78	-	60.50	114.21	3.36	3.57	0.613
25.06.2016	24.00	-	63.97	117.10	-	60.60	114.26	3.37	2.84	0.569
26.06.2016	24.00	-	63.90	117.74	-	60.58	113.95	3.32	3.79	0.623
27.06.2016	24.00	-	63.42	117.80	-	60.07	114.02	3.35	3.78	0.624
28.06.2016	24.00	-	64.75	116.70	-	61.19	114.03	3.56	2.67	0.581
29.06.2016	24.00	-	64.12	117.09	-	60.64	113.74	3.48	3.35	0.613
30.06.2016	24.00	-	64.67	117.68	-	61.14	114.06	3.53	3.62	0.639
01.07.2016	24.00	-	65.35	117.52	-	61.81	114.03	3.54	3.49	0.635
02.07.2016	24.00	-	64.94	116.24	-	61.50	113.79	3.44	2.45	0.552
03.07.2016	24.00	-	65.19	116.85	-	61.80	113.17	3.39	3.68	0.625
04.07.2016	24.00	-	64.35	116.68	-	61.02	113.71	3.33	2.97	0.572
05.07.2016	24.00	-	62.45	116.70	-	59.17	113.89	3.28	2.81	0.551
06.07.2016	24.00	-	62.89	117.58	-	59.52	113.50	3.37	4.08	0.642
07.07.2016	24.00	-	61.83	117.50	-	58.58	113.09	3.25	4.41	0.643
08.07.2016	24.00	-	56.52	117.63	-	53.76	112.96	2.76	4.67	0.579
09.07.2016	24.00	-	64.46	116.08	-	60.89	113.78	3.57	2.30	0.557
10.07.2016	24.00	-	64.70	117.59	-	61.12	112.84	3.58	4.75	0.714
11.07.2016	24.00	-	64.63	117.11	-	61.12	113.27	3.51	3.84	0.648
12.07.2016	24.00	-	64.09	117.31	-	60.65	112.80	3.44	4.51	0.679
13.07.2016	24.00	-	64.14	116.68	-	60.68	113.20	3.46	3.48	0.616
14.07.2016	24.00	-	63.58	116.63	-	60.18	113.15	3.40	3.48	0.608
15.07.2016	24.00	-	62.49	116.68	-	59.21	112.87	3.28	3.81	0.610
16.07.2016	24.00	-	64.42	116.14	-	60.91	112.14	3.51	4.00	0.653
17.07.2016	24.00	-	65.43	116.67	-	61.86	111.96	3.57	4.71	0.710
18.07.2016	24.00	-	64.96	116.04	-	61.42	112.63	3.54	3.41	0.622
19.07.2016	24.00	-	64.89	116.36	-	61.36	112.27	3.53	4.09	0.663
20.07.2016	24.00	-	64.78	115.52	-	61.21	112.63	3.57	2.89	0.591
21.07.2016	24.00	-	64.54	116.61	-	61.01	112.17	3.53	4.44	0.685
22.07.2016	24.00	-	65.34	115.47	-	61.69	112.38	3.65	3.09	0.615
23.07.2016	24.00	-	65.51	115.78	-	61.89	112.36	3.62	3.42	0.632
Среднее:			64.01	116.84		60.57	113.23	3.44	3.61	0.62
Итого:	720.00			3505.24			3396.83	-	108.40	18.66

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	W, Гкал	Время н.с., ч
23.06.2016 23:00	53113.947	52286.700	731.199	476.00
23.07.2016 23:00	56619.189	55683.534	749.863	476.00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____

ООО «СН С»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
УВАРОВ С.В.
Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljet.ru