

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Горького, 32

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 14

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00197923

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	60.95	47.97	12.98	36.50	35.90	29.34	29.10	0.00	6.80	5.80	4.00	0.794	0.413	24	0	
26/06/16	60.36	47.63	12.73	36.23	35.62	29.45	29.21	0.00	6.41	5.80	4.00	0.755	0.387	24	0	
27/06/16	61.30	48.03	13.27	36.15	35.52	29.35	29.11	0.00	6.41	5.80	4.00	0.780	0.392	24	0	
28/06/16	60.54	47.69	12.85	37.17	36.53	30.21	29.97	0.00	6.56	5.80	4.00	0.784	0.400	24	0	
29/06/16	60.67	47.90	12.77	37.86	37.20	31.03	30.79	0.00	6.41	5.80	4.00	0.782	0.392	24	0	
30/06/16	61.00	47.94	13.06	37.20	36.56	30.51	30.27	0.00	6.29	5.80	4.00	0.780	0.386	24	0	
01/07/16	61.32	48.35	12.97	37.56	36.92	30.31	30.06	0.00	6.86	5.80	4.00	0.812	0.421	24	0	
02/07/16	61.66	48.80	12.86	38.11	37.47	30.56	30.28	0.00	7.19	5.80	4.00	0.833	0.447	24	0	
03/07/16	60.60	48.51	12.09	37.86	37.23	30.64	30.37	0.00	6.86	5.80	4.00	0.784	0.418	24	0	
04/07/16	60.90	48.58	12.32	36.70	36.09	30.55	30.28	0.00	5.81	5.80	4.00	0.727	0.354	24	0	
05/07/16	61.01	48.15	12.86	36.74	36.12	30.35	30.11	0.00	6.01	5.80	4.00	0.755	0.368	24	0	
06/07/16	60.58	47.57	13.01	37.77	37.15	30.23	29.99	0.00	7.16	5.80	4.00	0.826	0.439	24	0	
07/07/16	60.94	47.75	13.19	36.69	36.07	30.52	30.28	0.00	5.79	5.80	4.00	0.753	0.355	24	0	
08/07/16	60.72	47.30	13.42	35.80	35.22	29.27	29.03	0.00	6.19	5.80	4.00	0.766	0.378	24	0	
09/07/16	61.69	47.56	14.13	36.14	35.49	28.55	28.31	0.00	7.18	5.80	4.00	0.844	0.445	24	0	
10/07/16	61.18	47.40	13.78	35.21	34.60	28.76	28.52	0.00	6.08	5.80	4.00	0.766	0.372	24	0	
11/07/16	60.73	47.33	13.40	35.75	35.16	28.49	28.25	0.00	6.91	5.80	4.00	0.799	0.420	24	0	
12/07/16	60.40	47.15	13.25	35.05	34.46	28.57	28.33	0.00	6.13	5.80	4.00	0.743	0.370	24	0	
13/07/16	61.04	47.57	13.47	35.24	34.64	28.57	28.33	0.00	6.31	5.80	4.00	0.769	0.385	24	0	
14/07/16	60.62	47.25	13.37	34.65	34.07	28.52	28.28	0.00	5.79	5.80	4.00	0.729	0.356	24	0	
15/07/16	60.72	47.26	13.46	34.93	34.34	28.37	28.13	0.00	6.21	5.80	4.00	0.757	0.381	24	0	
16/07/16	61.33	47.52	13.81	37.99	37.35	28.12	27.88	0.00	9.47	5.80	4.00	0.967	0.585	24	0	
17/07/16	60.70	47.22	13.48	36.10	35.49	28.35	28.11	0.00	7.38	5.80	4.00	0.826	0.448	24	0	
18/07/16	60.77	47.21	13.56	35.19	34.62	28.54	28.30	0.00	6.32	5.80	4.00	0.771	0.385	24	0	
19/07/16	60.83	47.31	13.52	35.57	34.98	28.69	28.45	0.00	6.53	5.80	4.00	0.782	0.399	24	0	
20/07/16	60.72	47.20	13.52	35.59	35.01	28.87	28.63	0.00	6.38	5.80	4.00	0.774	0.390	24	0	
21/07/16	60.83	47.29	13.54	36.19	35.59	28.91	28.67	0.00	6.92	5.80	4.00	0.809	0.423	24	0	
22/07/16	61.27	47.50	13.77	35.62	34.99	28.82	28.58	0.00	6.41	5.80	4.00	0.785	0.393	24	0	
23/07/16	61.04	47.43	13.61	35.07	34.47	28.71	28.47	0.00	6.00	5.80	4.00	0.756	0.365	24	0	
24/07/16	60.85	47.73	13.12	36.10	35.49	28.85	28.61	0.00	6.88	5.80	4.00	0.796	0.417	24	0	

Итого: | | | | 1088.73 | 1070.35 | 880.01 | 872.70 | 0.00 | 197.65 | | | | 23.604 | 12.084 | 720 | 0 | |

Средние: | 60.91 | 47.67 | 13.24 | | | | | | | | 5.80 | 4.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/07/16г. 11 ч

Д	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	156336.16	153497.38	148045.73	146430.83	0.00	7066.55	2508.498	304.648	24738	4130

Представитель абонента

П.