ЖЕК «Огородник»

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Калинина 14
Адрес:
Договор N:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0
Тип расходомера:
Договорные расходы:
Пределы измерений:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.15 м3/ч
G обр max= 10.00 м3/ч G обр min= 0.10 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00123058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0xA0BA ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	БНР ч	БОС ч	НС	Н.С. t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг
25/06/16	63.64	53.52	10.12	31.75	31.16	28.10	27.63	3.53	5.00	4.50	0.504	0.225	24	0													
26/06/16	62.99	53.16	9.83	31.93	31.35	28.20	27.77	3.58	5.00	4.50	0.498	0.228	24	0													
27/06/16	64.01	53.85	10.16	30.09	29.56	27.19	26.73	2.83	5.00	4.50	0.452	0.181	24	0													
28/06/16	63.07	53.28	9.79	32.62	32.00	29.75	29.31	2.69	5.00	4.50	0.457	0.171	24	0													
29/06/16	63.04	53.56	9.48	34.32	33.68	30.53	30.05	3.63	5.00	4.50	0.515	0.231	24	0													
30/06/16	63.31	53.69	9.62	29.90	29.36	26.77	26.34	3.02	5.00	4.50	0.443	0.192	24	0													
01/07/16	63.70	53.42	10.28	30.84	30.28	27.26	26.87	3.41	5.00	4.50	0.498	0.226	24	0					2		2						
02/07/16	63.98	53.45	10.53	29.63	29.11	26.56	26.20	2.91	5.00	4.50	0.462	0.186	24	0								2			2		
03/07/16	62.95	52.84	10.11	29.86	29.35	26.55	26.25	3.10	5.00	4.50	0.461	0.196	24	0													
04/07/16	62.98	52.78	10.20	29.45	28.97	26.57	26.26	2.71	5.00	4.50	0.440	0.171	24	0													
05/07/16	63.43	52.71	10.72	29.41	28.91	26.43	26.15	2.76	5.00	4.50	0.456	0.175	24	0													
06/07/16	62.90	52.13	10.77	29.21	28.72	26.45	26.21	2.51	5.00	4.50	0.440	0.160	24	0													
07/07/16	63.23	52.36	10.87	29.54	29.05	26.42	26.14	2.91	5.00	4.50	0.469	0.187	24	0													
08/07/16	63.29	51.92	11.37	27.86	27.38	24.82	24.56	2.82	5.00	4.50	0.456	0.179	24	0													
09/07/16	64.00	52.16	11.84	27.23	26.76	24.14	23.89	2.87	5.00	4.50	0.466	0.183	24	0													
10/07/16	63.98	52.16	11.82	27.55	27.07	24.01	23.76	3.31	5.00	4.50	0.493	0.214	24	0													
11/07/16	62.95	51.28	11.67	25.37	24.91	22.62	22.39	2.52	5.00	4.50	0.433	0.180	24	0													
12/07/16	62.90	51.62	11.28	27.31	26.83	24.40	24.13	2.70	5.00	4.50	0.442	0.172	24	0					2			2			2		
13/07/16	63.68	52.31	11.37	27.22	26.74	24.50	24.23	2.51	5.00	4.50	0.435	0.159	24	0													
14/07/16	63.06	51.80	11.26	27.15	26.68	24.44	24.17	2.51	5.00	4.50	0.430	0.161	24	0													
15/07/16	63.21	51.84	11.37	23.08	22.68	20.71	20.50	2.18	5.00	4.50	0.372	0.139	24	0													
16/07/16	63.30	52.17	11.73	26.53	26.08	22.45	22.21	3.87	5.00	4.50	0.508	0.251	24	0					2		2						
17/07/16	62.90	51.63	11.27	27.44	26.95	24.22	23.98	2.97	5.00	4.50	0.457	0.185	24	0					2		2						
18/07/16	63.59	52.06	11.53	27.47	26.99	24.23	23.98	3.01	5.00	4.50	0.466	0.192	24	0													
19/07/16	63.39	51.98	11.41	27.35	26.87	24.52	24.26	2.61	5.00	4.50	0.445	0.165	24	0													
20/07/16	63.47	51.94	11.53	27.57	27.09	24.65	24.39	2.70	5.00	4.50	0.450	0.171	24	0													
21/07/16	63.68	52.01	11.67	27.30	26.81	24.99	24.72	2.09	5.00	4.50	0.422	0.134	24	0													
22/07/16	64.02	52.21	11.81	27.26	26.78	24.81	24.55	2.23	5.00	4.50	0.435	0.139	24	0													
23/07/16	63.50	51.93	11.57	27.34	26.87	24.58	24.32	2.55	5.00	4.50	0.444	0.162	24	0													
24/07/16	63.08	52.00	11.08	27.78	27.30	24.69	24.44	2.86	5.00	4.50	0.454	0.179	24	0													
Итого:				857.36	842.29	765.56	756.39	85.90			13.703	5.492	720	0													
Средние:	63.39	52.46	10.93						5.00	4.50																	

Итоговые параметры на 25/07/16г. 8 ч

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qг Гкал	БНР ч	БОС ч
25/07/16	25213.61	24712.86	24364.59	24048.38	664.48	496.148	44.121	6714	5

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Общество с ограниченной ответственностью «Резервсантех» Ленинградской области г. Приозерск
"Резервсантех"
Rezervsantech Ltd