

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Калинина, 18

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 9

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0 °C

Заводской номер 00156831/

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.85	56.67	7.18	64.42	63.22	59.58	58.65	4.57	5.60	4.80	0.713	0.292	24	0	
26/06/16	63.19	56.17	7.02	65.24	64.05	59.43	58.52	5.53	5.60	4.80	0.759	0.349	24	0	
27/06/16	64.48	57.05	7.43	65.04	63.82	59.31	58.35	5.47	5.60	4.80	0.786	0.353	24	0	
28/06/16	63.24	56.28	6.96	68.10	66.86	61.87	60.96	5.90	5.60	4.80	0.798	0.372	24	0	
29/06/16	63.32	56.55	6.77	70.28	69.01	64.56	63.59	5.42	5.60	4.80	0.773	0.346	24	0	
30/06/16	63.65	56.69	6.96	69.34	68.07	63.40	62.44	5.63	5.60	4.80	0.791	0.356	24	0	
01/07/16	63.95	56.98	6.97	69.85	68.54	62.98	62.01	6.53	5.60	4.80	0.848	0.422	24	0	
02/07/16	64.42	57.53	6.89	69.73	68.39	63.76	62.79	5.60	5.60	4.80	0.791	0.363	24	0	
03/07/16	63.22	56.67	6.55	70.22	68.93	63.93	62.96	5.97	5.60	4.80	0.791	0.381	24	0	
04/07/16	63.36	56.84	6.52	68.86	67.59	63.64	62.67	4.92	5.60	4.80	0.725	0.312	24	0	
05/07/16	63.80	56.96	6.84	68.10	66.88	63.47	62.47	4.41	5.60	4.80	0.711	0.280	24	0	
06/07/16	63.25	56.38	6.87	68.12	66.91	63.17	62.19	4.72	5.60	4.80	0.728	0.299	24	0	
07/07/16	63.60	56.66	6.94	69.21	67.97	63.20	62.22	5.75	5.60	4.80	0.798	0.366	24	0	
08/07/16	63.67	56.36	7.31	65.39	64.19	59.95	59.02	5.17	5.60	4.80	0.761	0.330	24	0	
09/07/16	64.39	56.69	7.70	63.95	62.77	58.02	57.09	5.68	5.60	4.80	0.806	0.366	24	0	
10/07/16	64.39	56.68	7.71	63.38	62.19	58.36	57.43	4.76	5.60	4.80	0.752	0.311	24	0	
11/07/16	63.45	56.02	7.43	63.77	62.61	57.64	56.75	5.86	5.60	4.80	0.795	0.373	24	0	
12/07/16	63.22	55.94	7.28	63.41	62.25	58.01	57.12	5.13	5.60	4.80	0.742	0.323	24	0	
13/07/16	64.14	56.66	7.48	63.48	62.28	58.06	57.12	5.16	5.60	4.80	0.757	0.331	24	0	
14/07/16	63.54	56.17	7.37	63.43	62.25	57.92	57.02	5.23	5.60	4.80	0.755	0.333	24	0	
15/07/16	63.61	56.24	7.37	56.11	55.08	51.49	50.71	4.37	5.60	4.80	0.653	0.279	24	0	*
16/07/16	64.29	56.67	7.62	57.91	56.83	51.99	51.17	5.66	5.60	4.80	0.754	0.364	24	0	*
17/07/16	63.41	56.01	7.40	63.80	62.61	57.56	56.71	5.90	5.60	4.80	0.792	0.373	24	0	
18/07/16	63.76	56.29	7.47	62.72	61.53	58.01	57.09	4.44	5.60	4.80	0.710	0.283	24	0	
19/07/16	63.83	56.40	7.43	63.66	62.48	57.98	57.06	5.42	5.60	4.80	0.768	0.344	24	0	
20/07/16	63.88	56.35	7.53	63.80	62.61	58.52	57.57	5.04	5.60	4.80	0.758	0.323	24	0	
21/07/16	64.12	56.50	7.62	64.11	62.92	58.62	57.67	5.25	5.60	4.80	0.776	0.340	24	0	
22/07/16	64.42	56.80	7.62	63.22	62.04	58.59	57.64	4.40	5.60	4.80	0.723	0.284	24	0	
23/07/16	63.82	56.36	7.46	63.63	62.47	58.08	57.11	5.36	5.60	4.80	0.768	0.342	24	0	
24/07/16	63.55	56.40	7.15	63.90	62.73	58.76	57.83	4.90	5.60	4.80	0.726	0.310	24	0	

Итого: | | | | 1956.18 | 1920.08 | 1789.86 | 1761.93 | 158.15 | | | | 22.808 | 10.100 | 720 | 0 | |

Средние: | 63.76 | 56.53 | 7.23 | | | | | | | 5.60 | 4.80 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/07/16г. 10 ч

Да-	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	221316.03	217034.82	211742.39	208694.91	8339.91	2964.813	514.350	37920	2398