

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Калинина, 20

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель БКТ7 сет. N 10

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00192850✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
25/06/16	61.25	46.61	14.64	29.19	28.69	22.67	22.43	6.26✓	5.60	4.80	0.712	0.385	24	0		0.0000
26/06/16	60.30	46.39	13.91	20.40	20.04	22.77	22.53	-2.49	5.60	4.80	0.174	-0.148	24	0	*	0.0000
27/06/16	61.46	46.71	14.75	25.19	24.76	22.72	22.48	2.28✓	5.60	4.80	0.471	0.142	24	0	*	0.0000
28/06/16	60.66	46.43	14.23	29.82	29.33	23.77	23.53	5.80✓	5.60	4.80	0.689	0.352	24	0		0.0000
29/06/16	60.68	46.66	14.02	30.32	29.82	24.69	24.45	5.37✓	5.60	4.80	0.667	0.328	24	0		0.0000
30/06/16	61.05	46.70	14.35	30.67	30.14	24.19	23.95	6.19✓	5.60	4.80	0.722	0.381	24	0		0.0000
01/07/16	61.30	47.13	14.17	24.90	24.48	24.16	23.92	0.56	5.60	4.80	0.381	0.043	24	0	*	0.0000
02/07/16	60.66	47.76	12.90	10.89	10.70	24.30	24.06	-13.36	5.60	4.80	-0.485	-0.823	24	0	*	0.0000
03/07/16	59.99	47.48	12.51	1.58	1.55	24.45	24.21	-22.66	5.60	4.80	-1.034	-1.357	24	0	*	0.0000
04/07/16	60.72	47.28	13.44	0.00	0.00	24.30	24.06	-24.06	5.60	4.80	-1.114	-1.437	24	0	*	0.0000
05/07/16	60.80	46.60	14.20	19.29	18.96	24.27	24.03	-5.07	5.60	4.80	0.044	-0.300	24	0	*	0.0000
06/07/16	60.28	45.88	14.40	5.92	5.82	24.27	24.03	-18.21	5.60	4.80	-0.734	-1.079	24	0	*	0.0000
07/07/16	60.45	46.07	14.38	16.64	16.36	24.43	24.19	-7.83	5.60	4.80	-0.117	-0.470	24	0	*	0.0000
08/07/16	59.22	45.69	13.53	1.72	1.69	22.95	22.71	-21.02	5.60	4.80	-0.914	-1.253	24	0	*	0.0000
09/07/16	61.44	45.75	15.69	0.00	0.00	22.03	21.79	-21.79	5.60	4.80	-0.971	-1.315	24	0	*	0.0000
10/07/16	59.72	45.83	13.89	1.69	1.66	22.23	21.99	-20.33	5.60	4.80	-0.885	-1.226	24	0	*	0.0000
11/07/16	58.81	45.36	13.45	2.16	2.13	22.21	21.97	-19.84	5.60	4.80	-0.850	-1.176	24	0	*	0.0000
12/07/16	60.25	45.60	14.65	2.20	2.16	22.11	21.87	-19.71	5.60	4.80	-0.846	-1.168	24	0	*	0.0000
13/07/16	61.40	46.02	15.38	4.63	4.55	22.16	21.92	-17.37	5.60	4.80	-0.708	-1.037	24	0	*	0.0000
14/07/16	61.16	45.73	15.43	1.82	1.79	22.06	21.82	-20.03	5.60	4.80	-0.865	-1.190	24	0	*	0.0000
15/07/16	60.77	45.87	14.90	0.01	0.01	19.14	18.93	-18.92	5.60	4.80	-0.847	-1.125	24	0	*	0.0000
16/07/16	60.82	46.12	14.70	2.09	2.06	20.42	20.20	-18.14	5.60	4.80	-0.785	-1.093	24	0	*	0.0000
17/07/16	56.16	45.66	10.50	0.02	0.02	22.01	21.77	-21.75	5.60	4.80	-0.968	-1.289	24	0	*	0.0000
18/07/16	59.70	45.86	13.84	0.08	0.08	22.09	21.85	-21.77	5.60	4.80	-0.973	-1.302	24	0	*	0.0000
19/07/16	55.03	45.83	9.20	0.02	0.02	22.26	22.02	-22.00	5.60	4.80	-0.982	-1.315	24	0	*	0.0000
20/07/16	60.98	45.75	15.23	0.00	0.00	22.52	22.28	-22.28	5.60	4.80	-0.998	-1.334	24	0	*	0.0000
21/07/16	60.84	45.83	15.01	0.21	0.21	22.67	22.43	-22.22	5.60	4.80	-0.992	-1.332	24	0	*	0.0000
22/07/16	60.32	46.10	14.22	0.09	0.09	22.53	22.29	-22.20	5.60	4.80	-0.998	-1.342	24	0	*	0.0000
23/07/16	61.10	46.03	15.07	0.00	0.00	22.33	22.09	-22.09	5.60	4.80	-0.992	-1.325	24	0	*	0.0000
24/07/16	57.27	46.34	10.93	0.08	0.08	22.52	22.28	-22.20	5.60	4.80	-1.004	-1.324	24	0	*	0.0000
Итого:				261.63	257.20	685.23	678.08	-420.88			-15.202	-25.129	720	0	*	
Средние:	60.15	46.24	13.91						5.60	4.80						0.0000

Итоговые параметры на 25/07/16г. 10 ч

V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI	
м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч		
25/07/16	126986.72	124455.41	121999.62	120473.16	3982.25	2020.202	261.283	23663	0	0.0000

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации