

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Калинина, 43

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 4

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00197930/

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.36	50.20	13.16	35.23	34.59	27.56	27.32	7.27	5.40	4.60	0.820	0.461	24	0	
26/06/16	62.70	49.88	12.82	35.73	35.08	27.53	27.29	7.79	5.40	4.60	0.838	0.489	24	0	
27/06/16	63.81	50.32	13.49	34.05	33.42	27.80	27.56	5.86	5.40	4.60	0.746	0.377	24	0	
28/06/16	62.78	49.92	12.86	36.10	35.44	28.90	28.62	6.82	5.40	4.60	0.798	0.428	24	0	
29/06/16	62.70	50.12	12.58	36.92	36.25	30.09	29.74	6.51	5.40	4.60	0.784	0.409	24	0	
30/06/16	63.05	50.13	12.92	36.58	35.92	29.50	29.25	6.67	5.40	4.60	0.798	0.419	24	0	
01/07/16	63.35	50.64	12.71	36.08	35.41	29.51	29.20	6.21	5.40	4.60	0.764	0.393	24	0	
02/07/16	63.85	51.17	12.68	36.77	36.12	29.66	29.28	6.84	5.40	4.60	0.807	0.440	24	0	
03/07/16	62.78	50.80	11.98	36.51	35.86	29.87	29.48	6.38	5.40	4.60	0.752	0.402	24	0	
04/07/16	62.74	50.63	12.11	35.63	34.98	29.72	29.37	5.61	5.40	4.60	0.706	0.352	24	0	
05/07/16	63.25	50.64	12.61	35.61	34.94	29.34	29.03	5.91	5.40	4.60	0.741	0.374	24	0	
06/07/16	62.76	49.94	12.82	35.90	35.25	29.11	28.86	6.39	5.40	4.60	0.772	0.404	24	0	
07/07/16	63.00	50.18	12.82	35.69	35.04	29.33	29.05	5.99	5.40	4.60	0.748	0.375	24	0	
08/07/16	63.21	49.89	13.32	34.99	34.35	27.60	27.35	7.00	5.40	4.60	0.806	0.444	24	0	
09/07/16	63.93	50.02	13.91	33.84	33.20	26.92	26.68	6.52	5.40	4.60	0.788	0.421	24	0	
10/07/16	63.96	50.15	13.81	34.52	33.88	26.84	26.60	7.28	5.40	4.60	0.833	0.469	24	0	
11/07/16	63.05	49.73	13.32	33.52	32.91	26.87	26.63	6.28	5.40	4.60	0.749	0.399	24	0	
12/07/16	62.79	49.76	13.03	33.81	33.18	26.86	26.62	6.56	5.40	4.60	0.760	0.411	24	0	
13/07/16	63.58	50.29	13.29	33.71	33.08	26.88	26.64	6.44	5.40	4.60	0.764	0.410	24	0	
14/07/16	62.99	49.89	13.10	32.76	32.16	27.03	26.79	5.37	5.40	4.60	0.689	0.341	24	0	
15/07/16	63.28	50.10	13.18	33.12	32.51	26.82	26.58	5.93	5.40	4.60	0.727	0.374	24	0	
16/07/16	63.72	50.29	13.43	32.89	32.25	26.84	26.60	5.65	5.40	4.60	0.718	0.362	24	0	
17/07/16	62.78	49.65	13.13	35.06	34.43	26.45	26.21	8.22	5.40	4.60	0.859	0.518	24	0	
18/07/16	63.46	50.14	13.32	33.10	32.49	26.88	26.64	5.85	5.40	4.60	0.725	0.372	24	0	
19/07/16	63.24	50.08	13.16	33.48	32.86	26.97	26.73	6.13	5.40	4.60	0.740	0.386	24	0	
20/07/16	63.41	50.16	13.25	34.18	33.54	27.15	26.91	6.63	5.40	4.60	0.775	0.423	24	0	
21/07/16	63.62	50.20	13.42	33.97	33.33	27.25	27.01	6.32	5.40	4.60	0.766	0.401	24	0	
22/07/16	64.00	50.43	13.57	33.61	32.99	27.18	26.94	6.05	5.40	4.60	0.755	0.390	24	0	
23/07/16	63.43	50.24	13.19	34.27	33.65	26.91	26.67	6.98	5.40	4.60	0.793	0.447	24	0	
24/07/16	62.89	50.37	12.52	34.71	34.08	27.14	26.90	7.18	5.40	4.60	0.789	0.449	24	0	
Итого:				1042.34	1023.19	836.51	828.55	194.64			23.110	12.340	720	0	
Средние:	63.25	50.20	13.05						5.40	4.60					

Итоговые параметры на 25/07/16г. 10 ч

та	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	126223.27	123770.87	115854.79	114737.56	9033.31	2715.849	328.246	26177	680

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

1406