

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Калинина, 47

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 6

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max=_____ G под min=_____

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max=_____ G обр min=_____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00224513✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	57.26	40.25	17.01	28.03	27.61	17.46	17.23	10.38	4.20	3.60	0.889	0.595	24	0	0.
26/06/16	57.31	40.10	17.21	29.91	29.47	16.90	16.72	12.75	4.20	3.60	1.017	0.733	24	0	0.
27/06/16	57.70	40.25	17.45	27.58	27.13	17.46	17.24	9.89	4.20	3.60	0.873	0.573	24	0	0.
28/06/16	56.81	40.06	16.75	27.90	27.47	18.46	18.24	9.23	4.20	3.60	0.830	0.528	24	0	0.
29/06/16	57.04	40.53	16.51	28.68	28.23	19.19	18.95	9.28	4.20	3.60	0.844	0.535	24	0	0.
30/06/16	57.35	40.42	16.93	28.98	28.55	18.70	18.47	10.08	4.20	3.60	0.890	0.582	24	0	0.
01/07/16	57.48	40.78	16.70	27.99	27.55	18.94	18.70	8.85	4.20	3.60	0.819	0.509	24	0	0.
02/07/16	58.11	41.34	16.77	29.49	29.05	18.77	18.53	10.52	4.20	3.60	0.924	0.614	24	0	0.
03/07/16	57.30	41.25	16.05	29.29	28.86	18.83	18.60	10.26	4.20	3.60	0.885	0.591	24	0	0.
04/07/16	57.30	41.49	15.81	28.07	27.64	18.98	18.74	8.90	4.20	3.60	0.805	0.515	24	0	0.
05/07/16	57.13	40.52	16.61	28.36	27.93	18.68	18.44	9.49	4.20	3.60	0.848	0.545	24	0	0.
06/07/16	56.62	39.77	16.85	27.72	27.29	18.84	18.60	8.69	4.20	3.60	0.807	0.499	24	0	0.
07/07/16	57.13	39.81	17.32	28.69	28.23	18.71	18.48	9.75	4.20	3.60	0.876	0.564	24	0	0.
08/07/16	56.82	39.38	17.44	27.18	26.76	17.82	17.63	9.13	4.20	3.60	0.825	0.521	24	0	0.
09/07/16	57.93	39.17	18.76	27.68	27.26	17.00	16.80	10.46	4.20	3.60	0.921	0.612	24	0	0.
10/07/16	57.56	39.11	18.45	27.75	27.33	16.91	16.72	10.61	4.20	3.60	0.918	0.618	24	0	0.
11/07/16	57.10	39.24	17.86	27.45	27.05	16.86	16.69	10.36	4.20	3.60	0.892	0.596	24	0	0.
12/07/16	56.61	39.33	17.28	26.12	25.71	17.33	17.12	8.59	4.20	3.60	0.780	0.485	24	0	0.
13/07/16	57.16	39.51	17.65	26.43	26.01	17.26	17.04	8.97	4.20	3.60	0.813	0.511	24	0	0.
14/07/16	56.87	39.42	17.45	26.70	26.28	17.15	16.93	9.35	4.20	3.60	0.829	0.535	24	0	0.
15/07/16	56.83	39.47	17.36	25.91	25.51	17.23	17.01	8.50	4.20	3.60	0.781	0.486	24	0	0.
16/07/16	57.26	39.44	17.82	26.21	25.79	17.23	17.01	8.78	4.20	3.60	0.807	0.505	24	0	0.
17/07/16	57.02	39.11	17.91	27.69	27.28	16.85	16.69	10.59	4.20	3.60	0.904	0.608	24	0	0.
18/07/16	56.88	39.51	17.37	26.42	26.02	17.21	17.02	9.00	4.20	3.60	0.809	0.516	24	0	0.
19/07/16	57.37	39.52	17.85	27.02	26.60	17.13	16.93	9.67	4.20	3.60	0.859	0.556	24	0	0.
20/07/16	58.21	39.51	18.70	27.09	26.68	17.06	16.89	9.79	4.20	3.60	0.886	0.574	24	0	0.
21/07/16	58.28	39.49	18.79	26.19	25.76	17.20	17.01	8.75	4.20	3.60	0.829	0.513	24	0	0.
22/07/16	58.54	39.70	18.84	25.65	25.23	17.25	17.04	8.19	4.20	3.60	0.800	0.483	24	0	0.
23/07/16	58.49	39.81	18.68	27.14	26.72	16.97	16.78	9.94	4.20	3.60	0.893	0.584	24	0	0.
24/07/16	58.41	40.51	17.90	27.84	27.40	17.39	17.16	10.24	4.20	3.60	0.905	0.599	24	0	0.
Итого:				827.16	814.40	531.77	525.41	288.99			25.758	16.685	720	0	0.

Средние:	57.40	39.93	17.47						4.20	3.60					
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Итоговые параметры на 25/07/16г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	169062.08	165784.65	151758.79	150067.38	15717.27	3302.847	690.885	22744	368

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации