

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Красноарм, 17

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 17

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=

G под min=

M сег. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max=

G обр min=

Тхв= 0°C

Заводской номер 00222383✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.64	62.01	1.63	169.79	166.64	162.01	159.13	0.00	7.51	0.00	0.00	0.699	0.444	24	0	
26/06/16	63.56	61.95	1.61	170.62	167.45	161.67	158.80	0.00	8.65	0.00	0.00	0.759	0.504	24	0	
27/06/16	63.09	61.49	1.60	169.52	166.41	162.15	159.31	0.00	7.10	0.00	0.00	0.667	0.409	24	0	
28/06/16	64.41	62.64	1.77	172.52	169.27	164.17	161.18	0.00	8.09	0.00	0.00	0.763	0.477	24	0	
29/06/16	63.76	61.96	1.80	175.39	172.08	167.89	164.90	0.00	7.18	0.00	0.00	0.717	0.421	24	0	
30/06/16	64.39	62.54	1.85	175.66	172.32	168.11	165.04	0.00	7.28	0.00	0.00	0.737	0.432	24	0	
01/07/16	65.09	63.21	1.88	176.17	172.74	168.24	165.10	0.00	7.64	0.00	0.00	0.769	0.461	24	0	
02/07/16	64.60	62.77	1.83	175.60	172.22	167.53	164.45	0.00	7.77	0.00	0.00	0.763	0.461	24	0	
03/07/16	64.97	63.10	1.87	175.84	172.42	166.97	163.89	0.00	8.53	0.00	0.00	0.819	0.509	24	0	
04/07/16	64.03	62.27	1.76	176.35	173.00	167.37	164.35	0.00	8.65	0.00	0.00	0.798	0.508	24	0	
05/07/16	62.08	60.34	1.74	175.42	172.29	167.32	164.49	0.00	7.80	0.00	0.00	0.730	0.441	24	0	
06/07/16	62.62	60.84	1.78	175.30	172.12	167.63	164.73	0.00	7.39	0.00	0.00	0.716	0.424	24	0	
07/07/16	61.46	59.81	1.65	175.19	172.14	167.03	164.25	0.00	7.89	0.00	0.00	0.716	0.437	24	0	
08/07/16	56.41	54.88	1.53	175.86	173.20	166.81	164.43	0.00	8.77	0.00	0.00	0.700	0.450	24	0	
09/07/16	64.11	62.11	2.00	176.98	173.65	168.73	165.68	0.00	7.97	0.00	0.00	0.800	0.470	24	0	
10/07/16	64.50	62.48	2.02	177.53	174.10	168.48	165.45	0.00	8.65	0.00	0.00	0.846	0.512	24	0	
11/07/16	64.34	62.35	1.99	177.54	174.18	168.41	165.35	0.00	8.83	0.00	0.00	0.849	0.523	24	0	
12/07/16	63.85	61.88	1.97	176.05	172.73	168.28	165.26	0.00	7.47	0.00	0.00	0.767	0.438	24	0	
13/07/16	63.85	61.91	1.94	176.74	173.42	168.36	165.36	0.00	8.06	0.00	0.00	0.794	0.474	24	0	
14/07/16	63.31	61.35	1.96	175.07	171.83	168.54	165.59	0.00	6.24	0.00	0.00	0.685	0.365	24	0	
15/07/16	62.25	60.37	1.88	176.49	173.31	167.89	165.05	0.00	8.26	0.00	0.00	0.782	0.477	24	0	
16/07/16	64.20	62.22	1.98	175.45	172.13	166.92	163.92	0.00	8.21	0.00	0.00	0.807	0.485	24	0	
17/07/16	65.12	63.15	1.97	176.65	173.21	167.00	163.91	0.00	9.30	0.00	0.00	0.884	0.551	24	0	
18/07/16	64.67	62.70	1.97	175.85	172.44	167.50	164.47	0.00	7.97	0.00	0.00	0.796	0.470	24	0	
19/07/16	64.60	62.58	2.02	175.27	171.90	167.48	164.44	0.00	7.46	0.00	0.00	0.779	0.441	24	0	
20/07/16	64.50	62.47	2.03	175.76	172.37	167.46	164.44	0.00	7.93	0.00	0.00	0.803	0.474	24	0	
21/07/16	64.26	62.28	1.98	172.52	169.22	164.15	161.19	0.00	8.03	0.00	0.00	0.793	0.469	24	0	
22/07/16	65.09	63.04	2.05	175.53	172.13	167.35	164.27	0.00	7.86	0.00	0.00	0.810	0.472	24	0	
23/07/16	65.23	63.20	2.03	175.99	172.54	167.22	164.12	0.00	8.42	0.00	0.00	0.839	0.504	24	0	
24/07/16	64.96	62.99	1.97	174.75	171.35	167.19	164.12	0.00	7.23	0.00	0.00	0.757	0.429	24	0	
Итого:				5253.40	5154.81	5005.86	4916.67	0.00	238.14			23.144	13.932	720	0	
Средние:	63.77	61.90	1.87							0.00	0.00					

Итоговые параметры на 25/07/16г. 11 ч

та	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	196061.01	189801.31	188632.48	183673.54	0.00	6127.77	2237.958	376.843	22489	832

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации