

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Красноарм, 19

Договор № \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 16

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max= \_\_\_\_\_ G под min= \_\_\_\_\_

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= \_\_\_\_\_ G обр min= \_\_\_\_\_

Тхв= 0 С

Заводской номер 00204968 ✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

| Дата     | t1    | t2    | dt   | V1      | M1      | V2      | M2      | V3   | Mг     | P1     | P2     | Qo     | Qг     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C   | м3      | т       | м3      | т       | м3   | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 25/06/16 | 63.51 | 55.83 | 7.68 | 56.88   | 55.80   | 50.21   | 49.49   | 0.00 | 6.31   | 0.00   | 0.00   | 0.749  | 0.321  | 24  | 0   |    |
| 26/06/16 | 63.45 | 56.09 | 7.36 | 57.39   | 56.32   | 50.01   | 49.29   | 0.00 | 7.03   | 0.00   | 0.00   | 0.773  | 0.360  | 24  | 0   |    |
| 27/06/16 | 62.93 | 55.54 | 7.39 | 57.54   | 56.48   | 50.09   | 49.37   | 0.00 | 7.11   | 0.00   | 0.00   | 0.776  | 0.357  | 24  | 0   |    |
| 28/06/16 | 64.31 | 56.26 | 8.05 | 57.10   | 55.99   | 50.11   | 49.39   | 0.00 | 6.60   | 0.00   | 0.00   | 0.789  | 0.338  | 24  | 0   |    |
| 29/06/16 | 63.62 | 55.89 | 7.73 | 56.47   | 55.42   | 49.91   | 49.20   | 0.00 | 6.22   | 0.00   | 0.00   | 0.744  | 0.317  | 24  | 0   |    |
| 30/06/16 | 64.30 | 56.59 | 7.71 | 58.46   | 57.33   | 51.36   | 50.64   | 0.00 | 6.69   | 0.00   | 0.00   | 0.787  | 0.344  | 24  | 0   |    |
| 01/07/16 | 64.96 | 57.27 | 7.69 | 57.54   | 56.40   | 51.47   | 50.75   | 0.00 | 5.65   | 0.00   | 0.00   | 0.731  | 0.297  | 24  | 0   |    |
| 02/07/16 | 64.50 | 57.00 | 7.50 | 58.27   | 57.14   | 51.25   | 50.53   | 0.00 | 6.61   | 0.00   | 0.00   | 0.769  | 0.345  | 24  | 0   |    |
| 03/07/16 | 64.79 | 57.36 | 7.43 | 58.56   | 57.42   | 51.06   | 50.34   | 0.00 | 7.08   | 0.00   | 0.00   | 0.796  | 0.371  | 24  | 0   |    |
| 04/07/16 | 63.91 | 56.64 | 7.27 | 57.44   | 56.38   | 51.26   | 50.54   | 0.00 | 5.84   | 0.00   | 0.00   | 0.714  | 0.304  | 24  | 0   |    |
| 05/07/16 | 61.97 | 54.91 | 7.06 | 57.95   | 56.91   | 51.14   | 50.42   | 0.00 | 6.49   | 0.00   | 0.00   | 0.724  | 0.323  | 24  | 0   |    |
| 06/07/16 | 62.40 | 55.08 | 7.32 | 58.62   | 57.60   | 51.19   | 50.47   | 0.00 | 7.13   | 0.00   | 0.00   | 0.776  | 0.354  | 24  | 0   |    |
| 07/07/16 | 61.27 | 54.06 | 7.21 | 57.69   | 56.71   | 51.03   | 50.33   | 0.00 | 6.38   | 0.00   | 0.00   | 0.719  | 0.311  | 24  | 0   |    |
| 07/16    | 56.48 | 50.06 | 6.42 | 58.44   | 57.58   | 50.69   | 50.09   | 0.00 | 7.49   | 0.00   | 0.00   | 0.705  | 0.345  | 24  | 0   |    |
| 07/16    | 63.93 | 56.00 | 7.93 | 57.26   | 56.19   | 51.27   | 50.55   | 0.00 | 5.64   | 0.00   | 0.00   | 0.735  | 0.288  | 24  | 0   |    |
| 10/07/16 | 64.39 | 56.37 | 8.02 | 58.62   | 57.51   | 51.21   | 50.49   | 0.00 | 7.02   | 0.00   | 0.00   | 0.821  | 0.365  | 24  | 0   |    |
| 11/07/16 | 64.19 | 56.29 | 7.90 | 57.45   | 56.34   | 51.26   | 50.54   | 0.00 | 5.80   | 0.00   | 0.00   | 0.744  | 0.301  | 24  | 0   |    |
| 12/07/16 | 63.65 | 55.95 | 7.70 | 58.57   | 57.46   | 51.05   | 50.33   | 0.00 | 7.13   | 0.00   | 0.00   | 0.802  | 0.363  | 24  | 0   |    |
| 13/07/16 | 63.68 | 55.96 | 7.72 | 58.11   | 57.04   | 51.14   | 50.42   | 0.00 | 6.62   | 0.00   | 0.00   | 0.779  | 0.342  | 24  | 0   |    |
| 14/07/16 | 63.15 | 55.54 | 7.61 | 57.37   | 56.30   | 51.11   | 50.39   | 0.00 | 5.91   | 0.00   | 0.00   | 0.728  | 0.299  | 24  | 0   |    |
| 15/07/16 | 62.17 | 54.72 | 7.45 | 57.10   | 56.06   | 51.02   | 50.30   | 0.00 | 5.76   | 0.00   | 0.00   | 0.703  | 0.291  | 24  | 0   |    |
| 16/07/16 | 64.07 | 56.25 | 7.82 | 57.56   | 56.46   | 50.74   | 50.02   | 0.00 | 6.44   | 0.00   | 0.00   | 0.771  | 0.332  | 24  | 0   |    |
| 17/07/16 | 64.90 | 57.13 | 7.77 | 57.56   | 56.42   | 50.68   | 49.95   | 0.00 | 6.47   | 0.00   | 0.00   | 0.774  | 0.333  | 24  | 0   |    |
| 18/07/16 | 64.49 | 56.56 | 7.93 | 56.83   | 55.74   | 50.88   | 50.14   | 0.00 | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.730  | 0.289  | 24  | 0   |    |
| 19/07/16 | 64.50 | 56.56 | 7.94 | 58.02   | 56.89   | 50.78   | 50.06   | 0.00 | 6.83   | 0.00   | 0.00   | 0.804  | 0.353  | 24  | 0   |    |
| 20/07/16 | 64.39 | 56.42 | 7.97 | 57.78   | 56.66   | 50.82   | 50.10   | 0.00 | 6.56   | 0.00   | 0.00   | 0.789  | 0.338  | 24  | 0   |    |
| 21/07/16 | 64.09 | 56.44 | 7.65 | 59.04   | 57.92   | 50.68   | 49.96   | 0.00 | 7.96   | 0.00   | 0.00   | 0.853  | 0.410  | 24  | 0   |    |
| 22/07/16 | 64.91 | 57.20 | 7.71 | 58.24   | 57.09   | 50.78   | 50.06   | 0.00 | 7.03   | 0.00   | 0.00   | 0.806  | 0.366  | 24  | 0   |    |
| 23/07/16 | 65.05 | 57.22 | 7.83 | 58.91   | 57.77   | 50.76   | 50.04   | 0.00 | 7.73   | 0.00   | 0.00   | 0.856  | 0.400  | 24  | 0   |    |
| 24/07/16 | 64.79 | 57.16 | 7.63 | 58.21   | 57.06   | 50.68   | 49.96   | 0.00 | 7.10   | 0.00   | 0.00   | 0.805  | 0.368  | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       |      | 1734.98 | 1702.39 | 1525.64 | 1504.16 | 0.00 | 198.23 |        |        | 23.052 | 10.125 | 720 | 0   |    |
| Средние: | 63.63 | 56.01 | 7.62 |         |         |         |         |      |        | 0.00   | 0.00   |        |        |     |     |    |

Итоговые параметры на 25/07/16г. 11 ч

| Дата     | V1        | M1        | V2        | M2        | V3   | Mг      | Qo       | Qг      | ВНР   | ВОС |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|----------|---------|-------|-----|
|          | м3        | т         | м3        | т         | м3   | т       | Гкал     | Гкал    | ч     | ч   |
| 25/07/16 | 137152.79 | 134522.06 | 126505.35 | 124901.98 | 0.00 | 9620.08 | 2186.781 | 417.051 | 24168 | 306 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации