

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Красноарм, 6

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВК17 сет. N 0

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max= G обр min=

Тхв= 0°C

Заводской номер 00192826✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.07	53.45	9.62	24.95	24.46	21.61	21.35	3.11	5.00	3.60	0.388	0.182	24	0	*
26/06/16	62.73	53.44	9.29	26.06	25.57	21.43	21.19	4.38	5.00	3.60	0.455	0.257	24	0	*
27/06/16	63.74	54.21	9.53	27.51	26.99	21.20	20.94	6.05	5.00	3.60	0.561	0.362	24	0	*
28/06/16	62.75	55.09	7.66	33.15	32.56	21.15	20.91	11.65	5.00	3.60	0.845	0.679	24	0	
29/06/16	62.95	55.02	7.93	33.32	32.72	22.32	22.06	10.66	5.00	3.60	0.805	0.632	24	0	
30/06/16	63.12	54.65	8.47	30.88	30.32	22.67	22.43	7.89	5.00	3.60	0.657	0.466	24	0	
01/07/16	63.40	54.09	9.31	27.38	26.88	23.73	23.48	3.40	5.00	3.60	0.422	0.202	24	0	
02/07/16	63.71	54.35	9.36	27.33	26.84	24.01	23.76	3.08	5.00	3.60	0.406	0.185	24	0	
03/07/16	62.62	53.96	8.66	27.57	27.09	23.89	23.65	3.44	5.00	3.60	0.406	0.203	24	0	
04/07/16	63.21	55.24	7.97	32.37	31.78	22.22	21.98	9.80	5.00	3.60	0.756	0.584	24	0	
05/07/16	63.16	54.61	8.55	29.95	29.41	22.73	22.49	6.92	5.00	3.60	0.603	0.410	24	0	
06/07/16	62.74	53.84	8.90	30.02	29.49	22.91	22.66	6.83	5.00	3.60	0.603	0.401	24	0	*
07/07/16	63.08	53.73	9.35	27.97	27.48	23.67	23.42	4.06	5.00	3.60	0.462	0.242	24	0	*
08/07/16	62.97	53.79	9.18	28.34	27.83	21.68	21.44	6.39	5.00	3.60	0.573	0.374	24	0	*
09/07/16	64.00	53.91	10.09	26.61	26.10	21.45	21.21	4.89	5.00	3.60	0.508	0.296	24	0	*
10/07/16	63.56	53.46	10.10	26.27	25.78	21.64	21.40	4.38	5.00	3.60	0.480	0.264	24	0	*
11/07/16	62.93	52.94	9.99	25.66	25.18	21.71	21.47	3.71	5.00	3.60	0.435	0.221	24	0	*
12/07/16	62.75	52.89	9.86	25.39	24.92	21.79	21.55	3.37	5.00	3.60	0.413	0.198	24	0	*
13/07/16	63.46	53.43	10.03	25.39	24.91	21.72	21.47	3.44	5.00	3.60	0.419	0.203	24	0	*
14/07/16	62.90	53.02	9.88	25.10	24.62	21.71	21.46	3.16	5.00	3.60	0.398	0.188	24	0	*
15/07/16	63.16	53.18	9.98	25.90	25.40	21.48	21.24	4.16	5.00	3.60	0.458	0.247	24	0	*
16/07/16	63.61	53.43	10.18	25.39	24.91	21.47	21.20	3.71	5.00	3.60	0.434	0.223	24	0	*
17/07/16	62.91	52.87	10.04	25.08	24.60	21.68	21.42	3.18	5.00	3.60	0.400	0.189	24	0	*
18/07/16	63.11	52.04	11.07	25.83	25.35	21.85	21.61	3.74	5.00	3.60	0.460	0.219	24	0	*
19/07/16	63.21	51.28	11.93	26.26	25.78	22.14	21.89	3.89	5.00	3.60	0.495	0.232	24	0	*
20/07/16	63.28	51.32	11.96	26.28	25.79	22.34	22.10	3.69	5.00	3.60	0.485	0.220	24	0	*
21/07/16	63.46	51.32	12.14	26.26	25.78	22.42	22.16	3.62	5.00	3.60	0.486	0.215	24	0	*
22/07/16	63.83	51.56	12.27	25.58	25.10	22.40	22.15	2.95	5.00	3.60	0.447	0.176	24	0	*
23/07/16	63.32	51.32	12.00	25.59	25.11	22.29	22.04	3.07	5.00	3.60	0.449	0.183	24	0	*
24/07/16	63.17	51.48	11.69	26.55	26.05	22.44	22.18	3.87	5.00	3.60	0.488	0.230	24	0	*
Итого:				819.94	804.80	665.75	658.31	146.49			15.197	8.683	720	0	*
Средние:	63.20	53.30	9.90						5.00	3.60					

Итоговые параметры на 25/07/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	65258.67	63961.93	57858.67	57318.91	6643.02	1665.349	403.535	24360	5848