

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г. - 24/07/16г.

Абонент: Ленина, 24

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 21

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max= G обр min=

Тхв= 0°C

Заводской номер 00184004/

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.86	61.34	2.52	139.53	136.90	132.24	129.94	6.96	4.80	4.20	0.774	0.445	24	0	
26/06/16	63.90	61.39	2.51	139.87	137.25	131.89	129.57	7.68	4.80	4.20	0.816	0.491	24	0	
27/06/16	63.32	60.82	2.50	139.64	137.09	132.00	129.74	7.35	4.80	4.20	0.788	0.463	24	0	
28/06/16	64.49	61.87	2.62	139.07	136.45	131.65	129.31	7.14	4.80	4.20	0.801	0.462	24	0	
29/06/16	64.05	61.48	2.57	138.94	136.32	131.62	129.32	7.00	4.80	4.20	0.782	0.449	24	0	
30/06/16	64.58	61.94	2.64	139.24	136.61	131.83	129.47	7.14	4.80	4.20	0.804	0.462	24	0	
01/07/16	65.16	62.53	2.63	138.98	136.30	132.06	129.67	6.63	4.80	4.20	0.776	0.432	24	0	
02/07/16	64.93	62.35	2.58	138.70	136.06	131.42	129.03	7.03	4.80	4.20	0.789	0.455	24	0	
03/07/16	65.10	62.54	2.56	138.43	135.77	130.98	128.61	7.16	4.80	4.20	0.796	0.464	24	0	
04/07/16	64.35	61.85	2.50	138.86	136.24	131.01	128.67	7.57	4.80	4.20	0.810	0.486	24	0	
05/07/16	62.38	59.96	2.42	138.47	136.00	130.86	128.65	7.35	4.80	4.20	0.770	0.457	24	0	
06/07/16	62.84	60.35	2.49	115.50	113.44	108.14	106.33	7.11	4.80	4.20	0.712	0.442	24	0	
07/07/16	61.83	59.39	2.44	138.08	135.65	130.24	128.13	7.52	4.80	4.20	0.779	0.463	24	0	
08/07/16	56.02	53.99	2.03	137.42	135.42	129.53	127.78	7.64	4.80	4.20	0.689	0.428	24	0	
09/07/16	64.55	61.88	2.67	138.90	136.27	130.46	128.15	8.12	4.80	4.20	0.865	0.524	24	0	
10/07/16	64.48	61.84	2.64	138.70	136.08	130.25	127.94	8.14	4.80	4.20	0.867	0.529	24	0	
11/07/16	64.57	61.95	2.62	138.66	136.02	130.15	127.84	8.18	4.80	4.20	0.864	0.526	24	0	
12/07/16	64.07	61.50	2.57	137.64	135.03	129.93	127.70	7.33	4.80	4.20	0.797	0.470	24	0	
13/07/16	64.02	61.45	2.57	137.84	135.26	129.98	127.74	7.52	4.80	4.20	0.809	0.480	24	0	
14/07/16	63.56	61.02	2.54	137.35	134.81	130.02	127.80	7.01	4.80	4.20	0.771	0.446	24	0	
15/07/16	62.42	60.01	2.41	136.91	134.46	129.22	127.07	7.39	4.80	4.20	0.769	0.460	24	0	
16/07/16	64.26	61.66	2.60	137.09	134.50	128.82	126.61	7.89	4.80	4.20	0.838	0.508	24	0	
17/07/16	65.44	62.75	2.69	136.58	133.91	128.38	126.06	7.85	4.80	4.20	0.854	0.513	24	0	
18/07/16	64.79	62.15	2.64	136.46	133.83	128.35	126.10	7.73	4.80	4.20	0.835	0.502	24	0	
19/07/16	64.79	62.13	2.66	136.00	133.36	128.32	126.03	7.33	4.80	4.20	0.811	0.475	24	0	
20/07/16	64.64	61.98	2.66	136.28	133.66	128.18	125.90	7.76	4.80	4.20	0.836	0.501	24	0	
21/07/16	64.48	61.83	2.65	135.59	133.01	128.10	125.86	7.15	4.80	4.20	0.796	0.463	24	0	
22/07/16	65.18	62.46	2.72	135.76	133.13	127.91	125.58	7.55	4.80	4.20	0.834	0.494	24	0	
23/07/16	65.41	62.70	2.71	135.76	133.11	127.73	125.46	7.65	4.80	4.20	0.842	0.500	24	0	
24/07/16	65.21	62.55	2.66	135.62	132.96	127.29	125.04	7.92	4.80	4.20	0.849	0.515	24	0	
Итого:				4111.87	4034.90	3878.56	3811.10	223.80			24.123	14.305	720	0	

Средние: 63.96 | 61.39 | 2.57 | | | | | | 4.80 | 4.20 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/07/16г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	226807.51	222391.36	210533.17	207578.80	14812.56	2967.625	744.047	31453	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации