

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г. - 24/07/16г.

Абонент: Ленина, 26

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 19

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= G под min=

M сет. воды= Т.сут Mгас= Т.сут

G обр max= G обр min=

Тхв= 0°C

Заводской номер 00224272✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	63.53	58.28	5.25	144.84	142.18	132.73	130.59	0.00	11.59	5.60	4.20	1.424	0.737	24	0	
26/06/16	63.50	58.29	5.21	144.44	141.79	132.56	130.42	0.00	11.37	5.60	4.20	1.404	0.719	24	0	
27/06/16	62.97	57.80	5.17	144.35	141.73	132.68	130.61	0.00	11.12	5.60	4.20	1.378	0.699	24	0	
28/06/16	64.23	58.76	5.47	142.69	140.00	132.47	130.34	0.00	9.66	5.60	4.20	1.334	0.619	24	0	
29/06/16	63.78	58.43	5.35	144.56	141.88	132.20	130.07	0.00	11.81	5.60	4.20	1.453	0.752	24	0	
30/06/16	64.30	58.85	5.45	143.83	141.14	132.56	130.42	0.00	10.72	5.60	4.20	1.404	0.688	24	0	
01/07/16	64.82	59.36	5.46	143.98	141.23	132.69	130.53	0.00	10.70	5.60	4.20	1.409	0.694	24	0	
02/07/16	64.56	59.19	5.37	143.47	140.74	132.30	130.14	0.00	10.60	5.60	4.20	1.388	0.682	24	0	
03/07/16	64.74	59.42	5.32	143.96	141.20	131.80	129.65	0.00	11.55	5.60	4.20	1.440	0.747	24	0	
04/07/16	63.98	58.75	5.23	143.50	140.80	132.12	129.99	0.00	10.81	5.60	4.20	1.373	0.689	24	0	
05/07/16	62.09	57.00	5.09	142.81	140.28	132.02	130.01	0.00	10.27	5.60	4.20	1.302	0.636	24	0	
06/07/16	62.68	57.44	5.24	143.39	140.81	132.14	130.13	0.00	10.68	5.60	4.20	1.355	0.666	24	0	
07/07/16	61.56	56.45	5.11	142.75	140.24	131.59	129.63	0.00	10.61	5.60	4.20	1.319	0.653	24	0	
08/07/16	55.89	51.59	4.30	142.99	140.92	130.86	129.21	0.00	11.71	5.60	4.20	1.212	0.658	24	0	
09/07/16	64.28	58.69	5.59	143.06	140.37	132.00	129.87	0.00	10.50	5.60	4.20	1.403	0.672	24	0	
10/07/16	64.28	58.71	5.57	145.00	142.28	131.53	129.43	0.00	12.85	5.60	4.20	1.550	0.825	24	0	
11/07/16	64.35	58.84	5.51	143.43	140.75	131.65	129.52	0.00	11.23	5.60	4.20	1.440	0.720	24	0	
12/07/16	63.80	58.42	5.38	143.26	140.61	131.24	129.12	0.00	11.49	5.60	4.20	1.433	0.730	24	0	
13/07/16	63.80	58.50	5.30	141.70	139.07	129.59	127.54	0.00	11.53	5.60	4.20	1.414	0.736	24	0	
14/07/16	63.30	58.08	5.22	142.91	140.26	130.27	128.20	0.00	12.06	5.60	4.20	1.435	0.763	24	0	
15/07/16	62.19	57.04	5.15	143.18	140.65	131.08	129.06	0.00	11.59	5.60	4.20	1.391	0.720	24	0	
16/07/16	64.05	58.56	5.49	142.56	139.92	130.25	128.16	0.00	11.76	5.60	4.20	1.460	0.754	24	0	
17/07/16	65.09	59.44	5.65	141.46	138.74	130.63	128.48	0.00	10.26	5.60	4.20	1.398	0.663	24	0	
18/07/16	64.46	58.94	5.52	141.08	138.41	130.83	128.74	0.00	9.67	5.60	4.20	1.337	0.619	24	0	
19/07/16	64.45	58.91	5.54	141.90	139.19	130.64	128.51	0.00	10.68	5.60	4.20	1.403	0.685	24	0	
20/07/16	64.31	58.72	5.59	141.58	138.93	130.68	128.57	0.00	10.36	5.60	4.20	1.387	0.665	24	0	
21/07/16	64.16	58.61	5.55	141.05	138.39	130.67	128.59	0.00	9.80	5.60	4.20	1.345	0.627	24	0	
22/07/16	64.88	59.20	5.68	141.36	138.67	130.69	128.54	0.00	10.13	5.60	4.20	1.390	0.658	24	0	
23/07/16	65.07	59.45	5.62	142.50	139.77	130.46	128.31	0.00	11.46	5.60	4.20	1.468	0.743	24	0	
24/07/16	64.86	59.39	5.47	142.89	140.17	130.16	128.03	0.00	12.14	5.60	4.20	1.491	0.785	24	0	
Итого:				4290.48	4211.12	3943.09	3880.41	0.00	330.71			41.940	21.004	720	0	
Средние:	63.67	58.30	5.37							5.60	4.20					

Итоговые параметры на 25/07/16г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	174057.73	169592.48	168853.33	165763.01	0.00	3829.47	2380.325	51.292	22309	850

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации