

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/16г. - 23/06/16г.

Абонент: Ланина 28

Адрес: г. Приозерск

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 001

Договорные расколы:

М сет. воды = _____ т.сут. Мгвс = _____ т.сут.

Ттав = 3.00°C

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м³/ч G под min = 1.00 м³/ч

G обр max = 2.00 м³/ч G обр min = 1.00 м³/ч

Заводской номер 00156847

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

4T=3

T3=0

КС=0x010D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м³	M1 т	V2 м³	M2 т	Mг т	P1 кг/см²	P2 кг/см²	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2016	58,13	53,39	4,74	17,05	16,8	13,26	13,09	3,71	4,5	4,5	0,266	0,211	22	2	*
25.05.2016	65,48	61,33	4,15	58,03	56,81	47,92	47,19	9,62	4,5	4,5	0,796	0,598	24	0	*
26.05.2016	65,2	61,02	4,18	56,31	55,12	46,77	46,12	9	4,5	4,5	0,753	0,557	24	0	*
27.05.2016	65,31	60,98	4,33	56,54	55,4	46,52	45,84	9,56	4,5	4,5	0,793	0,595	24	0	*
28.05.2016	64,97	60,67	4,3	56,58	55,33	46,42	45,82	9,51	4,5	4,5	0,785	0,586	24	0	*
29.05.2016	64,82	60,73	4,09	58,05	56,77	46,29	45,71	11,06	4,5	4,5	0,869	0,678	24	0	*
30.05.2016	65,06	60,98	4,08	56,85	55,62	46,58	45,94	9,68	4,5	4,5	0,79	0,597	24	0	*
31.05.2016	64,65	60,7	3,95	58,56	57,41	46,98	46,29	11,12	4,5	4,5	0,87	0,683	24	0	*
01.06.2016	65,11	61,21	3,9	59,7	58,48	48,16	47,43	11,05	4,5	4,5	0,871	0,684	24	0	*
02.06.2016	65,59	61,65	3,94	58,65	57,52	48,05	47,23	10,29	4,5	4,5	0,829	0,641	24	0	*
03.06.2016	65,3	61,43	3,87	58,13	56,89	48,17	47,46	9,43	4,5	4,5	0,772	0,586	24	0	*
04.06.2016	65,5	61,56	3,94	58,84	57,66	48,13	47,36	10,3	4,5	4,5	0,83	0,64	24	0	*
05.06.2016	65,1	61,15	3,95	59,23	58,05	47,98	47,23	10,82	4,5	4,5	0,855	0,669	24	0	*
06.06.2016	64,7	61,18	3,52	67,16	65,87	55,16	54,24	11,63	4,5	4,5	0,906	0,716	24	0	*
07.06.2016	63,84	60,75	3,09	72,08	70,64	59,78	58,88	11,76	4,5	4,5	0,897	0,71	24	0	*
08.06.2016	63,95	60,8	3,15	69,65	68,33	59,5	58,54	9,79	4,5	4,5	0,78	0,593	24	0	*
09.06.2016	65,11	61,83	3,28	73,41	71,98	59,81	58,79	13,19	4,5	4,5	1,01	0,817	24	0	*
10.06.2016	63,89	60,69	3,2	72,84	71,3	60,77	59,96	11,34	4,5	4,5	0,882	0,69	24	0	*
11.06.2016	63,99	60,7	3,29	72,51	71,14	60,53	59,57	11,57	4,5	4,5	0,902	0,705	24	0	*
12.06.2016	63,39	60,21	3,18	71,21	69,74	60,63	59,81	9,93	4,5	4,5	0,792	0,594	24	0	*
13.06.2016	61,92	59,15	2,77	73,74	72,31	60,35	59,52	12,79	4,5	4,5	0,917	0,737	24	0	*
14.06.2016	62,1	58,3	3,8	59	57,88	48,43	47,72	10,16	4,5	4,5	0,78	0,609	24	0	*
15.06.2016	65,24	61,68	3,56	57,73	56,49	44,58	43,92	12,57	4,5	4,5	0,937	0,777	24	0	*
16.06.2016	64,75	61,44	3,31	69,72	68,21	57,94	57,12	11,09	4,5	4,5	0,87	0,683	24	0	*
17.06.2016	64,98	61,76	3,22	69,42	67,99	57,97	57,08	10,91	4,5	4,5	0,861	0,673	24	0	*
18.06.2016	65,1	61,88	3,22	68,84	67,34	58,03	57,18	10,16	4,5	4,5	0,815	0,626	24	0	*
19.06.2016	65,08	61,85	3,23	68,67	67,25	58	57,11	10,14	4,5	4,5	0,812	0,626	24	0	*
20.06.2016	63,82	61,04	2,78	76,81	75,32	65,11	64,06	11,26	4,5	4,5	0,862	0,679	24	0	*
21.06.2016	64,28	61,66	2,62	81,81	80,13	70,19	69,13	11	4,5	4,5	0,854	0,671	24	0	*
22.06.2016	65,18	62,5	2,68	81,83	80,11	70,18	69,08	11,03	4,5	4,5	0,87	0,684	24	0	*
23.06.2016	64,84	62,18	2,66	80,04	78,44	70,22	69,09	9,35	4,5	4,5	0,76	0,578	24	0	*
Итого:				1998,9	1958,33	1658,4	1633,51	324,82			25,586	19,893	742	2	
Средние:	64,39	60,85	3,54						4,5	4,5					

Дата	V1 м³	M1 т	V2 м³	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/1624:00	346054,56	337832,8	322051,29	319255,46	18577,34	5023,489	1114,253	37429	187
23/06/1624:00	348053,55	339791,13	323709,7	320888,97	18902,16	5049,075	1134,146	38171	189
Итого:	1998,99	1958,33	1658,41	1633,51	324,82	25,586	19,893	742	2

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 38373ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

