ОАО „Гиравдо"

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент: Ленина 39

Адрес:

Договор N:

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max= 10.80 м3/ч G под min= 0.13 м3/ч

G обр max= 10.80 м3/ч G обр min= 0.13 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00145044 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x60D6 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч	Н.С. t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг
25/06/16	63.51	60.08	3.43	113.90	111.75	108.40	106.57	5.18	3.90	3.60	0.693	0.333	24	0	0.1												
26/06/16	63.62	60.29	3.33	114.22	112.09	107.50	105.70	6.39	3.90	3.60	0.758	0.408	24	0	0.1												
27/06/16	62.90	59.11	3.79	114.56	112.48	107.97	106.24	6.24	3.90	3.60	0.795	0.395	24	0	0.1												
28/06/16	63.81	60.10	3.71	110.63	108.57	105.25	103.54	5.03	3.90	3.60	0.704	0.323	24	0	0.1												
29/06/16	63.55	60.04	3.51	110.89	108.85	104.10	102.38	6.47	3.90	3.60	0.770	0.410	24	0	0.1												
30/06/16	63.89	60.18	3.71	106.72	104.72	101.30	99.59	5.13	3.90	3.60	0.698	0.328	24	0	0.1												
01/07/16	64.53	60.79	3.74	90.89	89.15	87.34	85.83	3.32	3.90	3.60	0.540	0.221	24	0	0.1												
02/07/16	64.51	60.80	3.71	97.38	95.47	92.03	90.43	5.04	3.90	3.60	0.662	0.323	24	0	0.1								2				
03/07/16	64.55	60.96	3.59	95.94	94.10	91.07	89.52	4.58	3.90	3.60	0.618	0.295	24	0	0.1												
04/07/16	63.97	60.38	3.59	95.40	93.63	90.92	89.46	4.17	3.90	3.60	0.587	0.266	24	0	0.1												
05/07/16	61.89	58.34	3.55	95.08	93.39	90.63	89.15	4.24	3.90	3.60	0.578	0.259	24	0	0.1												
06/07/16	62.22	58.47	3.75	95.47	93.79	90.32	88.85	4.94	3.90	3.60	0.640	0.306	24	0	0.1												
07/07/16	61.38	57.75	3.63	94.98	93.38	89.90	88.45	4.93	3.90	3.60	0.623	0.309	24	0	0.1												
08/07/16	55.34	52.42	2.92	94.98	93.63	89.30	88.13	5.50	3.90	3.60	0.562	0.304	24	0	0.1												
09/07/16	63.28	59.41	3.87	95.28	93.57	89.59	88.11	5.46	3.90	3.60	0.686	0.348	24	0	0.1												
10/07/16	63.55	59.70	3.85	95.11	93.37	89.40	87.92	5.45	3.90	3.60	0.684	0.348	24	0	0.1												
11/07/16	63.85	60.01	3.84	94.12	92.38	89.22	87.74	4.64	3.90	3.60	0.632	0.296	24	0	0.1												
12/07/16	63.35	59.58	3.77	93.79	92.14	88.85	87.36	4.78	3.90	3.60	0.633	0.304	24	0	0.1												
13/07/16	63.13	59.28	3.85	94.54	92.85	89.17	87.68	5.17	3.90	3.60	0.665	0.324	24	0	0.1												
14/07/16	62.58	58.76	3.82	100.32	98.56	95.41	93.88	4.68	3.90	3.60	0.650	0.293	24	0	0.1												
15/07/16	61.40	57.86	3.54	85.69	84.25	81.86	80.51	3.74	3.90	3.60	0.515	0.228	24	0	0.1												
16/07/16	63.36	59.51	3.85	96.27	94.55	91.12	89.55	5.00	3.90	3.60	0.663	0.316	24	0	0.1			2		2							
17/07/16	64.91	60.88	4.03	92.52	90.77	87.75	86.23	4.54	3.90	3.60	0.642	0.296	24	0	0.1												
18/07/16	64.21	60.38	3.83	91.97	90.27	88.01	86.50	3.77	3.90	3.60	0.572	0.242	24	0	0.1												
19/07/16	64.28	60.46	3.82	92.52	90.81	87.81	86.33	4.48	3.90	3.60	0.618	0.291	24	0	0.1												
20/07/16	64.11	60.23	3.88	92.16	90.49	87.64	86.15	4.34	3.90	3.60	0.612	0.279	24	0	0.1												
21/07/16	64.05	60.08	3.97	94.23	92.47	89.96	88.47	4.00	3.90	3.60	0.610	0.256	24	0	0.1												
22/07/16	64.45	60.41	4.04	96.56	94.71	92.20	90.59	4.12	3.90	3.60	0.630	0.266	24	0	0.1												
23/07/16	65.03	61.00	4.03	97.03	95.17	92.08	90.47	4.70	3.90	3.60	0.670	0.307	24	0	0.1												
24/07/16	64.71	60.79	3.92	97.30	95.46	91.93	90.35	5.11	3.90	3.60	0.684	0.334	24	0	0.1												
Итого:				2940.45	2886.82	2788.03	2741.68	145.14			19.394	9.208	720	0	0.1												
Средние:	63.33	59.60	3.73						3.90	3.60																	

Итоговые параметры на 25/07/16г. 9 ч

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/07/16	36847.67	36164.66	35982.74	35376.53	788.13	265.539	50.485	3594	9

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Челябинская область с ограниченной ответственностью "Резерв-сантех" Rezerv-santech Ltd. г. Верхнеуральск