

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/06/16г.-24/07/16г.

Абонент:Ленина, 62а

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 11

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=

G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max=

G обр min=

Тхв= °C

Заводской номер 00162223✓

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/06/16	62.34	51.66	10.68	40.42	39.69	35.89	35.41	4.28	3.90	3.60	0.644	0.224	24	0	0.
26/06/16	61.76	51.38	10.38	41.22	40.47	35.80	35.32	5.15	3.90	3.60	0.685	0.266	24	0	0.
27/06/16	62.95	52.02	10.93	41.41	40.67	35.55	35.07	5.60	3.90	3.60	0.733	0.292	24	0	0.
28/06/16	61.79	51.47	10.32	42.51	41.78	37.15	36.67	5.11	3.90	3.60	0.691	0.262	24	0	0.
29/06/16	61.82	51.71	10.11	43.70	42.96	38.63	38.15	4.81	3.90	3.60	0.683	0.253	24	0	0.
30/06/16	62.19	51.79	10.40	42.78	42.05	38.12	37.64	4.41	3.90	3.60	0.668	0.229	24	0	0.
01/07/16	62.50	52.14	10.36	42.75	42.01	37.86	37.38	4.63	3.90	3.60	0.677	0.243	24	0	0.
02/07/16	63.02	52.69	10.33	42.74	41.98	38.25	37.77	4.21	3.90	3.60	0.654	0.226	24	0	0.
03/07/16	61.71	52.02	9.69	43.27	42.52	38.22	37.74	4.78	3.90	3.60	0.660	0.249	24	0	0.
04/07/16	61.63	52.01	9.62	42.61	41.88	37.89	37.41	4.47	3.90	3.60	0.634	0.231	24	0	0.
05/07/16	62.19	51.93	10.26	42.61	41.87	37.72	37.24	4.63	3.90	3.60	0.666	0.243	24	0	0.
06/07/16	60.90	50.83	10.07	41.60	40.88	37.82	37.34	3.54	3.90	3.60	0.590	0.183	24	0	0.
07/07/16	61.64	51.30	10.34	43.12	42.37	37.64	37.16	5.21	3.90	3.60	0.703	0.268	24	0	0.
08/07/16	61.89	51.06	10.83	40.09	39.37	35.95	35.47	3.90	3.90	3.60	0.625	0.200	24	0	0.
09/07/16	62.67	51.35	11.32	39.34	38.62	34.91	34.43	4.19	3.90	3.60	0.651	0.217	24	0	0.
10/07/16	62.78	51.40	11.38	40.87	40.14	34.57	34.09	6.05	3.90	3.60	0.766	0.315	24	0	0.
11/07/16	61.88	50.94	10.94	39.34	38.63	34.83	34.35	4.28	3.90	3.60	0.640	0.222	24	0	0.
12/07/16	61.56	50.88	10.68	38.74	38.03	35.02	34.54	3.49	3.90	3.60	0.585	0.179	24	0	0.
13/07/16	62.52	51.54	10.98	39.29	38.56	34.86	34.38	4.18	3.90	3.60	0.640	0.215	24	0	0.
14/07/16	61.93	51.16	10.77	39.07	38.36	34.80	34.32	4.04	3.90	3.60	0.619	0.208	24	0	0.
15/07/16	61.11	50.67	10.44	38.95	38.25	34.61	34.15	4.10	3.90	3.60	0.606	0.204	24	0	0.
16/07/16	58.39	48.54	9.85	38.81	38.18	34.59	34.19	3.99	3.90	3.60	0.568	0.196	24	0	0.
17/07/16	61.38	50.65	10.73	39.31	38.62	34.63	34.15	4.47	3.90	3.60	0.641	0.232	24	0	0.
18/07/16	61.90	51.00	10.90	39.20	38.48	34.74	34.26	4.22	3.90	3.60	0.634	0.217	24	0	0.
19/07/16	62.04	51.18	10.86	39.53	38.82	34.88	34.40	4.42	3.90	3.60	0.647	0.227	24	0	0.
20/07/16	61.82	43.41	18.41	14.74	14.47	17.24	17.06	-2.59	3.90	3.60	0.163	0.007	24	0	0.
21/07/16	22.15	21.10	1.05	0.00	0.00	0.07	0.07	-0.07	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	0.
22/07/16	20.89	20.04	0.85	0.00	0.00	0.06	0.06	-0.06	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	0.
23/07/16	20.26	19.47	0.79	0.00	0.00	0.21	0.21	-0.21	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	0.
24/07/16	19.94	19.82	0.12	0.00	0.00	0.06	0.06	-0.06	3.90	3.60	0.000	0.000	24	0	0.
Итого:				1038.02	1019.66	922.57	910.49	109.17			16.473	5.808	720	0	0.

Средние:	56.39	46.91	9.48						3.90	3.60					
----------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Итоговые параметры на 25/07/16г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/07/16	177419.16	173972.33	166323.36	164400.09	9572.24	3194.962	456.128	35448	771

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации