

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/16г.-23/07/16г.

Абонент: Ленинградская 16

Договор №: _____

Адрес: г. Приозерск

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tизв = 0.00°C

Заводской номер 00136736/

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

T3=0

KC=0x9C74

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.2016	64,5	60,95	3,55	261,26	256,28	249,42	245,17	11,11	4,5	4,5	1,59	0,715	24	0
25.06.2016	64,62	61,07	3,55	261,43	256,45	249,01	244,75	11,7	4,5	4,5	1,623	0,755	24	0
26.06.2016	64,54	61,03	3,51	262,89	257,88	248,08	243,82	14,06	4,5	4,5	1,763	0,902	24	0
27.06.2016	64,05	60,54	3,51	261,35	256,45	248,95	244,73	11,72	4,5	4,5	1,608	0,745	24	0
28.06.2016	65,4	61,7	3,7	260,25	255,17	248,48	244,16	11,01	4,5	4,5	1,624	0,72	24	0
29.06.2016	64,76	61,12	3,64	260,71	255,73	248,37	244,08	11,65	4,5	4,5	1,644	0,755	24	0
30.06.2016	65,31	61,61	3,7	261,12	256,05	248,5	244,19	11,86	4,5	4,5	1,677	0,775	24	0
01.07.2016	66,02	62,29	3,73	261,24	256,06	249,02	244,61	11,45	4,5	4,5	1,667	0,753	24	0
02.07.2016	65,6	61,96	3,64	259,44	254,33	248,27	243,9	10,43	4,5	4,5	1,573	0,682	24	0
03.07.2016	65,88	62,2	3,68	256,8	251,72	245,86	241,47	10,25	4,5	4,5	1,56	0,677	24	0
04.07.2016	64,99	61,5	3,49	258,18	253,2	245,98	241,7	11,5	4,5	4,5	1,59	0,744	24	0
05.07.2016	63,03	59,64	3,39	258,06	253,36	246,63	242,59	10,77	4,5	4,5	1,501	0,677	24	0
06.07.2016	63,55	59,98	3,57	256,22	251,49	245,46	241,39	10,1	4,5	4,5	1,503	0,635	24	0
07.07.2016	62,47	59,03	3,44	258,45	253,82	247,09	243,11	10,71	4,5	4,5	1,503	0,663	24	0
08.07.2016	57,09	54,1	2,99	258,72	254,8	245,92	242,58	12,22	4,5	4,5	1,419	0,7	24	0
09.07.2016	65,17	61,41	3,76	258,74	253,72	247,84	243,53	10,19	4,5	4,5	1,578	0,659	24	0
10.07.2016	65,41	61,61	3,8	258,74	253,7	247,37	243,06	10,64	4,5	4,5	1,62	0,694	24	0
11.07.2016	65,3	61,59	3,71	257,75	252,73	247,6	243,27	9,46	4,5	4,5	1,518	0,616	24	0
12.07.2016	64,77	61,09	3,68	257,99	253,03	246,94	242,7	10,33	4,5	4,5	1,564	0,666	24	0
13.07.2016	64,8	61,15	3,65	257,71	252,77	247,11	242,87	9,9	4,5	4,5	1,529	0,638	24	0
14.07.2016	64,24	60,64	3,6	258	253,14	246,69	242,46	10,68	4,5	4,5	1,56	0,686	24	0
15.07.2016	63,12	59,63	3,49	257,47	252,75	246,44	242,36	10,39	4,5	4,5	1,498	0,654	24	0
16.07.2016	65,13	61,39	3,74	258,06	253,1	246,11	241,84	11,26	4,5	4,5	1,639	0,736	24	0
17.07.2016	66,14	62,33	3,81	257,92	252,81	245,74	241,33	11,48	4,5	4,5	1,678	0,749	24	0
18.07.2016	65,66	61,88	3,78	256,68	251,65	245,65	241,32	10,33	4,5	4,5	1,587	0,671	24	0
19.07.2016	65,56	61,77	3,79	257,28	252,24	245,18	240,93	11,31	4,5	4,5	1,653	0,744	24	0
20.07.2016	65,51	61,7	3,81	245,34	240,53	235,43	231,34	9,19	4,5	4,5	1,48	0,602	23	1
21.07.2016	65,22	61,44	3,78	256,91	251,94	244,78	240,55	11,39	4,5	4,5	1,648	0,736	24	0
22.07.2016	66,06	62,15	3,91	255,17	250,09	245,23	240,89	9,2	4,5	4,5	1,549	0,608	24	0
23.07.2016	66,19	62,36	3,83	256,11	251	244,86	240,49	10,51	4,5	4,5	1,618	0,689	24	0
Итого:				7745,9	7597,99	7398	7271,19	326,8			47,564	21,046	719	1
Средние:	64,66	61,02	3,64						4,5	4,5				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/1624:00	442458,54	434125,04	417231,82	412046,85	22078,19	6635,092	1349,83	36762	1362
23/07/1624:00	450204,53	441723,03	424629,83	419318,04	22404,99	6682,656	1370,876	37481	1363
Итого:	7745,99	7597,99	7398,01	7271,19	326,8	47,564	21,046	719	1

Период нормальной работы 719ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 38863ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

