ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/16г.-25/02/16г.

Абонент: ООО "Управдом" Договор N:_____

Адрес: ул.Чапаева д.22 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00145857 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хА0СС ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/16	69.10	49.44	19.66	196.48	192.24	185.11	182.97	9.27	4.50	4.50	4.234	0.629	24	0	
27/01/16	64.63	47.27	17.36	202.02	198.18	190.13	188.07	10.11	4.50	4.50	3.914	0.662	24	0	
28/01/16	64.91	47.03	17.88	193.62	190.34	185.56	183.09	7.25	4.50	4.50	3.739	0.468	24	0	
29/01/16	64.93	46.80	18.13	194.19	190.44	182.12	180.18	10.26	4.50	4.50	3.930	0.668	24	0	
30/01/16	65.02	46.89	18.13	195.80	192.03	182.29	180.37	11.66	4.50	4.50	4.024	0.757	24	0	
31/01/16	65.00	46.79	18.21	190.87	187.21	177.60	175.76	11.45	4.50	4.50	3.940	0.744	24	0	
01/02/16	64.94	46.57	18.37	187.37	183.78	176.44	174.63	9.15	4.50	4.50	3.797	0.595	24	0	
02/02/16	65.04	47.29	17.75	198.74	194.94	187.63	185.68	9.26	4.50	4.50	3.891	0.602	24	0	
03/02/16	65.13	47.39	17.74	202.90	198.98	190.99	188.98	10.00	4.50	4.50	3.998	0.653	24	0	
04/02/16	68.77	49.60	19.17	206.59	202.19	194.05	191.80	10.39	4.50	4.50	4.389	0.698	24	0	
05/02/16	65.91	48.09	17.82	208.28	204.17	196.74	194.58	9.59	4.50	4.50	4.097	0.631	24	0	
06/02/16	73.23	51.87	21.36	211.41	206.37	197.80	195.30	11.07	4.50	4.50	4.979	0.806	24	0	
07/02/16	66.83	48.83	18.00	212.49	208.16	199.31	197.08	11.08	4.50	4.50	4.281	0.738	24	0	
08/02/16	65.48	48.11	17.37	212.11	207.95	199.27	197.11	10.84	4.50	4.50	4.130	0.709	24	0	
09/02/16	65.25	48.04	17.21	210.67	206.60	199.39	197.23	9.37	4.50	4.50	4.005	0.612	24	0	
10/02/16	65.29	48.31	16.98	213.02	208.91	200.44	198.27	10.64	4.50	4.50	4.054	0.698	24	0	
11/02/16	65.64	48.71	16.93	214.22	210.04	201.85	199.62	10.42	4.50	4.50	4.059	0.686	24	0	
12/02/16	65.26	48.61	16.65	214.92	210.76	202.46	200.23	10.53	4.50	4.50	4.017	0.688	24	0	
13/02/16	65.67	48.63	17.04	216.00	211.74	203.19	200.91	10.83	4.50	4.50	4.130	0.713	24	0	
14/02/16	65.47	48.53	16.94	215.95	211.71	202.73	200.52	11.19	4.50	4.50	4.125	0.734	24	0	
15/02/16	65.27	48.30	16.97	214.92	210.77	203.24	201.05	9.72	4.50	4.50	4.044	0.636	24	0	
16/02/16	67.31	49.19	18.12	216.66	212.20	203.43	201.11	11.09	4.50	4.50	4.383	0.755	24	0	
17/02/16	70.65	50.68	19.97	209.35	204.66	196.59	194.20	10.46	4.50	4.50	4.614	0.731	24	0	
18/02/16	65.73	47.86	17.87	207.28	203.22	194.47	192.31	10.91	4.50	4.50	4.146	0.718	24	0	
19/02/16	65.05	47.54	17.51	207.54	203.54	194.59	192.44	11.10	4.50	4.50	4.088	0.721	24	0	
20/02/16	64.75	47.36	17.39	208.77	204.76	195.25	193.11	11.65	4.50	4.50	4.108	0.753	24	0	
21/02/16	64.84	47.33	17.51	208.03	204.03	194.62	192.48	11.55	4.50	4.50	4.116	0.748	24	0	
22/02/16	65.34	47.67	17.67	208.76	204.69	194.61	192.46	12.23	4.50	4.50	4.195	0.799	24	0	
23/02/16	66.43	48.29	18.14	209.49	205.30	194.95	192.79	12.51	4.50	4.50	4.324	0.833	24	0	
24/02/16	67.26	48.63	18.63	207.47	203.22	194.85	192.65	10.57	4.50	4.50	4.293	0.701	24	0	
25/02/16	65.37	47.68	17.69	208.49	204.43	194.48	192.32	12.11	4.50	4.50	4.187	0.786	24	0	
Итого:				6404.4	6277.5	6016.1	5949.30	328.26			128.231	21.672	744	0	
Средние:	66.13	48.20	17.93						4.50	4.50					

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/01/16 24:00	214047.15	209999.97	197820.14	194951.26	15048.71	3796.098	907.262	34859	262
25/02/16 24:00	220451.56	216277.53	203836.32	200900.56	15376.97	3924.329	928.934	35603	262
Итого:	6404.41	6277.56	6016.18	5949.30	328.26	128.231	21.672	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 35866ч

Представитель абонента *Представитель теплоснабж.организации*

Общество с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" Ленинградская обл., г.Приозерск