ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/16г.-25/02/16г.

Абонент: ООО "Управдом" Договор N:_____

Адрес: ул.Гоголя д.11 *Тип расходомера:*_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00158520 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0xD572 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
26/01/16	67.38	47.83	19.55	136.77	133.98	126.01	124.65	9.33	5.00	4.50	3.062	0.624	24	0		
27/01/16	63.26	46.26	17.00	146.49	143.84	135.94	134.53	9.31	5.00	4.50	2.875	0.592	24	0		
28/01/16	63.50	46.45	17.05	140.24	137.67	131.10	129.74	7.93	5.00	4.50	2.714	0.505	24	0		
29/01/16	63.46	45.64	17.82	117.04	114.85	118.07	105.73	9.12	5.00	4.50	2.460	0.580	21	3	*	
30/01/16	63.47	45.30	18.17	129.40	127.03	117.31	116.11	10.92	5.00	4.50	2.800	0.693	24	0		
31/01/16	63.44	44.86	18.58	126.95	124.62	113.84	112.74	11.88	5.00	4.50	2.845	0.756	24	0		
01/02/16	63.36	44.50	18.86	125.63	123.33	113.54	112.48	10.85	5.00	4.50	2.804	0.689	24	0		
02/02/16	63.53	45.27	18.26	132.03	129.58	121.04	119.84	9.74	5.00	4.50	2.804	0.616	24	0		
03/02/16	63.75	45.49	18.26	134.94	132.45	122.67	121.47	10.98	5.00	4.50	2.919	0.704	24	0		
04/02/16	67.14	47.39	19.75	136.09	133.30	124.83	123.52	9.78	5.00	4.50	3.093	0.650	24	0		
05/02/16	64.51	45.99	18.52	137.47	134.85	126.31	125.10	9.75	5.00	4.50	2.943	0.629	24	0		
06/02/16	71.53	49.33	22.20	139.08	135.89	127.18	125.74	10.15	5.00	4.50	3.515	0.721	24	0		
07/02/16	65.25	46.54	18.71	139.97	137.25	127.95	126.71	10.54	5.00	4.50	3.056	0.688	24	0		
08/02/16	64.01	46.04	17.97	139.26	136.66	128.09	126.89	9.77	5.00	4.50	2.903	0.627	24	0		
09/02/16	63.91	47.13	16.78	150.38	147.56	140.06	138.58	8.98	5.00	4.50	2.899	0.576	24	0		
10/02/16	64.03	48.25	15.78	161.81	158.76	152.20	150.52	8.24	5.00	4.50	2.899	0.527	24	0		
11/02/16	64.40	48.52	15.88	163.53	160.46	153.34	151.66	8.80	5.00	4.50	2.970	0.567	24	0		
12/02/16	64.00	48.16	15.84	163.85	160.75	154.01	152.33	8.42	5.00	4.50	2.949	0.539	24	0		
13/02/16	64.44	48.43	16.01	165.13	162.02	154.26	152.58	9.44	5.00	4.50	3.048	0.608	24	0		
14/02/16	64.22	48.23	15.99	165.26	162.14	153.85	152.17	9.97	5.00	4.50	3.074	0.643	24	0		
15/02/16	64.03	48.24	15.79	164.73	161.61	154.17	152.49	9.12	5.00	4.50	2.989	0.583	24	0		
16/02/16	66.06	49.27	16.79	164.77	161.52	154.36	152.62	8.90	5.00	4.50	3.146	0.591	24	0		
17/02/16	69.17	50.57	18.60	159.17	155.75	148.39	146.60	9.15	5.00	4.50	3.357	0.626	24	0		
18/02/16	64.39	47.75	16.64	156.87	153.93	147.18	145.54	8.39	5.00	4.50	2.961	0.538	24	0		
19/02/16	63.74	47.42	16.32	156.94	154.04	147.27	145.67	8.37	5.00	4.50	2.910	0.533	24	0		
20/02/16	63.47	47.40	16.07	158.06	155.19	147.34	145.78	9.41	5.00	4.50	2.940	0.595	24	0		
21/02/16	63.56	47.10	16.46	157.91	154.98	146.87	145.38	9.60	5.00	4.50	3.002	0.611	24	0		
22/02/16	64.06	47.44	16.62	158.87	155.90	146.84	145.28	10.62	5.00	4.50	3.093	0.681	24	0		
23/02/16	65.15	48.13	17.02	159.18	156.10	146.93	145.34	10.76	5.00	4.50	3.173	0.699	24	0		
24/02/16	65.91	48.56	17.35	158.20	155.10	147.06	145.45	9.65	5.00	4.50	3.157	0.635	24	0		
25/02/16	64.08	47.53	16.55	138.10	135.53	138.02	127.09	8.44	5.00	4.50	2.642	0.539	21	3	*	
Итого:				4584.1	4496.6	4266.0	4200.3	296.31				92.002	19.165	738	6	
Средние:	64.73	47.37	17.36						5.00	4.50						

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/01/16 24:00	17668.34	17301.36	16246.30	16050.00	1251.36	389.940	82.359	3616	16
25/02/16 24:00	22252.46	21798.00	20512.33	20250.33	1547.67	481.942	101.524	4354	22
Итого:	4584.12	4496.64	4266.03	4200.33	296.31	92.002	19.165	738	6

Период нормальной работы 738ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 6ч

Время работы прибора после сброса 4384ч

Представитель абонента *Представитель теплоснабж.организации*

Общество с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" Ленинградская обл., г.Приозерск