

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/16г.-25/02/16г.

Абонент: ООО "Управдом"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: ул.Ленина д.28

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.Н

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сеп.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00156847 ВВОД1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хЕ10Д ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
26/01/16	69.42	55.09	14.33	333.47	324.97	316.41	313.12	11.85	4.50	4.50	5.265	0.773	24	0	
27/01/16	64.47	52.05	12.42	342.81	334.70	324.57	322.05	12.65	4.50	4.50	4.775	0.786	24	0	
28/01/16	64.81	52.53	12.28	343.79	335.70	326.88	324.09	11.61	4.50	4.50	4.693	0.714	24	0	
29/01/16	64.78	52.21	12.57	298.94	292.55	282.92	279.98	12.57	4.50	4.50	4.290	0.776	21	3	*
30/01/16	64.87	52.34	12.53	342.13	334.04	324.32	321.68	12.36	4.50	4.50	4.791	0.767	24	0	
31/01/16	64.90	52.17	12.73	331.31	323.24	312.81	310.50	12.74	4.50	4.50	4.737	0.787	24	0	
01/02/16	64.88	51.73	13.15	321.12	313.47	304.38	301.93	11.54	4.50	4.50	4.678	0.715	24	0	
02/02/16	65.04	52.38	12.66	342.39	334.28	324.00	321.30	12.98	4.50	4.50	4.866	0.803	24	0	
03/02/16	64.87	52.39	12.48	347.82	339.77	330.76	327.79	11.98	4.50	4.50	4.825	0.743	24	0	
04/02/16	68.91	55.16	13.75	353.51	344.20	336.14	333.03	11.17	4.50	4.50	5.308	0.721	24	0	
05/02/16	65.76	53.17	12.59	358.23	350.00	340.57	337.19	12.81	4.50	4.50	5.043	0.804	24	0	
06/02/16	73.09	57.74	15.35	361.08	350.60	342.91	339.42	11.18	4.50	4.50	5.989	0.779	24	0	
07/02/16	67.05	54.26	12.79	363.77	354.77	345.26	342.07	12.70	4.50	4.50	5.175	0.808	24	0	
08/02/16	65.49	53.31	12.18	363.34	354.57	345.03	342.09	12.48	4.50	4.50	4.943	0.778	24	0	
09/02/16	65.24	53.16	12.08	363.01	354.57	345.03	341.82	12.75	4.50	4.50	4.921	0.796	24	0	
10/02/16	65.23	53.27	11.96	364.54	355.42	347.18	344.57	10.85	4.50	4.50	4.792	0.677	24	0	
11/02/16	65.60	53.61	11.99	366.24	356.53	350.13	347.85	8.68	4.50	4.50	4.711	0.544	24	0	
12/02/16	65.27	53.27	12.00	369.60	361.22	350.79	347.32	13.90	4.50	4.50	5.027	0.865	24	0	
13/02/16	65.61	53.56	12.05	369.29	359.95	352.35	349.62	10.33	4.50	4.50	4.858	0.650	24	0	
14/02/16	65.43	53.35	12.08	370.40	360.89	350.94	348.51	12.38	4.50	4.50	4.979	0.775	24	0	
15/02/16	65.26	53.28	11.98	369.35	360.22	351.49	348.82	11.40	4.50	4.50	4.886	0.711	24	0	
16/02/16	66.97	54.44	12.53	375.32	365.63	357.94	355.01	10.62	4.50	4.50	5.124	0.684	24	0	
17/02/16	70.66	56.80	13.86	369.75	360.12	350.60	346.61	13.51	4.50	4.50	5.713	0.903	24	0	
18/02/16	65.54	53.28	12.26	365.34	356.40	346.77	343.94	12.46	4.50	4.50	4.996	0.779	24	0	
19/02/16	64.85	52.88	11.97	364.38	355.11	347.04	344.68	10.43	4.50	4.50	4.762	0.643	24	0	
20/02/16	64.51	52.55	11.96	366.64	358.37	348.22	344.95	13.42	4.50	4.50	4.944	0.824	24	0	
21/02/16	64.61	52.54	12.07	366.09	357.07	347.21	344.71	12.36	4.50	4.50	4.916	0.764	24	0	
22/02/16	65.11	52.92	12.19	365.60	356.55	348.42	345.78	10.77	4.50	4.50	4.878	0.669	24	0	
23/02/16	66.01	53.55	12.46	367.93	358.33	347.92	345.47	12.86	4.50	4.50	5.111	0.809	24	0	
24/02/16	67.13	54.26	12.87	365.33	356.28	347.72	344.47	11.81	4.50	4.50	5.186	0.751	24	0	
25/02/16	65.13	52.99	12.14	365.54	357.05	347.24	344.08	12.97	4.50	4.50	4.975	0.805	24	0	

Итого: | | | |11048.10776.5|10493|10404|372.12| | |154.157|23.403|741|3|

Средние:|66.03|53.45|12.58| | | | | | |4.50|4.50| | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qr	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч

25/01/16 24:00	306655.54	299437.88	284584.71	282082.52	17355.36	4531.384	1038.097	34577	183
25/02/16 24:00	317703.60	310214.45	295078.66	292486.97	17727.48	4685.541	1061.500	35318	186

Итого: |11048.06|10776.57|10493.95|10404.45|372.12|154.157|23.403|741|3|

Период нормальной работы 741ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 35524ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

