

14.03.2016	62,2	47,33	14,87	313,14	307,56	297,46	294,3	13,26	4,5	4,5	5,196	0,824	24	0
15.03.2016	64,34	49,26	15,08	332,46	326,19	316,94	313,3	12,89	4,5	4,5	5,547	0,838	24	0
16.03.2016	64,75	49,34	15,41	336,49	330,05	320,29	316,62	13,43	4,5	4,5	5,743	0,87	24	0
17.03.2016	64,55	48,82	15,73	326,83	320,62	309,72	306,26	14,36	4,5	4,5	5,74	0,927	24	0
18.03.2016	65,75	48,78	16,97	323,62	317,22	306,67	303,23	13,99	4,5	4,5	6,057	0,924	24	0
19.03.2016	69,48	50,61	18,87	322,4	315,4	304,05	300,4	15	4,5	4,5	6,704	1,033	24	0
20.03.2016	69,9	50,98	18,92	324,31	317,15	303,05	299,35	17,8	4,5	4,5	6,903	1,207	24	0
21.03.2016	69,27	50,53	18,74	321,34	314,4	303,23	299,58	14,82	4,5	4,5	6,632	1,003	24	0
22.03.2016	67,03	49,15	17,88	319,12	312,6	302,89	299,42	13,18	4,5	4,5	6,229	0,884	24	0
23.03.2016	69,68	50,75	18,93	318,75	311,76	300,67	297,03	14,73	4,5	4,5	6,642	0,997	24	0
24.03.2016	67,75	49,7	18,05	317,65	311,03	300,83	297,31	13,72	4,5	4,5	6,289	0,917	24	0
25.03.2016	64,6	47,92	16,68	317,6	311,56	299,76	296,52	15,04	4,5	4,5	5,911	0,972	24	0
Итого:				9276,7	9095,19	8768,4	8669,06	426,13			170,718	27,779	696	0
Средние:	65,5	49	16,49						4,5	4,5				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/02/1624:00	410290,7	402577,58	386943,41	382152,22	20425,36	6153,661	1242,809	33906	1362
25/03/1624:00	419567,43	411672,77	395711,89	390821,28	20851,49	6324,379	1270,588	34602	1362
Итого:	9276,73	9095,19	8768,48	8669,06	426,13	170,718	27,779	696	0

ул. Ленинградская 16

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 35966ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

