

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Чапаева, 20

Договор N _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 22

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = _____ G под min = _____

Тхв = 0°C

G обр max = _____ G обр min = _____

Заводской номер 00222834

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.03	54.72	9.31	356.34	349.66	344.93	340.12	0.00	9.54	4.20	3.60	3.781	0.610	24	0	
27/03/16	64.03	54.82	9.21	357.84	351.10	344.61	339.76	0.00	11.34	4.20	3.60	3.859	0.724	24	0	
28/03/16	63.92	54.93	8.99	359.82	353.12	348.80	343.87	0.00	9.25	4.20	3.60	3.683	0.594	24	0	
29/03/16	64.54	55.50	9.04	364.63	357.70	353.63	348.53	0.00	9.17	4.20	3.60	3.744	0.595	24	0	
30/03/16	64.26	55.49	8.77	368.02	361.08	356.83	351.71	0.00	9.37	4.20	3.60	3.690	0.602	24	0	
31/03/16	63.87	55.95	7.92	354.52	347.88	343.25	338.25	0.00	9.63	4.20	3.60	3.295	0.619	24	0	
01/04/16	64.39	57.59	6.80	326.38	320.20	314.40	309.59	0.00	10.61	4.20	3.60	2.795	0.684	24	0	
02/04/16	64.07	57.24	6.83	327.26	321.10	315.77	310.97	0.00	10.13	4.20	3.60	2.775	0.650	24	0	
03/04/16	64.19	57.31	6.88	327.07	320.93	315.20	310.41	0.00	10.52	4.20	3.60	2.812	0.675	24	0	
04/04/16	64.15	57.31	6.84	325.92	319.81	315.46	310.66	0.00	9.15	4.20	3.60	2.714	0.590	24	0	
05/04/16	64.15	57.29	6.86	326.35	320.18	316.19	311.37	0.00	8.81	4.20	3.60	2.701	0.565	24	0	
06/04/16	64.20	57.36	6.84	326.75	320.58	316.92	312.11	0.00	8.47	4.20	3.60	2.680	0.546	24	0	
07/04/16	64.20	57.44	6.76	329.28	323.07	319.41	314.48	0.00	8.59	4.20	3.60	2.680	0.556	24	0	
08/04/16	64.06	57.35	6.71	331.70	325.51	320.78	315.87	0.00	9.64	4.20	3.60	2.737	0.618	24	0	
09/04/16	64.24	57.46	6.78	332.56	326.30	320.68	315.74	0.00	10.56	4.20	3.60	2.819	0.682	24	0	
10/04/16	64.06	57.30	6.76	332.10	325.89	321.08	316.17	0.00	9.72	4.20	3.60	2.761	0.626	24	0	
11/04/16	64.01	57.26	6.75	332.13	325.89	321.91	317.01	0.00	8.88	4.20	3.60	2.711	0.572	24	0	
12/04/16	64.28	57.53	6.75	332.48	326.19	322.30	317.34	0.00	8.85	4.20	3.60	2.711	0.574	24	0	
13/04/16	63.92	57.22	6.70	333.60	327.41	323.36	318.41	0.00	9.00	4.20	3.60	2.708	0.580	24	0	
14/04/16	63.99	57.20	6.79	333.59	327.35	322.02	317.11	0.00	10.24	4.20	3.60	2.810	0.659	24	0	
15/04/16	64.11	57.26	6.85	329.95	323.72	319.82	314.95	0.00	8.77	4.20	3.60	2.724	0.567	24	0	
16/04/16	64.32	57.40	6.92	330.07	323.83	318.24	313.37	0.00	10.46	4.20	3.60	2.847	0.679	24	0	
17/04/16	64.36	57.56	6.80	329.54	323.30	319.52	314.59	0.00	8.71	4.20	3.60	2.700	0.563	24	0	
18/04/16	63.80	57.21	6.59	331.71	325.53	322.15	317.25	0.00	8.28	4.20	3.60	2.621	0.531	24	0	
19/04/16	64.13	57.40	6.73	332.26	326.01	323.52	318.56	0.00	7.45	4.20	3.60	2.619	0.484	24	0	
20/04/16	64.27	57.52	6.75	332.61	326.34	323.02	318.02	0.00	8.32	4.20	3.60	2.683	0.539	24	0	
21/04/16	64.14	57.36	6.78	332.55	326.31	323.91	318.94	0.00	7.37	4.20	3.60	2.638	0.477	24	0	
22/04/16	64.29	57.48	6.81	333.25	326.95	323.63	318.65	0.00	8.30	4.20	3.60	2.708	0.538	24	0	
23/04/16	64.02	57.21	6.81	332.68	326.47	323.18	318.24	0.00	8.23	4.20	3.60	2.697	0.533	24	0	
24/04/16	64.18	57.32	6.86	333.12	326.85	321.91	316.98	0.00	9.87	4.20	3.60	2.809	0.640	24	0	
Итого:				10096.0	9906.26	9776.43	9629.03	0.00	277.23			87.512	17.872	720	0	
Средние:	64.14	56.93	7.21							4.20	3.60					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	154289.42	149304.93	121331.76	117909.92	0.00	31395.01	3572.811	1884.281	18096	2998

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации