

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/16г.-23/04/16г.

Абонент: Чалаева 22 Договор N: _____
Адрес: Приозерск Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.суг M гвс = _____ т.суг G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч T хв = 0.00°C
Заводской номер 00145857 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФГ=3 ТЗ=0 КС=0хА0СС ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	г	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	65.00	47.83	17.17	210.98	206.93	195.48	193.33	13.60	4.50	4.50	4.200	0.886	24	0	
27/03/16	65.00	48.19	16.81	209.56	205.55	195.89	193.73	11.82	4.50	4.50	4.019	0.768	24	0	
28/03/16	64.89	48.57	16.32	210.40	206.34	197.70	195.50	10.84	4.50	4.50	3.891	0.705	24	0	
29/03/16	65.53	49.10	16.43	212.89	208.73	200.57	198.25	10.48	4.50	4.50	3.940	0.690	24	0	
30/03/16	65.23	48.92	16.31	213.11	209.01	200.17	197.95	11.06	4.50	4.50	3.947	0.725	24	0	
31/03/16	64.88	48.71	16.17	211.09	207.03	199.11	196.95	10.08	4.50	4.50	3.837	0.656	24	0	
01/04/16	65.38	49.03	16.35	214.09	209.90	200.34	198.06	11.84	4.50	4.50	4.006	0.773	24	0	
02/04/16	65.07	48.65	16.42	213.27	209.14	201.19	199.03	10.11	4.50	4.50	3.922	0.658	24	0	
03/04/16	65.19	48.64	16.55	214.60	210.45	200.72	198.55	11.90	4.50	4.50	4.056	0.775	24	0	
04/04/16	65.14	48.63	16.51	213.55	209.44	200.70	198.54	10.90	4.50	4.50	3.984	0.712	24	0	
05/04/16	65.14	48.61	16.53	213.85	209.71	201.46	199.28	10.43	4.50	4.50	3.967	0.681	24	0	
06/04/16	65.09	47.98	17.11	177.47	174.06	164.92	163.11	10.95	4.50	4.50	3.497	0.716	24	0	
07/04/16	65.19	41.94	23.25	106.25	104.19	93.71	92.87	11.32	4.50	4.50	2.893	0.740	24	0	
08/04/16	64.99	42.46	22.53	117.31	115.04	104.58	103.62	11.42	4.50	4.50	3.072	0.743	24	0	
09/04/16	65.18	42.42	22.76	117.42	115.12	104.72	103.76	11.36	4.50	4.50	3.099	0.744	24	0	
10/04/16	65.00	42.24	22.76	118.71	116.41	104.61	103.65	12.76	4.50	4.50	3.185	0.832	24	0	
11/04/16	64.94	42.02	22.92	118.82	116.53	104.76	103.80	12.73	4.50	4.50	3.200	0.826	24	0	
12/04/16	65.21	42.26	22.95	117.51	115.24	105.02	104.06	11.18	4.50	4.50	3.116	0.729	24	0	
13/04/16	64.85	42.21	22.64	117.80	115.55	105.25	104.29	11.26	4.50	4.50	3.087	0.731	24	0	
14/04/16	65.00	43.66	21.34	137.00	134.35	124.13	122.98	11.37	4.50	4.50	3.360	0.740	24	0	
15/04/16	65.07	45.33	19.74	163.56	160.42	150.53	149.09	11.33	4.50	4.50	3.674	0.739	24	0	
16/04/16	65.29	45.35	19.94	162.70	159.57	150.39	148.95	10.62	4.50	4.50	3.659	0.695	24	0	
17/04/16	65.34	45.75	19.59	164.06	160.85	150.51	149.07	11.78	4.50	4.50	3.685	0.768	24	0	
18/04/16	64.76	45.95	18.81	165.01	161.84	151.38	149.94	11.90	4.50	4.50	3.587	0.770	24	0	
19/04/16	65.09	46.03	19.06	164.78	161.61	152.02	150.58	11.03	4.50	4.50	3.583	0.718	24	0	
20/04/16	65.24	46.02	19.22	166.36	163.16	151.91	150.47	12.69	4.50	4.50	3.719	0.828	24	0	
21/04/16	65.11	45.81	19.30	164.72	161.54	152.27	150.83	10.71	4.50	4.50	3.601	0.698	24	0	
22/04/16	65.25	45.86	19.39	164.69	161.51	152.47	151.03	10.48	4.50	4.50	3.610	0.684	24	0	
23/04/16	65.00	45.54	19.46	166.70	163.49	151.88	150.44	13.05	4.50	4.50	3.769	0.852	24	0	
Итого:				4948.2	4852.71	4568.3	4521.71	331.00			105.165	21.582	696	0	
Средние:	65.10	45.99	19.11						4.50	4.50					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/03/16 24:00	226452.45	222157.82	209447.69	206449.36	15708.46	4046.994	950.891	36299	262
23/04/16 24:00	231400.71	227010.53	214016.08	210971.07	16039.46	4152.159	972.473	36995	262
Итого:	4948.26	4852.71	4568.39	4521.71	331.00	105.165	21.582	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 37272ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____