

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул. Чапаева 26

Тип прибора: ТСРВ-022
Номер прибора: 402285
Теплосистема: 1

Температура холодной воды, °C: 0

Дата	n, ч	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dt °C	dG, т	W3, Гкал
		W1, Гкал	t1, °C	m1, т	P1, МПа	W2, Гкал	t2, °C	m2, т	P2, МПа			
26.03.16	24.00	14.957	63.20	236.300	0.90	10.992	48.29	227.300	0.50	14.91	9.000	3.965
27.03.16	24.00	15.064	63.14	238.200	0.90	11.025	48.42	227.500	0.50	14.72	10.700	4.041
28.03.16	24.00	15.071	63.08	238.500	0.90	11.271	48.75	230.900	0.50	14.33	7.600	3.800
29.03.16	24.00	15.422	63.61	242.000	0.90	11.639	49.31	235.900	0.50	14.30	6.100	3.783
30.03.16	24.00	15.480	63.43	243.700	0.90	11.632	49.08	236.700	0.50	14.35	7.000	3.848
31.03.16	24.00	15.281	62.98	242.200	0.90	11.338	48.21	235.000	0.50	14.77	7.200	3.941
01.04.16	24.00	15.484	63.57	243.200	0.90	11.512	48.55	236.900	0.50	15.02	6.300	3.974
02.04.16	24.00	15.520	63.21	245.100	0.90	11.474	48.29	237.300	0.50	14.92	7.800	4.044
03.04.16	24.00	15.647	63.35	246.500	0.90	11.453	48.37	236.600	0.50	14.98	9.900	4.194
04.04.16	24.00	15.475	63.29	244.100	0.90	11.481	48.38	237.000	0.50	14.91	7.100	3.994
05.04.16	24.00	15.499	63.29	244.500	0.90	11.500	48.35	237.600	0.50	14.94	6.900	3.998
06.04.16	24.00	15.563	63.35	245.200	0.90	11.560	48.52	238.000	0.50	14.83	7.200	4.003
07.04.16	24.00	15.678	63.38	247.000	0.90	11.727	48.79	240.200	0.50	14.59	6.800	3.953
08.04.16	24.00	15.738	63.21	248.500	0.90	11.789	48.75	241.600	0.50	14.46	6.900	3.946
09.04.16	24.00	15.850	63.37	249.700	0.90	11.823	48.89	241.600	0.50	14.48	8.100	4.029
10.04.16	24.00	15.835	63.24	250.000	0.90	11.782	48.78	241.300	0.50	14.46	8.700	4.051
11.04.16	24.00	15.740	63.15	248.800	0.90	11.794	48.69	241.900	0.50	14.46	6.900	3.946
12.04.16	24.00	15.809	63.47	248.700	0.90	11.849	48.91	242.100	0.50	14.56	6.600	3.960
13.04.16	24.00	15.804	63.07	250.100	0.90	11.866	48.79	242.900	0.50	14.28	7.200	3.936
14.04.16	23.96	16.000	64.33	248.300	0.90	12.035	49.70	242.000	0.50	14.63	6.300	3.967
15.04.16	24.00	16.055	64.70	247.700	0.90	11.942	49.75	239.800	0.50	14.95	7.900	4.115
16.04.16	24.00	16.103	64.91	247.700	0.90	11.926	49.88	238.800	0.50	15.03	8.900	4.177
17.04.16	24.00	16.194	64.93	249.000	0.90	11.990	50.17	238.800	0.50	14.76	10.200	4.204
18.04.16	24.00	16.038	64.44	248.500	0.90	12.138	50.33	241.000	0.50	14.11	7.500	3.898
19.04.16	24.00	16.124	64.72	248.700	0.90	12.195	50.33	242.100	0.50	14.39	6.600	3.929
20.04.16	24.00	16.184	64.85	249.200	0.90	12.172	50.26	241.900	0.50	14.59	7.300	4.015
21.04.16	24.00	16.191	64.75	249.600	0.90	12.164	50.13	242.500	0.50	14.62	7.100	4.025
22.04.16	24.00	16.242	64.93	249.700	0.90	12.203	50.28	242.400	0.50	14.65	7.300	4.041
23.04.16	24.00	16.199	64.56	250.500	0.90	12.086	49.96	241.700	0.50	14.60	8.800	4.111
24.04.16	24.00	16.239	64.77	250.300	0.90	12.090	50.06	241.300	0.50	14.71	9.000	4.151
25.04.16	24.00	16.074	64.59	248.400	0.90	12.076	49.99	241.300	0.50	14.60	7.100	3.996
Среднее:		15.760	63.83	246.448		11.759	49.19	238.771		14.64	7.677	4.001
Итого:	743.96	488.561		7639.900		364.526		7401.900			238.000 ✓	124.035

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W1,Гкал	W2,Гкал	W3,Гкал
25.03.2016 23:00	244267.800	232165.000	15817.191	11731.590	4087.031
25.04.2016 23:00	251907.700	239566.900	16305.752	12096.116	4211.066

Общее время работы = Траб + Тотк Тнс1 Тнс2 Тнс3
744.06 743.96 + 0.10 0.00 0.00 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

«СМ» С.
ТОВЕННЫЙ ОТДЕЛ
УВАРОВ С.В.