

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г. - 24/04/16г.

Абонент: Чап, 34

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 13

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв=0°C

Заводской номер 00152926

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.58	47.48	17.10	300.91	295.15	281.27	278.18	16.97	0.00	0.00	5.845	1.094	24	0	
27/03/16	64.55	47.61	16.94	300.89	295.12	282.29	279.17	15.95	0.00	0.00	5.753	1.028	24	0	
28/03/16	64.39	48.06	16.33	302.71	296.94	286.49	283.31	13.63	0.00	0.00	5.496	0.877	24	0	
29/03/16	65.11	48.73	16.38	307.64	301.62	292.24	288.95	12.67	0.00	0.00	5.550	0.828	24	0	*
30/03/16	64.80	48.83	15.97	311.87	305.85	295.44	292.05	13.80	0.00	0.00	5.552	0.897	24	0	*
31/03/16	64.48	48.37	16.11	311.50	305.53	295.39	292.04	13.49	0.00	0.00	5.570	0.871	24	0	*
01/04/16	64.96	48.29	16.67	313.30	307.20	296.12	292.78	14.42	0.00	0.00	5.810	0.937	24	0	*
02/04/16	64.66	48.07	16.59	314.46	308.39	296.84	293.49	14.90	0.00	0.00	5.827	0.964	24	0	*
03/04/16	64.79	48.09	16.70	316.00	309.87	295.89	292.55	17.32	0.00	0.00	6.000	1.122	24	0	*
04/04/16	64.73	48.12	16.61	313.34	307.31	296.47	293.11	14.20	0.00	0.00	5.779	0.920	24	0	*
05/04/16	64.74	48.09	16.65	313.31	307.27	297.06	293.74	13.53	0.00	0.00	5.756	0.876	24	0	*
06/04/16	64.79	48.38	16.41	313.15	307.11	297.87	294.52	12.59	0.00	0.00	5.640	0.816	24	0	*
07/04/16	64.79	48.65	16.14	316.53	310.42	300.16	296.79	13.63	0.00	0.00	5.667	0.884	24	0	*
08/04/16	64.65	48.50	16.15	318.30	312.17	302.20	298.83	13.34	0.00	0.00	5.683	0.863	24	0	*
09/04/16	64.84	48.72	16.12	320.73	314.53	302.32	298.89	15.64	0.00	0.00	5.824	1.013	24	0	*
10/04/16	64.64	48.52	16.12	320.84	314.65	301.85	298.45	16.20	0.00	0.00	5.849	1.049	24	0	*
11/04/16	64.61	48.47	16.14	318.98	312.85	302.85	299.49	13.36	0.00	0.00	5.692	0.862	24	0	*
12/04/16	64.84	48.42	16.42	296.88	291.13	281.80	278.65	12.48	0.00	0.00	5.376	0.811	24	0	*
13/04/16	64.50	47.93	16.57	300.60	294.82	284.07	280.95	13.87	0.00	0.00	5.542	0.896	24	0	
14/04/16	64.59	47.71	16.88	299.65	293.90	283.16	280.05	13.85	0.00	0.00	5.614	0.895	24	0	
15/04/16	64.68	47.58	17.10	296.05	290.35	280.45	277.34	13.01	0.00	0.00	5.573	0.841	24	0	
16/04/16	64.92	47.70	17.22	297.17	291.41	279.62	276.54	14.87	0.00	0.00	5.721	0.966	24	0	
17/04/16	64.96	48.20	16.76	298.30	292.49	280.03	276.90	15.59	0.00	0.00	5.644	1.016	24	0	
18/04/16	64.37	47.99	16.38	299.07	293.36	282.20	279.05	14.31	0.00	0.00	5.481	0.919	24	0	
19/04/16	64.71	48.06	16.65	299.02	293.24	283.58	280.46	12.78	0.00	0.00	5.491	0.827	24	0	
20/04/16	64.86	48.21	16.65	299.20	293.43	283.38	280.26	13.17	0.00	0.00	5.513	0.854	24	0	
21/04/16	64.72	47.95	16.77	299.44	293.67	283.96	280.84	12.83	0.00	0.00	5.532	0.829	24	0	
22/04/16	64.86	48.10	16.76	300.93	295.08	284.28	281.16	13.92	0.00	0.00	5.607	0.904	24	0	
23/04/16	64.63	47.82	16.81	301.06	295.24	283.15	280.03	15.21	0.00	0.00	5.685	0.987	24	0	
24/04/16	64.78	47.88	16.90	301.18	295.35	282.65	279.53	15.82	0.00	0.00	5.742	1.024	24	0	

Итого: | | | | 9203.01 | 9025.45 | 8695.08 | 8598.10 | 427.35 | | | 169.814 | 27.670 | 720 | 0 | |

Средние: | 64.72 | 48.15 | 16.57 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	59020.93	57786.99	55440.85	54824.69	2962.30	1256.101	199.413	4842	1010

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации