ЗО „Управдом"
чаева 35 Чапаева 35

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

ент: _____ Договор N: _____
ес: _____ Тип расходомера: _____
новычислитель ВКТ7 сет.N 0 Пределы измерений:
оворные расходы: G под max= 8.50 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
ет.воды= т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max= 8.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
= 0.00 Град С

дской номер 00210245 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x0D6D ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	BHP	BOC	HC	Н.С.										
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr
16	64.19	50.73	13.46	176.58	173.26	167.67	165.63	7.63	5.20	4.20	2.721	0.486	24	0													
16	64.18	50.91	13.27	178.35	174.98	168.09	166.05	8.93	5.20	4.20	2.776	0.573	24	0													
16	64.11	51.27	12.84	180.72	177.33	171.61	169.48	7.85	5.20	4.20	2.679	0.503	24	0													
16	64.72	52.04	12.68	187.28	183.70	178.25	175.98	7.72	5.20	4.20	2.730	0.500	24	0													
16	64.40	51.37	13.03	175.23	171.92	167.02	164.95	6.97	5.20	4.20	2.598	0.447	24	0													
16	63.91	48.39	15.52	142.49	139.86	134.58	133.14	6.72	5.20	4.20	2.496	0.433	24	0													
16	64.47	48.95	15.52	145.49	142.72	138.31	136.74	5.98	5.20	4.20	2.507	0.389	24	0													
16	64.12	48.69	15.43	147.11	144.31	139.17	137.62	6.69	5.20	4.20	2.550	0.432	24	0													
16	64.26	48.71	15.55	148.53	145.73	138.29	136.76	8.97	5.20	4.20	2.704	0.577	24	0													
16	64.20	48.75	15.45	146.89	144.12	138.52	136.96	7.16	5.20	4.20	2.575	0.460	24	0													
16	64.21	48.67	15.54	147.01	144.23	139.41	137.85	6.38	5.20	4.20	2.548	0.411	24	0													
16	64.27	48.92	15.35	147.89	145.08	140.19	138.54	6.54	5.20	4.20	2.547	0.423	24	0													
16	64.32	49.27	15.05	150.53	147.69	142.11	140.45	7.24	5.20	4.20	2.578	0.469	24	0													
16	64.16	49.39	14.77	151.48	148.64	144.23	142.55	6.09	5.20	4.20	2.496	0.392	24	0													
16	64.34	49.56	14.78	151.92	149.08	143.35	141.67	7.41	5.20	4.20	2.569	0.477	24	0													
16	64.18	49.37	14.81	151.53	148.69	142.54	140.87	7.82	5.20	4.20	2.586	0.505	24	0													
16	64.12	49.44	14.68	150.89	148.06	142.20	140.52	7.54	5.20	4.20	2.545	0.486	24	0													
16	64.40	49.89	14.51	149.96	147.13	142.20	140.52	6.61	5.20	4.20	2.464	0.428	24	0													
16	64.03	49.58	14.45	150.87	148.06	142.30	140.63	7.43	5.20	4.20	2.510	0.476	24	0													
16	64.10	49.26	14.84	151.01	148.18	143.40	141.73	6.45	5.20	4.20	2.514	0.415	24	0													
16	64.22	48.95	15.27	151.13	148.26	142.50	140.82	7.44	5.20	4.20	2.629	0.477	24	0													
16	64.43	49.11	15.32	151.56	148.71	142.31	140.64	8.07	5.20	4.20	2.676	0.524	24	0													
16	64.47	49.54	14.93	151.72	148.85	143.03	141.35	7.50	5.20	4.20	2.596	0.488	24	0													
16	63.96	49.70	14.26	152.83	149.96	145.14	143.46	6.50	5.20	4.20	2.463	0.416	24	0													
16	64.26	49.82	14.44	152.65	149.77	144.64	142.96	6.81	5.20	4.20	2.502	0.438	24	0													
16	64.40	49.80	14.60	151.36	148.50	143.78	142.10	6.40	5.20	4.20	2.487	0.416	24	0													
16	64.28	49.49	14.79	151.97	149.11	143.67	141.99	7.12	5.20	4.20	2.557	0.460	24	0													
16	64.43	49.64	14.79	151.62	148.75	144.07	142.39	6.36	5.20	4.20	2.516	0.412	24	0													
16	64.14	49.28	14.86	151.40	148.60	143.21	141.53	7.07	5.20	4.20	2.558	0.453	24	0													
16	64.32	49.29	15.03	151.40	148.57	142.55	140.87	7.70	5.20	4.20	2.613	0.496	24	0													
:				4649.40	4561.85	4398.34	4346.75	215.10			77.290	13.864	720	0													
e:	64.25	49.59	14.66						5.20	4.20																	

тоговые параметры на 25/04/16г. 11 ч

ата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
04/16	113217.88	111047.39	106154.46	104896.41	6150.98	1949.750	383.970	22077	694

нормальной работы 720ч
отсутств.счета тепл.энергии 0ч

"Резерв-сантех" Rezerv-santech Ltd