

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: Гастелло, 2

Договор N

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 2

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max=

G под min=

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max=

G обр min=

Тхв 0°C

Заводской номер 00161253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		
26/03/16	63.37	43.36	20.01	132.25	129.80	123.98	122.79	7.01	0.00	0.00	2.897	0.303	24	0		0.0000
27/03/16	63.38	43.62	19.76	133.47	131.01	123.76	122.56	8.45	0.00	0.00	2.953	0.371	24	0		0.0000
28/03/16	63.28	44.03	19.25	134.79	132.30	125.23	124.03	8.27	0.00	0.00	2.904	0.362	24	0		0.0000
29/03/16	63.93	44.51	19.42	134.95	132.37	127.14	125.94	6.43	0.00	0.00	2.852	0.288	24	0		0.0000
30/03/16	63.47	42.44	21.03	113.60	111.50	106.81	105.85	5.65	0.00	0.00	2.582	0.235	24	0		0.0000
31/03/16	63.06	38.46	24.60	88.41	86.76	79.89	79.27	7.49	0.00	0.00	2.421	0.287	24	0		0.0000
01/04/16	63.49	37.40	26.09	81.13	79.61	73.53	73.05	6.56	0.00	0.00	2.320	0.241	24	0		0.0000
02/04/16	63.21	37.20	26.01	82.51	80.99	74.49	74.01	6.98	0.00	0.00	2.364	0.259	24	0		0.0000
03/04/16	63.33	37.18	26.15	83.92	82.36	74.16	73.68	8.68	0.00	0.00	2.474	0.323	24	0		0.0000
04/04/16	63.28	37.23	26.05	83.31	81.76	74.01	73.53	8.23	0.00	0.00	2.430	0.306	24	0		0.0000
05/04/16	63.28	37.23	26.05	82.70	81.18	74.78	74.30	6.88	0.00	0.00	2.370	0.255	24	0		0.0000
06/04/16	63.34	37.52	25.82	82.46	80.96	74.52	74.04	6.92	0.00	0.00	2.343	0.261	24	0		0.0000
07/04/16	63.34	37.88	25.46	81.81	80.31	74.63	74.15	6.16	0.00	0.00	2.274	0.235	24	0		0.0000
08/04/16	63.20	38.06	25.14	82.37	80.86	75.49	75.01	5.85	0.00	0.00	2.253	0.223	24	0		0.0000
09/04/16	63.42	38.11	25.31	85.15	83.55	75.68	75.20	8.35	0.00	0.00	2.429	0.319	24	0		0.0000
10/04/16	63.24	38.02	25.22	86.01	84.43	75.78	75.30	9.13	0.00	0.00	2.474	0.349	24	0		0.0000
11/04/16	63.18	37.93	25.25	84.02	82.48	76.22	75.74	6.74	0.00	0.00	2.334	0.256	24	0		0.0000
12/04/16	63.43	38.05	25.38	84.30	82.74	76.04	75.56	7.18	0.00	0.00	2.368	0.273	24	0		0.0000
13/04/16	63.10	38.08	25.02	84.53	82.94	76.72	76.24	6.70	0.00	0.00	2.327	0.255	24	0		0.0000
14/04/16	63.19	37.95	25.24	84.97	83.36	76.81	76.33	7.03	0.00	0.00	2.365	0.266	24	0		0.0000
15/04/16	63.27	37.68	25.59	85.92	84.33	76.03	75.55	8.78	0.00	0.00	2.485	0.330	24	0		0.0000
16/04/16	63.51	37.72	25.79	85.41	83.82	75.94	75.46	8.36	0.00	0.00	2.472	0.317	24	0		0.0000
17/04/16	63.56	38.49	25.07	86.17	84.55	76.01	75.53	9.02	0.00	0.00	2.461	0.350	24	0		0.0000
18/04/16	62.99	38.69	24.30	84.69	83.12	76.35	75.87	7.25	0.00	0.00	2.294	0.281	24	0		0.0000
19/04/16	63.29	38.63	24.66	83.31	81.79	76.48	76.00	5.79	0.00	0.00	2.239	0.223	24	0		0.0000
20/04/16	63.46	38.60	24.86	84.40	82.81	76.71	76.23	6.58	0.00	0.00	2.308	0.256	24	0		0.0000
21/04/16	63.32	38.28	25.04	84.02	82.45	76.92	76.44	6.01	0.00	0.00	2.293	0.228	24	0		0.0000
22/04/16	63.45	38.36	25.09	85.11	83.54	77.35	76.86	6.68	0.00	0.00	2.348	0.256	24	0		0.0000
23/04/16	63.24	37.99	25.25	85.58	83.99	76.73	76.25	7.74	0.00	0.00	2.410	0.295	24	0		0.0000
24/04/16	63.38	38.00	25.38	85.63	84.04	76.72	76.24	7.80	0.00	0.00	2.427	0.297	24	0		0.0000
Итого:				2756.90	2705.71	2504.91	2487.01	218.70			73.471	8.500	720	0		
Средние:	63.33	38.89	24.44						0.00	0.00						0.0000

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
25/04/16	28650.48	28061.98	26925.69	26647.99	1413.99	640.250	63.582	5013	841	0.0000

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации