

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент: Управдом Договор №: _____
 Адрес: ул.Гоголя д.11 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сер. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч Тхв = 0.00°C
 Заводской номер 00158520 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0хD572 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	63.95	48.64	15.31	163.24	160.18	152.55	150.87	9.31	5.00	4.50	2.903	0.595	24	0	
27/03/16	63.98	48.72	15.26	163.53	160.46	150.93	149.25	11.21	5.00	4.50	2.993	0.717	24	0	
28/03/16	63.84	48.92	14.92	163.49	160.43	151.76	150.08	10.35	5.00	4.50	2.898	0.659	24	0	
29/03/16	64.51	49.39	15.12	165.14	162.07	154.77	153.01	9.06	5.00	4.50	2.896	0.583	24	0	
30/03/16	64.21	49.06	15.15	165.50	162.42	154.92	153.19	9.23	5.00	4.50	2.911	0.593	24	0	
31/03/16	63.90	48.67	15.23	166.64	163.55	155.83	154.15	9.40	5.00	4.50	2.948	0.599	24	0	
01/04/16	64.37	48.96	15.41	168.02	164.85	156.91	155.21	9.64	5.00	4.50	3.010	0.621	24	0	
02/04/16	64.07	48.63	15.44	167.71	164.58	157.75	156.07	8.51	5.00	4.50	2.953	0.549	24	0	
03/04/16	64.20	48.91	15.29	169.15	165.97	156.40	154.70	11.27	5.00	4.50	3.088	0.724	24	0	
04/04/16	64.14	49.08	15.06	167.87	164.72	156.86	155.13	9.59	5.00	4.50	2.951	0.615	24	0	
05/04/16	64.15	49.15	15.00	168.54	165.40	157.24	155.45	9.95	5.00	4.50	2.969	0.641	24	0	
06/04/16	64.21	49.31	14.90	169.22	166.04	158.03	156.18	9.86	5.00	4.50	2.960	0.634	24	0	
07/04/16	64.22	49.38	14.84	170.85	167.66	159.44	157.58	10.08	5.00	4.50	2.984	0.648	24	0	
08/04/16	64.09	49.50	14.59	170.98	167.81	160.76	158.85	8.96	5.00	4.50	2.890	0.576	24	0	
09/04/16	64.28	49.62	14.66	172.52	169.25	160.33	158.43	10.82	5.00	4.50	3.015	0.694	24	0	
10/04/16	64.09	49.44	14.65	172.64	169.41	159.96	158.10	11.31	5.00	4.50	3.040	0.725	24	0	
11/04/16	64.06	49.53	14.53	172.38	169.19	160.22	158.32	10.87	5.00	4.50	2.994	0.701	24	0	
12/04/16	64.29	49.79	14.50	171.79	168.55	161.13	159.21	9.34	5.00	4.50	2.908	0.599	24	0	
13/04/16	63.96	49.58	14.38	172.31	169.06	161.85	159.96	9.10	5.00	4.50	2.881	0.583	24	0	
14/04/16	64.05	49.37	14.68	165.29	162.17	160.88	152.43	9.74	5.00	4.50	2.859	0.627	23	1	
15/04/16	64.11	49.19	14.92	169.88	166.73	159.96	158.12	8.61	5.00	4.50	2.908	0.552	24	0	
16/04/16	64.35	49.24	15.11	169.82	166.60	159.56	157.72	8.88	5.00	4.50	2.952	0.572	24	0	
17/04/16	64.40	49.60	14.80	171.52	168.24	159.12	157.22	11.02	5.00	4.50	3.032	0.713	24	0	
18/04/16	63.84	49.57	14.27	171.78	168.58	160.64	158.74	9.84	5.00	4.50	2.891	0.630	24	0	
19/04/16	64.17	49.58	14.59	172.25	169.03	161.44	159.52	9.51	5.00	4.50	2.935	0.611	24	0	
20/04/16	64.32	49.62	14.70	172.24	168.96	161.39	159.48	9.48	5.00	4.50	2.954	0.611	24	0	
21/04/16	64.17	49.37	14.80	172.73	169.48	161.50	159.60	9.88	5.00	4.50	2.995	0.636	24	0	
22/04/16	64.31	49.48	14.83	172.72	169.42	161.90	159.99	9.43	5.00	4.50	2.976	0.608	24	0	
23/04/16	64.08	49.23	14.85	172.07	168.83	161.50	159.61	9.22	5.00	4.50	2.958	0.593	24	0	
24/04/16	64.23	49.39	14.84	173.10	169.82	160.65	158.76	11.06	5.00	4.50	3.066	0.714	24	0	
Итого:				5084.9	4989.4	4756.1	4694.9	294.53			88.718	18.923	719	1	
Средние:	64.15	49.26	14.88					5.00	4.50						

*294.53: 719 * 720 = 294.94
 88.718: 719 * 720 = 88.841*

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/03/16 24:00	26707.70	26166.76	24700.98	24341.02	1825.74	568.658	119.624	5038	34
24/04/16 24:00	31792.62	31156.22	29457.16	29035.95	2120.27	657.376	138.547	5757	35
Итого:	5084.92	4989.46	4756.18	4694.93	294.53	88.718	18.923	719	1

Период нормальной работы 719ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 5806ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____