

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 5

Тип прибора: ТСРВ-031
Номер прибора: 508496
Режим работы: Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{np})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$

Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	n, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
26.03.2016	24.00	-	64.06	156.09	-	51.46	125.51	12.60	30.58	3.541
27.03.2016	24.00	-	65.19	159.42	-	52.51	121.56	12.68	37.86	4.011
28.03.2016	24.00	-	63.45	161.74	-	51.92	122.47	11.53	39.27	3.906
29.03.2016	24.00	-	64.70	163.09	-	52.87	120.31	11.83	42.78	4.192
30.03.2016	24.00	-	64.58	158.29	-	52.68	117.94	11.90	40.35	4.012
31.03.2016	24.00	-	64.31	160.00	-	52.57	128.91	11.74	31.09	3.514
01.04.2016	24.00	-	64.24	157.98	-	52.25	124.97	11.99	33.01	3.620
02.04.2016	24.00	-	64.75	159.03	-	52.56	123.27	12.19	35.76	3.819
03.04.2016	24.00	-	64.36	159.91	-	52.27	115.44	12.09	44.47	4.259
04.04.2016	24.00	-	63.95	159.33	-	52.04	100.55	11.91	58.78	4.959
05.04.2016	24.00	-	64.83	158.66	-	52.60	112.83	12.23	45.83	4.353
06.04.2016	24.00	-	64.29	153.46	-	52.42	112.49	11.87	40.97	3.970
07.04.2016	24.00	-	64.21	137.62	-	52.48	118.28	11.73	19.34	2.666
08.04.2016	24.00	-	64.60	141.69	-	52.66	131.38	11.94	10.31	2.237
09.04.2016	24.00	-	63.52	136.65	-	51.58	118.30	11.94	18.35	2.579
10.04.2016	24.00	-	64.52	137.73	-	52.19	124.23	12.33	13.50	2.403
11.04.2016	24.00	-	64.41	137.00	-	52.06	118.77	12.35	18.23	2.641
12.04.2016	24.00	-	62.74	81.21	-	50.66	70.40	12.08	10.81	1.553
13.04.2016	24.00	-	64.67	130.22	-	51.41	110.41	13.26	19.81	2.756
14.04.2016	24.00	-	64.02	140.88	-	51.11	119.51	12.91	21.37	2.912
15.04.2016	24.00	-	64.08	139.66	-	51.05	111.13	13.03	28.53	3.277
16.04.2016	24.00	-	64.18	139.37	-	51.32	106.52	12.86	32.85	3.480
17.04.2016	24.00	-	64.63	140.46	-	51.87	111.82	12.76	28.64	3.278
18.04.2016	24.00	-	64.96	140.12	-	52.06	112.07	12.90	28.05	3.268
19.04.2016	24.00	-	64.69	139.48	-	51.98	115.36	12.71	24.12	3.027
20.04.2016	24.00	-	64.49	138.69	-	51.70	111.96	12.79	26.73	3.157
21.04.2016	24.00	-	62.55	138.56	-	50.35	110.63	12.20	27.93	3.100
22.04.2016	24.00	-	63.64	139.02	-	51.07	118.39	12.57	20.63	2.801
23.04.2016	24.00	-	64.30	139.26	-	51.25	119.19	13.05	20.07	2.847
24.04.2016	24.00	-	66.42	139.23	-	52.68	120.11	13.74	19.12	2.920
25.04.2016	24.00	-	65.71	140.10	-	52.47	120.81	13.24	19.29	2.867
Среднее:			64.36	144.64		51.94	115.98	12.42	28.66	3.29
Итого:	744.00			4483.94			3595.52	-	888.43	101.92

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	W, Гкал	Время н.с., ч
25.03.2016 23:00	145493.658	138089.547	2374.768	941.72
25.04.2016 23:00	149977.602	141685.067	2476.692	941.72

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru