

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2016 г.

Потребитель: Жилой дом
Адрес: ул.Гоголя 9

Тип прибора: ТСРВ-031
Номер прибора: 610118
Режим работы: Аналог Б-0

Расчетные формулы: $W = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ $dt = t1 - t2$
 $Fg = [G / (n \cdot G_{нр})] \cdot 100\%$ $dG = m1 - m2$
Температура холодной воды, °C: 0.00

Дата	п, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод			dt, °C	dG, т	W, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т			
26.03.2016	24.00	-	63.80	198.52	-	49.61	195.69	14.19	2.83	2.958
27.03.2016	24.00	-	64.81	202.13	-	50.50	197.40	14.31	4.73	3.130
28.03.2016	24.00	-	63.16	204.74	-	49.96	202.29	13.20	2.45	2.827
29.03.2016	24.00	-	64.37	206.62	-	50.90	204.97	13.47	1.65	2.869
30.03.2016	24.00	-	64.27	203.36	-	50.75	200.22	13.52	3.14	2.910
31.03.2016	24.00	-	64.02	206.29	-	50.77	203.62	13.25	2.67	2.870
01.04.2016	24.00	-	63.94	202.67	-	50.39	199.93	13.55	2.74	2.885
02.04.2016	24.00	-	64.47	204.10	-	50.75	201.22	13.72	2.88	2.947
03.04.2016	24.00	-	64.03	205.14	-	50.40	201.19	13.63	3.95	2.997
04.04.2016	24.00	-	63.66	204.52	-	50.28	202.21	13.38	2.31	2.854
05.04.2016	24.00	-	64.50	203.95	-	50.83	201.76	13.67	2.19	2.900
06.04.2016	24.00	-	64.01	204.93	-	50.72	202.38	13.29	2.55	2.854
07.04.2016	24.00	-	63.87	206.31	-	50.80	203.71	13.07	2.60	2.829
08.04.2016	24.00	-	64.35	205.79	-	51.14	203.54	13.21	2.25	2.834
09.04.2016	24.00	-	63.26	206.98	-	50.53	203.90	12.73	3.08	2.792
10.04.2016	24.00	-	64.26	207.40	-	51.05	203.07	13.21	4.33	2.962
11.04.2016	24.00	-	64.20	206.33	-	51.04	203.66	13.16	2.67	2.854
12.04.2016	24.00	-	62.29	213.98	-	50.20	212.06	12.09	1.92	2.685
13.04.2016	24.00	-	64.43	206.57	-	51.22	203.15	13.21	3.42	2.904
14.04.2016	24.00	-	63.84	209.15	-	50.80	206.98	13.04	2.17	2.837
15.04.2016	24.00	-	63.83	208.19	-	50.64	205.89	13.19	2.30	2.863
16.04.2016	24.00	-	63.96	208.71	-	50.81	205.50	13.15	3.21	2.909
17.04.2016	24.00	-	64.43	209.85	-	51.45	205.76	12.98	4.09	2.935
18.04.2016	24.00	-	64.58	208.85	-	51.63	206.80	12.95	2.05	2.813
19.04.2016	24.00	-	64.59	208.56	-	51.50	206.90	13.09	1.66	2.817
20.04.2016	24.00	-	64.26	208.98	-	51.30	206.18	12.96	2.80	2.854
21.04.2016	24.00	-	62.31	208.51	-	49.84	205.94	12.47	2.57	2.729
22.04.2016	24.00	-	63.47	208.84	-	50.65	206.56	12.82	2.28	2.794
23.04.2016	24.00	-	63.95	209.09	-	50.83	205.83	13.12	3.26	2.912
24.04.2016	24.00	-	66.17	209.26	-	52.20	205.54	13.97	3.72	3.120
25.04.2016	24.00	-	65.51	210.28	-	51.97	208.44	13.54	1.84	2.944
Среднее:			64.08	206.73		50.82	203.94	13.26	2.78	2.88
Итого:	744.00			6408.59			6322.28	-	86.31	89.39

Показания счетчиков:

Дата и время	m1,т	m2,т	W,Гкал	Время н.с.,ч
25.03.2016 23:00	40330.147	39848.450	583.407	476.00
25.04.2016 23:00	46738.735	46170.727	672.794	476.00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

«СК С»
ТВЕННЫЙ СДЕЛ
УВАРОВ С.В.
Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru