

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент:Горького, 32

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 14

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max= _____ G под min= _____

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00197923

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	62.37	46.98	15.39	202.83	199.21	192.15	190.19	0.00	9.02	5.80	4.00	3.489	0.564	24	0	
27/03/16	62.37	47.25	15.12	202.68	199.06	192.91	190.88	0.00	8.18	5.80	4.00	3.401	0.511	24	0	
28/03/16	62.28	47.74	14.54	203.64	200.00	195.21	193.08	0.00	6.92	5.80	4.00	3.242	0.432	24	0	
29/03/16	62.79	48.26	14.53	207.69	203.93	198.18	196.02	0.00	7.91	5.80	4.00	3.347	0.499	24	0	
30/03/16	62.53	48.44	14.09	209.88	206.12	201.11	198.89	0.00	7.23	5.80	4.00	3.260	0.455	24	0	
31/03/16	62.18	48.15	14.03	210.67	206.93	201.50	199.34	0.00	7.59	5.80	4.00	3.272	0.474	24	0	
01/04/16	62.67	48.44	14.23	212.15	208.37	203.31	201.11	0.00	7.26	5.80	4.00	3.320	0.457	24	0	
02/04/16	62.23	48.08	14.15	213.29	209.49	203.75	201.59	0.00	7.90	5.80	4.00	3.348	0.493	24	0	
03/04/16	62.44	48.22	14.22	213.01	209.19	203.38	201.21	0.00	7.98	5.80	4.00	3.362	0.496	24	0	
04/04/16	62.20	48.08	14.12	212.93	209.17	203.72	201.56	0.00	7.61	5.80	4.00	3.323	0.472	24	0	
05/04/16	62.39	48.18	14.21	212.65	208.87	204.08	201.88	0.00	6.99	5.80	4.00	3.306	0.437	24	0	
06/04/16	62.53	48.52	14.01	213.70	209.89	204.36	202.07	0.00	7.82	5.80	4.00	3.324	0.489	24	0	
07/04/16	62.58	48.92	13.66	214.99	211.13	206.25	203.90	0.00	7.23	5.80	4.00	3.242	0.457	24	0	
08/04/16	62.43	48.93	13.50	216.34	212.50	207.50	205.10	0.00	7.40	5.80	4.00	3.235	0.461	24	0	
09/04/16	62.61	48.99	13.62	217.19	213.28	207.65	205.28	0.00	8.00	5.80	4.00	3.299	0.504	24	0	
10/04/16	62.40	48.72	13.68	217.35	213.48	207.30	204.95	0.00	8.53	5.80	4.00	3.340	0.534	24	0	
11/04/16	62.24	48.56	13.68	217.38	213.54	208.00	205.62	0.00	7.92	5.80	4.00	3.311	0.493	24	0	
12/04/16	62.58	48.97	13.61	199.58	196.03	191.57	189.38	0.00	6.65	5.80	4.00	2.999	0.417	24	0	
13/04/16	62.24	48.82	13.42	217.93	214.09	209.29	206.91	0.00	7.18	5.80	4.00	3.228	0.447	24	0	
14/04/16	61.70	48.23	13.47	217.75	213.96	208.74	206.42	0.00	7.54	5.80	4.00	3.250	0.466	24	0	
15/04/16	61.98	48.03	13.95	215.92	212.12	206.51	204.28	0.00	7.84	5.80	4.00	3.341	0.489	24	0	
16/04/16	62.57	48.55	14.02	215.61	211.76	205.75	203.47	0.00	8.29	5.80	4.00	3.375	0.521	24	0	
17/04/16	62.70	49.02	13.68	215.36	211.51	206.04	203.65	0.00	7.86	5.80	4.00	3.281	0.495	24	0	
18/04/16	62.20	48.98	13.22	216.59	212.77	207.27	204.90	0.00	7.87	5.80	4.00	3.200	0.491	24	0	
19/04/16	62.50	48.98	13.52	216.21	212.36	207.41	205.02	0.00	7.34	5.80	4.00	3.232	0.458	24	0	
20/04/16	62.56	48.80	13.76	216.45	212.60	207.42	205.03	0.00	7.57	5.80	4.00	3.297	0.475	24	0	
21/04/16	62.22	48.45	13.77	216.32	212.48	208.13	205.77	0.00	6.71	5.80	4.00	3.255	0.417	24	0	
22/04/16	62.43	48.60	13.83	217.65	213.79	208.14	205.78	0.00	8.01	5.80	4.00	3.348	0.501	24	0	
23/04/16	62.23	48.33	13.90	216.26	212.44	207.68	205.35	0.00	7.09	5.80	4.00	3.298	0.443	24	0	
24/04/16	62.42	48.47	13.95	216.98	213.13	207.05	204.72	0.00	8.41	5.80	4.00	3.384	0.528	24	0	
Итого:				6396.98	6283.20	6121.36	6053.35	0.00	229.85			98.909	14.376	720	0	
Средние:	62.39	48.42	13.97							5.80	4.00					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 9 ч

Д	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	151082.01	148333.81	143424.32	141860.83	0.00	6472.98	2416.182	268.466	22552	4130

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации