

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/16г.-24/04/16г.

Абонент:Калинина, 16

Договор N _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 8

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= _____ G под min= _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= _____ G обр min= _____

Тхв= 0°C

Заводской номер 00027159

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/16	64.30	48.46	15.84	150.08	147.27	140.07	138.58	8.69	5.60	4.80	2.753	0.420	24	0	
27/03/16	64.39	48.85	15.54	147.22	144.48	134.05	132.50	11.98	5.60	4.80	2.831	0.587	23	0	
28/03/16	64.23	49.06	15.17	149.79	146.97	141.08	139.42	7.55	5.60	4.80	2.600	0.370	24	0	
29/03/16	64.89	49.04	15.85	146.92	144.11	138.19	136.61	7.50	5.60	4.80	2.650	0.367	24	0	
30/03/16	64.55	48.66	15.89	143.49	140.75	134.56	133.11	7.64	5.60	4.80	2.607	0.374	24	0	
31/03/16	64.15	47.06	17.09	129.45	126.99	120.11	118.88	8.11	5.60	4.80	2.552	0.378	24	0	
01/04/16	64.60	45.76	18.84	117.56	115.33	107.12	106.15	9.18	5.60	4.80	2.592	0.424	24	0	
02/04/16	64.02	42.59	21.43	90.74	89.07	80.81	80.11	8.96	5.60	4.80	2.289	0.362	24	0	
03/04/16	64.07	39.63	24.44	77.53	76.07	65.14	64.60	11.47	5.60	4.80	2.312	0.460	24	0	
04/04/16	64.30	45.21	19.09	115.71	113.51	106.09	105.13	8.38	5.60	4.80	2.545	0.379	24	0	
05/04/16	64.34	45.36	18.98	115.20	113.05	106.32	105.36	7.69	5.60	4.80	2.492	0.349	24	0	
06/04/16	64.42	45.60	18.82	117.08	114.89	106.35	105.39	9.50	5.60	4.80	2.594	0.436	24	0	
07/04/16	64.36	45.75	18.61	110.47	108.38	102.12	101.13	7.25	5.60	4.80	2.349	0.328	24	0	
08/04/16	64.03	42.21	21.82	85.39	83.78	76.73	76.01	7.77	5.60	4.80	2.154	0.328	24	0	
09/04/16	64.22	41.61	22.61	86.07	84.46	76.94	76.22	8.24	5.60	4.80	2.251	0.343	24	0	
10/04/16	64.04	41.64	22.40	87.46	85.83	76.87	76.15	9.68	5.60	4.80	2.324	0.405	24	0	
11/04/16	63.99	41.76	22.23	85.82	84.22	76.98	76.26	7.96	5.60	4.80	2.204	0.332	24	0	
12/04/16	64.22	41.87	22.35	85.33	83.73	77.16	76.44	7.29	5.60	4.80	2.175	0.308	24	0	
13/04/16	63.93	42.00	21.93	88.15	86.50	77.27	76.55	9.95	5.60	4.80	2.314	0.419	24	0	
14/04/16	63.97	41.47	22.50	85.42	83.80	77.28	76.56	7.24	5.60	4.80	2.184	0.302	24	0	
15/04/16	64.34	46.47	17.87	120.48	118.24	111.88	110.74	7.50	5.60	4.80	2.461	0.350	24	0	
16/04/16	64.68	48.96	15.72	146.40	143.59	136.31	134.78	8.81	5.60	4.80	2.690	0.433	24	0	
17/04/16	64.49	46.82	17.67	117.67	115.44	105.44	104.40	11.04	5.60	4.80	2.558	0.495	24	0	
18/04/16	63.70	40.89	22.81	79.10	77.62	70.71	70.23	7.39	5.60	4.80	2.072	0.303	24	0	
19/04/16	64.04	40.98	23.06	80.21	78.70	70.84	70.36	8.34	5.60	4.80	2.156	0.341	24	0	
20/04/16	64.17	40.66	23.51	79.58	78.08	70.89	70.41	7.67	5.60	4.80	2.147	0.314	24	0	
21/04/16	64.05	40.87	23.18	81.70	80.17	70.82	70.34	9.83	5.60	4.80	2.260	0.406	24	0	
22/04/16	64.15	40.88	23.27	79.51	78.02	70.90	70.42	7.60	5.60	4.80	2.128	0.312	24	0	
23/04/16	63.94	40.47	23.47	79.17	77.68	70.81	70.33	7.35	5.60	4.80	2.121	0.301	24	0	
24/04/16	64.13	40.58	23.55	82.44	80.88	70.67	70.19	10.69	5.60	4.80	2.338	0.436	24	0	

Итого:				3161.14	3101.61	2870.51	2843.36	258.25			71.703	11.362	719	0	
								258.61			71.802				
Средние:	64.22	44.04	20.18						5.60	4.80					

Итоговые параметры на 25/04/16г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/04/16	89541.96	87787.94	81345.33	80483.31	7304.63	1913.736	325.879	22624	483

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации